

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	56,7			1		
	01:00	54,7			1		
	02:00	52,4			1		
	03:00	51,5			1		
	04:00	51,6			1		
	05:00	52,2			1		
	06:00	53,4			1		
	07:00	54,4			1		
	08:00	54,8			1		
	09:00	56,2			1		
	10:00	56,4			1		
	11:00	55,6			1		
	12:00	53,5			1		
	13:00	52,9			1		
	14:00	52,7			1		
	15:00	54,1			1		
	16:00	55,7			1		
	17:00	57,8			1		
	18:00	60,0			1		
	19:00	62,7			1		
	20:00	62,8			1		
	21:00	61,3			1		
	22:00	59,9			1		
	23:00	59,1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	55,3			1		
	01:00	53,1			1		
	02:00	52,3			1		
	03:00	51,2			1		
	04:00	50,2			1		
	05:00	50,8			1		
	06:00	51,8			1		
	07:00	52,5			1		
	08:00	54,0			1		
	09:00	54,4			1		
	10:00	54,4			1		
	11:00	54,2			1		
	12:00	53,2			1		
	13:00	53,0			1		
	14:00	52,9			1		
	15:00	54,7			1		
	16:00	56,1			1		
	17:00	57,7			1		
	18:00	59,3			1		
	19:00	61,4			1		
	20:00	62,4			1		
	21:00	62,8			1		
	22:00	61,2			1		
	23:00	60,9			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	57,1			1		
	01:00	55,1			1		
	02:00	53,7			1		
	03:00	52,3			1		
	04:00	51,9			1		
	05:00	52,1			1		
	06:00	52,5			1		
	07:00	52,8			1		
	08:00	53,3			1		
	09:00	53,4			1		
	10:00	55,2			1		
	11:00	55,5			1		
	12:00	54,5			1		
	13:00	54,0			1		
	14:00	53,3			1		
	15:00	52,9			1		
	16:00	54,2			1		
	17:00	56,1			1		
	18:00	58,7			1		
	19:00	61,9			1		
	20:00	63,5			1		
	21:00	62,2			1		
	22:00	59,6			1		
	23:00	58,0			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	54,4			1		
	01:00	53,0			1		
	02:00	51,6			1		
	03:00	50,3			1		
	04:00	49,7			1		
	05:00	50,4			1		
	06:00	51,9			1		
	07:00	54,5			1		
	08:00	56,2			1		
	09:00	57,5			1		
	10:00	54,3			1		
	11:00	55,4			1		
	12:00	55,3			1		
	13:00	54,7			1		
	14:00	54,3			1		
	15:00	54,0			1		
	16:00	55,6			1		
	17:00	57,9			1		
	18:00	60,5			1		
	19:00	64,6			1		
	20:00	65,6			1		
	21:00	63,1			1		
	22:00	59,1			1		
	23:00	56,8			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 1 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100		90	80	85	400
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	55,2			1		
	01:00	53,7			1		
	02:00	52,4			1		
	03:00	52,1			1		
	04:00	50,9			1		
	05:00	51,5			1		
	06:00	54,0			1		
	07:00	57,4			1		
	08:00	58,6			1		
	09:00	58,1			1		
	10:00	58,0			1		
	11:00	55,5			1		
	12:00	52,5			1		
	13:00	52,2			1		
	14:00	51,5			1		
	15:00	51,9			1		
	16:00	53,9			1		
	17:00	56,3			1		
	18:00	60,9			1		
	19:00	65,0			1		
	20:00	65,0			1		
	21:00	62,7			1		
	22:00	59,0			1		
	23:00	56,6			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	55,2			1		
	01:00	53,7			1		
	02:00	52,7			1		
	03:00	51,5			1		
	04:00	49,9			1		
	05:00	52,2			1		
	06:00	54,2			1		
	07:00	56,6			1		
	08:00	58,6			1		
	09:00	58,1			1		
	10:00	55,2			1		
	11:00	53,4			1		
	12:00	52,8			1		
	13:00	51,1			1		
	14:00	50,1			1		
	15:00	50,9			1		
	16:00	52,4			1		
	17:00	55,8			1		
	18:00	59,1			1		
	19:00	61,9			1		
	20:00	62,2			1		
	21:00	60,0			1		
	22:00	56,8			1		
	23:00	55,4			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ε Ε Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	53,6			1		
	01:00	52,2			1		
	02:00	51,1			1		
	03:00	50,4			1		
	04:00	50,2			1		
	05:00	51,3			1		
	06:00	53,3			1		
	07:00	55,7			1		
	08:00	57,6			1		
	09:00	56,2			1		
	10:00	54,9			1		
	11:00	55,4			1		
	12:00	54,9			1		
	13:00	54,5			1		
	14:00	53,6			1		
	15:00	54,2			1		
	16:00	55,5			1		
	17:00	58,0			1		
	18:00	60,1			1		
	19:00	61,8			1		
	20:00	61,8			1		
	21:00	60,4			1		
	22:00	58,2			1		
	23:00	57,7			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης