

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ					Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Α Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	57	1					43	57%	27
	01:00	56	1					44	56%	27
	02:00	53	1					47	53%	26
	03:00	52	1					48	52%	26
	04:00	51	1					49	51%	25
	05:00	51	1					49	51%	25
	06:00	52	1					48	52%	26
	07:00	56	1					44	56%	27
	08:00	57	1					43	57%	28
	09:00	59	1					41	59%	28
	10:00	60	1					40	60%	29
	11:00	59	1					41	59%	28
	12:00	59	1					41	59%	28
	13:00	58	1					42	58%	28
	14:00	58	1					42	58%	28
	15:00	58	1					42	58%	28
	16:00	59	1					41	59%	28
	17:00	60	1					40	60%	28
	18:00	63	1					37	63%	30
	19:00	63	1					37	63%	30
	20:00	64	1					36	64%	30
	21:00	64	1					36	64%	30
	22:00	62	1					38	62%	29
23:00	60	1					40	60%	28	
		1390 kWh								667 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ					Σάββατο, 31 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	55	1					45	55%	27
	01:00	53	1					47	53%	26
	02:00	52	1					48	52%	26
	03:00	51	1					49	51%	25
	04:00	51	1					49	51%	25
	05:00	52	1					48	52%	26
	06:00	52	1					48	52%	26
	07:00	52	1					48	52%	26
	08:00	55	1					45	55%	27
	09:00	58	1					42	58%	28
	10:00	59	1					41	59%	28
	11:00	61	1					39	61%	29
	12:00	60	1					40	60%	29
	13:00	60	1					40	60%	28
	14:00	60	1					40	60%	28
	15:00	59	1					41	59%	28
	16:00	60	1					40	60%	28
	17:00	62	1					38	62%	29
	18:00	65	1					35	65%	30
	19:00	65	1					35	65%	30
	20:00	65	1					35	65%	30
	21:00	64	1					36	64%	30
	22:00	63	1					37	63%	30
	23:00	61	1					39	61%	29
		1395 kWh								668 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ					Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	55	1					45	55%	27
	01:00	54	1					46	54%	26
	02:00	53	1					47	53%	26
	03:00	51	1					49	51%	25
	04:00	51	1					49	51%	25
	05:00	51	1					49	51%	25
	06:00	52	1					48	52%	26
	07:00	53	1					47	53%	26
	08:00	55	1					45	55%	27
	09:00	58	1					42	58%	28
	10:00	62	1					38	62%	29
	11:00	64	1					36	64%	30
	12:00	63	1					37	63%	30
	13:00	62	1					38	62%	29
	14:00	61	1					39	61%	29
	15:00	59	1					41	59%	28
	16:00	60	1					40	60%	29
	17:00	62	1					38	62%	29
	18:00	64	1					36	64%	30
	19:00	66	1					34	66%	31
	20:00	66	1					34	66%	31
	21:00	64	1					36	64%	30
	22:00	62	1					38	62%	29
	23:00	61	1					39	61%	29
		1409 kWh								673 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ					Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	55	1					45	55%	27
	01:00	54	1					46	54%	26
	02:00	53	1					47	53%	26
	03:00	52	1					48	52%	26
	04:00	51	1					49	51%	25
	05:00	50	1					50	50%	25
	06:00	52	1					48	52%	26
	07:00	57	1					43	57%	27
	08:00	59	1					41	59%	28
	09:00	62	1					38	62%	29
	10:00	67	1					33	67%	31
	11:00	68	1					32	68%	31
	12:00	67	1					33	67%	31
	13:00	65	1					35	65%	30
	14:00	61	1					39	61%	29
	15:00	57	1					43	57%	28
	16:00	56	1					44	56%	27
	17:00	58	1					42	58%	28
	18:00	61	1					39	61%	29
	19:00	64	1					36	64%	30
	20:00	64	1					36	64%	30
	21:00	61	1					39	61%	29
	22:00	59	1					41	59%	28
	23:00	57	1					43	57%	27
		1410 kWh								674 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ						Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	54	1					46	54%	26
	01:00	52	1					48	52%	26
	02:00	51	1					49	51%	25
	03:00	50	1					50	50%	25
	04:00	50	1					50	50%	25
	05:00	49	1					51	49%	25
	06:00	50	1					50	50%	25
	07:00	54	1					46	54%	26
	08:00	58	1					42	58%	28
	09:00	63	1					37	63%	30
	10:00	70	1					30	70%	32
	11:00	71	1					29	71%	32
	12:00	72	1					28	72%	33
	13:00	69	1					31	69%	32
	14:00	65	1					35	65%	30
	15:00	61	1					39	61%	29
	16:00	60	1					40	60%	29
	17:00	62	1					38	62%	29
	18:00	62	1					38	62%	29
	19:00	65	1					35	65%	30
	20:00	63	1					37	63%	30
	21:00	61	1					39	61%	29
	22:00	58	1					42	58%	28
	23:00	56	1					44	56%	27
		1428 kWh								680 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ					Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	55	1					45	55%	27
	01:00	53	1					47	53%	26
	02:00	51	1					49	51%	25
	03:00	50	1					50	50%	25
	04:00	49	1					51	49%	25
	05:00	49	1					51	49%	25
	06:00	51	1					49	51%	25
	07:00	54	1					46	54%	26
	08:00	59	1					41	59%	28
	09:00	67	1					33	67%	31
	10:00	77	1					23	77%	34
	11:00	79	1					21	79%	35
	12:00	83	1		1			97	46%	47
	13:00	81	1		1			99	45%	43
	14:00	79	1					21	79%	35
	15:00	75	1					25	75%	34
	16:00	69	1					31	69%	32
	17:00	70	1					30	70%	32
	18:00	72	1					28	72%	33
	19:00	71	1					29	71%	32
	20:00	68	1					32	68%	31
	21:00	65	1					35	65%	30
	22:00	61	1					39	61%	29
	23:00	58	1					42	58%	28
		1547 kWh								738 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Προτεινόμενος ΗΕΠ					Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	61	1					39	61%	29
	01:00	59	1					41	59%	28
	02:00	57	1					43	57%	27
	03:00	55	1					45	55%	27
	04:00	54	1					46	54%	26
	05:00	54	1					46	54%	26
	06:00	54	1					46	54%	27
	07:00	58	1					42	58%	28
	08:00	63	1					37	63%	29
	09:00	72	1					28	72%	33
	10:00	82	1		1			98	45%	46
	11:00	86	1		1			94	48%	45
	12:00	87	1		1			93	48%	45
	13:00	86	1		1			94	48%	45
	14:00	83	1		1			97	46%	44
	15:00	81	1		1			99	45%	43
	16:00	77	1					23	77%	35
	17:00	77	1					23	77%	34
	18:00	78	1					22	78%	35
	19:00	77	1					23	77%	34
	20:00	73	1					27	73%	33
	21:00	70	1					30	70%	32
	22:00	66	1					34	66%	31
	23:00	63	1					37	63%	30
		1671 kWh								810 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης