

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,045		1				
	01:00	0,043		1				
	02:00	0,044		1				
	03:00	0,045		1				
	04:00	0,045		1				
	05:00	0,044		1				
	06:00	0,045		1				
	07:00	0,047		1				
	08:00	0,043		1				
	09:00	0,042		1				
	10:00	0,045		1				
	11:00	0,048		1				
	12:00	0,045		1				
	13:00	0,045		1				
	14:00	0,042		1				
	15:00	0,042		1				
	16:00	0,046		1				
	17:00	0,054		1				
	18:00	0,065	1	1				
	19:00	0,060	1	1				
	20:00	0,062						1
	21:00	0,058						1
	22:00	0,055						1
	23:00	0,048	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,045	1					
	01:00	0,045			1			
	02:00	0,044			1			
	03:00	0,043			1			
	04:00	0,044			1			
	05:00	0,045			1			
	06:00	0,048			1			
	07:00	0,049			1			
	08:00	0,045			1			
	09:00	0,046			1			
	10:00	0,047			1			
	11:00	0,054			1			
	12:00	0,050			1			
	13:00	0,051			1			
	14:00	0,042			1			
	15:00	0,041			1			
	16:00	0,048			1			
	17:00	0,056			1			
	18:00	0,061			1			
	19:00	0,061			1			
	20:00	0,056			1			
	21:00	0,049		1				
	22:00	0,049		1				
	23:00	0,047		1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,047		1				
	01:00	0,044		1				
	02:00	0,042		1				
	03:00	0,045		1				
	04:00	0,052		1				
	05:00	0,050		1				
	06:00	0,049		1				
	07:00	0,051		1				
	08:00	0,046		1				
	09:00	0,043		1				
	10:00	0,048		1				
	11:00	0,054		1				
	12:00	0,057		1				
	13:00	0,054		1				
	14:00	0,044		1				
	15:00	0,042		1				
	16:00	0,052		1				
	17:00	0,052		1				
	18:00	0,054		1				
	19:00	0,060						1
	20:00	0,062						1
	21:00	0,062						1
	22:00	0,055			1			
	23:00	0,049			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,044			1			
	01:00	0,044			1			
	02:00	0,044			1			
	03:00	0,044			1			
	04:00	0,045			1			
	05:00	0,046			1			
	06:00	0,045			1			
	07:00	0,043			1			
	08:00	0,044			1			
	09:00	0,045			1			
	10:00	0,046			1			
	11:00	0,052			1			
	12:00	0,044			1			
	13:00	0,045			1			
	14:00	0,048			1			
	15:00	0,051			1			
	16:00	0,052			1			
	17:00	0,055			1			
	18:00	0,061			1			
	19:00	0,064			1			
	20:00	0,060			1			
	21:00	0,061			1			
	22:00	0,053		1				
	23:00	0,046		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,044		1				
	01:00	0,042		1				
	02:00	0,041		1				
	03:00	0,043		1				
	04:00	0,044		1				
	05:00	0,047		1				
	06:00	0,047		1				
	07:00	0,057		1				
	08:00	0,052		1				
	09:00	0,042		1				
	10:00	0,041		1				
	11:00	0,042		1				
	12:00	0,041		1				
	13:00	0,041		1				
	14:00	0,039		1				
	15:00	0,041		1				
	16:00	0,045		1				
	17:00	0,053		1				
	18:00	0,059		1				
	19:00	0,064		1				
	20:00	0,055		1				
	21:00	0,052		1				
	22:00	0,047			1			
	23:00	0,048			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,046			1			
	01:00	0,047			1			
	02:00	0,046			1			
	03:00	0,044			1			
	04:00	0,052			1			
	05:00	0,053			1			
	06:00	0,052			1			
	07:00	0,053			1			
	08:00	0,054			1			
	09:00	0,046			1			
	10:00	0,046			1			
	11:00	0,058			1			
	12:00	0,059			1			
	13:00	0,051			1			
	14:00	0,048			1			
	15:00	0,059			1			
	16:00	0,053			1			
	17:00	0,057			1			
	18:00	0,061			1			
	19:00	0,067	1		1			
	20:00	0,066	1		1			
	21:00	0,055			1			
	22:00	0,056						1
	23:00	0,050	1					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,046	1					
	01:00	0,043	1					
	02:00	0,044		1				
	03:00	0,043		1				
	04:00	0,042		1				
	05:00	0,042		1				
	06:00	0,043		1				
	07:00	0,046		1				
	08:00	0,048		1				
	09:00	0,057		1				
	10:00	0,052		1				
	11:00	0,053		1				
	12:00	0,071	1	1				
	13:00	0,080	1	1				
	14:00	0,077	1	1				
	15:00	0,060	1	1				
	16:00	0,051		1				
	17:00	0,056		1				
	18:00	0,076	1	1				
	19:00	0,073	1	1				
	20:00	0,059			1			
	21:00	0,069			1			
	22:00	0,060			1			
	23:00	0,054			1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης