

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	0,068				1		
	01:00	0,058				1		
	02:00	0,062				1		
	03:00	0,061				1		
	04:00	0,066				1		
	05:00	0,064				1		
	06:00	0,067				1		
	07:00	0,070						1
	08:00	0,070						1
	09:00	0,074						1
	10:00	0,080						1
	11:00	0,093						1
	12:00	0,099						1
	13:00	0,093						1
	14:00	0,080						1
	15:00	0,075						1
	16:00	0,075						1
	17:00	0,069						1
	18:00	0,082						1
	19:00	0,079						1
	20:00	0,099						1
	21:00	0,092				1		
	22:00	0,081				1		
	23:00	0,077				1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	0,070				1		
	01:00	0,058				1		
	02:00	0,063				1		
	03:00	0,067				1		
	04:00	0,069				1		
	05:00	0,072				1		
	06:00	0,070				1		
	07:00	0,075						1
	08:00	0,080						1
	09:00	0,117					1	
	10:00	0,120					1	
	11:00	0,128					1	
	12:00	0,127					1	
	13:00	0,145					1	
	14:00	0,135					1	
	15:00	0,121					1	
	16:00	0,120					1	
	17:00	0,124					1	
	18:00	0,134					1	
	19:00	0,132					1	
	20:00	0,140					1	
	21:00	0,128					1	
	22:00	0,126					1	
	23:00	0,108					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 10 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	0,081					1	
	01:00	0,077					1	
	02:00	0,068					1	
	03:00	0,069					1	
	04:00	0,071					1	
	05:00	0,079					1	
	06:00	0,077					1	
	07:00	0,086					1	
	08:00	0,082						1
	09:00	0,099						1
	10:00	0,094						1
	11:00	0,096						1
	12:00	0,102						1
	13:00	0,100						1
	14:00	0,087						1
	15:00	0,082						1
	16:00	0,087						1
	17:00	0,085						1
	18:00	0,091						1
	19:00	0,086						1
	20:00	0,101						1
	21:00	0,092						1
	22:00	0,091						1
	23:00	0,082						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 11 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	0,075						1
	01:00	0,066						1
	02:00	0,065						1
	03:00	0,064						1
	04:00	0,062						1
	05:00	0,062						1
	06:00	0,063						1
	07:00	0,073		1	1			
	08:00	0,071		1	1			
	09:00	0,085		1	1			
	10:00	0,115				1		
	11:00	0,124				1		
	12:00	0,122				1		
	13:00	0,131				1		
	14:00	0,116				1		
	15:00	0,104				1		1
	16:00	0,096				1		1
	17:00	0,101				1		
	18:00	0,108				1		
	19:00	0,112				1		
	20:00	0,118					1	
	21:00	0,131					1	
	22:00	0,117					1	
	23:00	0,088					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	0,066					1	
	01:00	0,063					1	
	02:00	0,059					1	
	03:00	0,061					1	
	04:00	0,068					1	
	05:00	0,063					1	
	06:00	0,072		1	1			
	07:00	0,078		1	1			
	08:00	0,072		1	1			
	09:00	0,086		1	1			
	10:00	0,085		1	1			
	11:00	0,084		1	1			
	12:00	0,094	1		1			
	13:00	0,087	1		1			
	14:00	0,081	1		1			
	15:00	0,083	1		1			
	16:00	0,096	1		1			
	17:00	0,088	1		1			
	18:00	0,089	1		1			
	19:00	0,089	1		1			
	20:00	0,095	1		1			
	21:00	0,104	1		1			
	22:00	0,093	1		1			
	23:00	0,077	1		1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 13 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	0,073	1		1			
	01:00	0,066	1		1			
	02:00	0,069	1		1			
	03:00	0,068	1		1			
	04:00	0,077	1		1			
	05:00	0,072	1		1			
	06:00	0,076	1		1			
	07:00	0,082						1
	08:00	0,091						1
	09:00	0,121				1		
	10:00	0,122				1		
	11:00	0,128				1		
	12:00	0,125				1		
	13:00	0,137				1		
	14:00	0,123				1		
	15:00	0,117				1		
	16:00	0,108				1		
	17:00	0,112				1		
	18:00	0,104		1	1			
	19:00	0,089		1	1			
	20:00	0,087		1	1			
	21:00	0,097		1	1			
	22:00	0,089		1	1			
	23:00	0,076		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	0,079		1	1			
	01:00	0,070		1	1			
	02:00	0,068		1	1			
	03:00	0,069		1	1			
	04:00	0,065		1	1			
	05:00	0,064		1	1			
	06:00	0,074		1	1			
	07:00	0,071						1
	08:00	0,068		1	1			
	09:00	0,082		1	1			
	10:00	0,093		1	1			
	11:00	0,105		1	1			
	12:00	0,110	1		1			
	13:00	0,096	1		1			
	14:00	0,101	1		1			
	15:00	0,091	1		1			
	16:00	0,088	1		1			
	17:00	0,089	1		1			
	18:00	0,090	1	1				
	19:00	0,091	1	1				
	20:00	0,104	1	1				
	21:00	0,100	1	1				
	22:00	0,092	1	1				
	23:00	0,084	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης