

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	0,153					1	
	01:00	0,136					1	
	02:00	0,134					1	
	03:00	0,128					1	
	04:00	0,148					1	
	05:00	0,144					1	
	06:00	0,151				1		
	07:00	0,168				1		
	08:00	0,183			1	1		
	09:00	0,197			1	1		
	10:00	0,191				1		
	11:00	0,207		1		1		
	12:00	0,204		1		1		
	13:00	0,208		1		1		
	14:00	0,197			1	1		
	15:00	0,189			1	1		
	16:00	0,178			1	1		
	17:00	0,194			1	1		
	18:00	0,190			1	1		
	19:00	0,225		1		1		
	20:00	0,224		1		1		
	21:00	0,206		1		1		
	22:00	0,173		1		1		
	23:00	0,182		1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	0,133		1		1		
	01:00	0,116				1		
	02:00	0,110				1		
	03:00	0,101				1		
	04:00	0,118				1		
	05:00	0,115				1		
	06:00	0,119				1		
	07:00	0,142				1		
	08:00	0,154				1		
	09:00	0,185	1			1		
	10:00	0,211	1			1		
	11:00	0,220				1	1	
	12:00	0,216				1	1	
	13:00	0,215			1	1		
	14:00	0,194			1	1		
	15:00	0,193				1		
	16:00	0,199	1			1		
	17:00	0,220	1			1		
	18:00	0,235	1			1		
	19:00	0,228	1			1		
	20:00	0,244	1			1		
	21:00	0,236	1			1		
	22:00	0,212	1			1		
	23:00	0,198	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	0,167				1		
	01:00	0,148				1		
	02:00	0,145				1		
	03:00	0,148				1		
	04:00	0,150				1		
	05:00	0,153					1	
	06:00	0,164					1	
	07:00	0,186					1	
	08:00	0,184					1	
	09:00	0,221		1			1	
	10:00	0,218		1			1	
	11:00	0,229		1			1	
	12:00	0,224		1			1	
	13:00	0,221		1			1	
	14:00	0,220		1			1	
	15:00	0,209		1			1	
	16:00	0,204		1			1	
	17:00	0,221		1			1	
	18:00	0,237		1			1	
	19:00	0,241		1			1	
	20:00	0,243		1			1	
	21:00	0,232		1			1	
	22:00	0,224		1	1		1	
	23:00	0,204		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	0,170					1	
	01:00	0,149					1	
	02:00	0,153					1	
	03:00	0,151					1	
	04:00	0,161				1		
	05:00	0,151				1		
	06:00	0,155				1		
	07:00	0,172				1		
	08:00	0,181				1		
	09:00	0,220		1		1		
	10:00	0,222		1		1		
	11:00	0,239		1		1		
	12:00	0,232			1	1		
	13:00	0,215			1	1		
	14:00	0,204			1	1		
	15:00	0,197			1	1		
	16:00	0,212			1	1		
	17:00	0,236			1	1		
	18:00	0,239			1	1		
	19:00	0,232			1	1		
	20:00	0,245			1	1		
	21:00	0,229			1	1		
	22:00	0,220	1		1	1		
	23:00	0,191	1	1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	0,171				1		
	01:00	0,151					1	
	02:00	0,147					1	
	03:00	0,150					1	
	04:00	0,158					1	
	05:00	0,156					1	
	06:00	0,163					1	
	07:00	0,175					1	
	08:00	0,206		1			1	
	09:00	0,227		1			1	
	10:00	0,220		1			1	
	11:00	0,239		1			1	
	12:00	0,218	1				1	
	13:00	0,222	1				1	
	14:00	0,211	1				1	
	15:00	0,197	1				1	
	16:00	0,215	1				1	
	17:00	0,221	1				1	
	18:00	0,234	1				1	
	19:00	0,260	1				1	
	20:00	0,247	1				1	
	21:00	0,235	1				1	
	22:00	0,208	1				1	
	23:00	0,182	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	0,166					1	
	01:00	0,152					1	
	02:00	0,147				1	1	
	03:00	0,142				1		
	04:00	0,157				1		
	05:00	0,153				1		
	06:00	0,157				1		
	07:00	0,182				1		
	08:00	0,191				1		
	09:00	0,216		1		1		
	10:00	0,221		1		1		
	11:00	0,233		1		1		
	12:00	0,233		1		1		
	13:00	0,235			1	1		
	14:00	0,225			1	1		
	15:00	0,205			1	1		
	16:00	0,211			1	1		
	17:00	0,213			1	1		
	18:00	0,220			1	1		
	19:00	0,240			1	1		
	20:00	0,236			1	1		
	21:00	0,245			1	1		
	22:00	0,218			1	1		
	23:00	0,192			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	0,152			1	1		
	01:00	0,149				1		
	02:00	0,146					1	
	03:00	0,138					1	
	04:00	0,150					1	
	05:00	0,148					1	
	06:00	0,159					1	
	07:00	0,171					1	
	08:00	0,192		1			1	
	09:00	0,212		1			1	
	10:00	0,205	1				1	
	11:00	0,221	1				1	
	12:00	0,213	1				1	
	13:00	0,175					1	
	14:00	0,189			1		1	
	15:00	0,204			1		1	
	16:00	0,208			1		1	
	17:00	0,218			1		1	
	18:00	0,230			1		1	
	19:00	0,239			1		1	
	20:00	0,237			1		1	
	21:00	0,240			1		1	
	22:00	0,210			1		1	
	23:00	0,185			1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης