

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,083						1
	01:00	0,075						1
	02:00	0,067						1
	03:00	0,065	1		1			
	04:00	0,074	1		1			
	05:00	0,074	1		1			
	06:00	0,072	1		1			
	07:00	0,079	1		1			
	08:00	0,072	1		1			
	09:00	0,080	1		1			
	10:00	0,085	1		1			
	11:00	0,091	1		1			
	12:00	0,091	1		1			
	13:00	0,103	1		1			
	14:00	0,104	1		1			
	15:00	0,102	1		1			
	16:00	0,127	1		1			
	17:00	0,108	1		1			
	18:00	0,112	1		1			
	19:00	0,114	1		1			
	20:00	0,117	1		1			
	21:00	0,124	1		1			
	22:00	0,102	1		1			
	23:00	0,095						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,082						1
	01:00	0,074						1
	02:00	0,072						1
	03:00	0,071						1
	04:00	0,077						1
	05:00	0,078						1
	06:00	0,083						1
	07:00	0,085	1		1			
	08:00	0,088	1		1			
	09:00	0,096	1		1			
	10:00	0,095	1		1			
	11:00	0,096	1		1			
	12:00	0,094		1	1			
	13:00	0,098		1	1			
	14:00	0,106		1	1			
	15:00	0,114		1	1			
	16:00	0,111		1	1			
	17:00	0,106		1	1			
	18:00	0,119		1	1			
	19:00	0,118		1	1			
	20:00	0,128		1	1			
	21:00	0,121		1	1			
	22:00	0,100		1	1			
	23:00	0,084		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,075		1	1			
	01:00	0,068		1	1			
	02:00	0,065						1
	03:00	0,064						1
	04:00	0,074						1
	05:00	0,082						1
	06:00	0,086						1
	07:00	0,092						1
	08:00	0,076		1	1			
	09:00	0,078		1	1			
	10:00	0,079		1	1			
	11:00	0,094		1	1			
	12:00	0,095		1	1			
	13:00	0,097		1	1			
	14:00	0,098		1	1			
	15:00	0,103		1	1			
	16:00	0,109		1	1			
	17:00	0,099		1	1			
	18:00	0,110		1	1			
	19:00	0,124		1	1			
	20:00	0,114		1	1			
	21:00	0,102		1	1			
	22:00	0,089		1	1			
	23:00	0,077		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,072		1	1			
	01:00	0,073		1	1			
	02:00	0,072		1	1			
	03:00	0,073						1
	04:00	0,070						1
	05:00	0,075						1
	06:00	0,075						1
	07:00	0,077						1
	08:00	0,075		1	1			
	09:00	0,086		1	1			
	10:00	0,084		1	1			
	11:00	0,095		1	1			
	12:00	0,102		1	1			
	13:00	0,091		1	1			
	14:00	0,090		1	1			
	15:00	0,095		1	1			
	16:00	0,098		1	1			
	17:00	0,101		1	1			
	18:00	0,123	1	1	1			
	19:00	0,138	1	1	1			
	20:00	0,134	1	1	1			
	21:00	0,118		1	1			
	22:00	0,105		1	1			
	23:00	0,099		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,079		1	1			
	01:00	0,073		1	1			
	02:00	0,070		1	1			
	03:00	0,066		1	1			
	04:00	0,073		1	1			
	05:00	0,079						1
	06:00	0,091						1
	07:00	0,083						1
	08:00	0,079		1	1			
	09:00	0,077		1	1			
	10:00	0,110					1	
	11:00	0,101					1	
	12:00	0,104					1	
	13:00	0,112					1	
	14:00	0,116					1	
	15:00	0,110					1	
	16:00	0,123					1	
	17:00	0,123					1	
	18:00	0,120		1	1			
	19:00	0,123		1	1			
	20:00	0,118		1	1			
	21:00	0,117		1	1			
	22:00	0,098		1	1			
	23:00	0,090		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,078		1	1			
	01:00	0,070		1	1			
	02:00	0,071		1	1			
	03:00	0,068						1
	04:00	0,073						1
	05:00	0,081						1
	06:00	0,087						1
	07:00	0,090						1
	08:00	0,088						1
	09:00	0,083						1
	10:00	0,084		1	1			
	11:00	0,082		1	1			
	12:00	0,073		1	1			
	13:00	0,074		1	1			
	14:00	0,072		1	1			
	15:00	0,074		1	1			
	16:00	0,075		1	1			
	17:00	0,081		1	1			
	18:00	0,103		1	1			
	19:00	0,118		1	1			
	20:00	0,117		1	1			
	21:00	0,118		1	1			
	22:00	0,107		1	1			
	23:00	0,082		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,072		1	1			
	01:00	0,065		1	1			
	02:00	0,063	1					
	03:00	0,061	1					
	04:00	0,061	1					
	05:00	0,064	1					
	06:00	0,067	1	1				
	07:00	0,070	1	1				1
	08:00	0,061	1					1
	09:00	0,061	1					
	10:00	0,065	1	1				
	11:00	0,071	1	1				
	12:00	0,072	1	1				
	13:00	0,060	1	1				
	14:00	0,067		1	1			
	15:00	0,076		1	1			
	16:00	0,066		1	1			
	17:00	0,075		1	1			
	18:00	0,088		1	1			
	19:00	0,106		1	1			
	20:00	0,093		1	1			
	21:00	0,098		1	1			
	22:00	0,094		1	1			
	23:00	0,082		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης