

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,076		1	1			
	01:00	0,065		1	1			
	02:00	0,067		1	1			
	03:00	0,066						1
	04:00	0,071						1
	05:00	0,074						1
	06:00	0,079						1
	07:00	0,084						1
	08:00	0,081						1
	09:00	0,078						1
	10:00	0,081						1
	11:00	0,077		1	1			
	12:00	0,078		1	1			
	13:00	0,088		1	1			
	14:00	0,084		1	1			
	15:00	0,084		1	1			
	16:00	0,081		1	1			
	17:00	0,088		1	1			
	18:00	0,103		1	1			
	19:00	0,111		1	1			
	20:00	0,119		1	1			
	21:00	0,107		1	1			
	22:00	0,098		1	1			
	23:00	0,085		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,074		1	1			
	01:00	0,073		1	1			
	02:00	0,067		1	1			
	03:00	0,066		1	1			
	04:00	0,072		1	1			
	05:00	0,077		1	1			
	06:00	0,077		1	1			
	07:00	0,082						1
	08:00	0,078						1
	09:00	0,093						1
	10:00	0,098						1
	11:00	0,090	1	1				
	12:00	0,095	1	1				
	13:00	0,088	1	1				
	14:00	0,095	1	1				
	15:00	0,062	1	1				
	16:00	0,069	1	1				
	17:00	0,063	1	1				
	18:00	0,078	1	1				
	19:00	0,093	1	1				
	20:00	0,103	1	1				
	21:00	0,095	1	1				
	22:00	0,091	1	1				
	23:00	0,077	1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	0,070	1	1				
	01:00	0,064	1	1				
	02:00	0,062		1				
	03:00	0,061		1				
	04:00	0,072	1	1				
	05:00	0,077	1	1				
	06:00	0,078						1
	07:00	0,069						1
	08:00	0,062						1
	09:00	0,054						1
	10:00	0,064	1	1				
	11:00	0,060	1	1				
	12:00	0,060	1	1				
	13:00	0,054		1				
	14:00	0,058		1				
	15:00	0,068	1	1				
	16:00	0,068	1	1				
	17:00	0,070	1	1				
	18:00	0,080	1	1				
	19:00	0,082	1	1				
	20:00	0,083	1	1				
	21:00	0,084	1	1				
	22:00	0,079	1	1				
	23:00	0,071	1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	0,066	1	1				
	01:00	0,067	1	1				
	02:00	0,064						1
	03:00	0,063						1
	04:00	0,059			1			
	05:00	0,063			1			
	06:00	0,067	1		1			
	07:00	0,065	1		1			
	08:00	0,069	1		1			
	09:00	0,070	1		1			
	10:00	0,070	1		1			
	11:00	0,071	1		1			
	12:00	0,067	1		1			
	13:00	0,064	1		1			
	14:00	0,065	1		1			
	15:00	0,068	1		1			
	16:00	0,078	1		1			
	17:00	0,078	1		1			
	18:00	0,089	1		1			
	19:00	0,098	1	1				
	20:00	0,092	1	1				
	21:00	0,089	1	1				
	22:00	0,090	1	1				
	23:00	0,080	1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	0,069	1	1				
	01:00	0,070	1	1				
	02:00	0,067						1
	03:00	0,065						1
	04:00	0,071						1
	05:00	0,080						1
	06:00	0,080						1
	07:00	0,072						1
	08:00	0,077						1
	09:00	0,086						1
	10:00	0,073						1
	11:00	0,068	1		1			
	12:00	0,061	1		1			
	13:00	0,055			1			
	14:00	0,057			1			
	15:00	0,056			1			
	16:00	0,061	1		1			
	17:00	0,064	1		1			
	18:00	0,076	1		1			
	19:00	0,089	1		1			
	20:00	0,090	1		1			
	21:00	0,091	1		1			
	22:00	0,086	1		1			
	23:00	0,073	1		1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	0,063	1		1			
	01:00	0,064	1		1			
	02:00	0,058	1					
	03:00	0,056	1					
	04:00	0,065	1					
	05:00	0,071						1
	06:00	0,074						1
	07:00	0,069						1
	08:00	0,073						1
	09:00	0,075						1
	10:00	0,071		1	1			
	11:00	0,077		1	1			
	12:00	0,062		1	1			
	13:00	0,068		1	1			
	14:00	0,065		1	1			
	15:00	0,066		1	1			
	16:00	0,069			1			
	17:00	0,061			1			
	18:00	0,090		1	1			
	19:00	0,090		1	1			
	20:00	0,092		1	1			
	21:00	0,097		1	1			
	22:00	0,080		1	1			
	23:00	0,072		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	0,064		1	1			
	01:00	0,058	1					
	02:00	0,056	1					
	03:00	0,055	1					
	04:00	0,054	1					
	05:00	0,055	1					
	06:00	0,061	1					
	07:00	0,062	1					
	08:00	0,064	1	1				
	09:00	0,063	1	1				
	10:00	0,060			1			
	11:00	0,063			1			
	12:00	0,053			1			
	13:00	0,056			1			
	14:00	0,060			1			
	15:00	0,057			1			
	16:00	0,054			1			
	17:00	0,057			1			
	18:00	0,085		1	1			
	19:00	0,094		1	1			
	20:00	0,089		1	1			
	21:00	0,094		1	1			
	22:00	0,081		1	1			
	23:00	0,081		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης