

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	0,058			1			
	01:00	0,062			1			
	02:00	0,058			1			
	03:00	0,053			1			
	04:00	0,061	1		1			
	05:00	0,064	1					
	06:00	0,058	1					
	07:00	0,054	1					
	08:00	0,056	1					
	09:00	0,058	1					
	10:00	0,056	1					
	11:00	0,057		1				
	12:00	0,060		1				
	13:00	0,062		1	1			
	14:00	0,062		1	1			
	15:00	0,065		1	1			
	16:00	0,065		1	1			
	17:00	0,059			1			
	18:00	0,063			1			
	19:00	0,067		1	1			
	20:00	0,080		1	1			
	21:00	0,070		1	1			
	22:00	0,066		1	1			
	23:00	0,059			1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	0,054			1			
	01:00	0,049			1			
	02:00	0,051			1			
	03:00	0,050			1			
	04:00	0,058	1		1			
	05:00	0,068	1					
	06:00	0,057	1					
	07:00	0,058	1					
	08:00	0,052	1					
	09:00	0,058	1					
	10:00	0,063			1			
	11:00	0,056			1			
	12:00	0,053			1			
	13:00	0,061			1			
	14:00	0,049			1			
	15:00	0,052			1			
	16:00	0,058			1			
	17:00	0,051			1			
	18:00	0,058			1			
	19:00	0,068			1			
	20:00	0,063			1			
	21:00	0,063			1			
	22:00	0,064			1			
	23:00	0,068			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	0,061			1			
	01:00	0,055			1			
	02:00	0,051			1			
	03:00	0,049			1			
	04:00	0,059			1			
	05:00	0,063	1	1				
	06:00	0,058	1	1				
	07:00	0,056	1					
	08:00	0,051	1					
	09:00	0,054	1					
	10:00	0,052	1					
	11:00	0,072	1	1				
	12:00	0,067	1	1				
	13:00	0,064	1	1				
	14:00	0,058	1					
	15:00	0,064	1					
	16:00	0,052	1					
	17:00	0,053	1					
	18:00	0,063	1	1				
	19:00	0,073	1	1				
	20:00	0,077	1	1				
	21:00	0,073	1	1				
	22:00	0,065	1	1				
	23:00	0,064	1					



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	0,058	1					
	01:00	0,058	1					
	02:00	0,056	1					
	03:00	0,054	1					
	04:00	0,053	1					
	05:00	0,055	1					
	06:00	0,059	1					
	07:00	0,055			1			
	08:00	0,063		1	1			
	09:00	0,067		1	1			
	10:00	0,098		1	1			
	11:00	0,109		1	1			
	12:00	0,108		1	1			
	13:00	0,118		1	1			
	14:00	0,108		1	1			
	15:00	0,100		1	1			
	16:00	0,097		1	1			
	17:00	0,096		1	1			
	18:00	0,082		1	1			
	19:00	0,068		1	1			
	20:00	0,074		1	1			
	21:00	0,078		1	1			
	22:00	0,075		1	1			
	23:00	0,069		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	0,064		1	1			
	01:00	0,057		1	1			
	02:00	0,053		1	1			
	03:00	0,053		1	1			
	04:00	0,058		1	1			
	05:00	0,061		1	1			
	06:00	0,065			1			
	07:00	0,062	1					
	08:00	0,061	1					
	09:00	0,065	1	1				
	10:00	0,077	1	1				
	11:00	0,075	1	1				
	12:00	0,078	1	1				
	13:00	0,081	1	1				
	14:00	0,077	1	1				
	15:00	0,078	1	1				
	16:00	0,074	1	1				
	17:00	0,070	1	1				
	18:00	0,076	1	1				
	19:00	0,080	1	1				
	20:00	0,090	1	1				
	21:00	0,083						1
	22:00	0,074						1
	23:00	0,069						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	0,062						1
	01:00	0,060	1					
	02:00	0,057	1					
	03:00	0,054	1					
	04:00	0,062	1					
	05:00	0,063	1	1				
	06:00	0,069	1	1				
	07:00	0,064	1					
	08:00	0,062	1					
	09:00	0,067	1	1				
	10:00	0,068	1	1				
	11:00	0,068	1	1				
	12:00	0,062	1	1				
	13:00	0,065	1	1				
	14:00	0,070	1	1				
	15:00	0,078	1	1				
	16:00	0,076	1	1				
	17:00	0,069	1		1			
	18:00	0,063	1		1			
	19:00	0,068	1	1				
	20:00	0,086	1	1				
	21:00	0,092	1	1				
	22:00	0,081	1	1				
	23:00	0,070	1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	0,063	1					
	01:00	0,057	1					
	02:00	0,055	1					
	03:00	0,055	1					
	04:00	0,055	1					
	05:00	0,058	1					
	06:00	0,060	1					
	07:00	0,056	1					
	08:00	0,057			1			
	09:00	0,063		1	1			
	10:00	0,063		1	1			
	11:00	0,070		1	1			
	12:00	0,073		1	1			
	13:00	0,072		1	1			
	14:00	0,071		1	1			
	15:00	0,074		1	1			
	16:00	0,064			1			
	17:00	0,060			1			
	18:00	0,067		1	1			
	19:00	0,083		1	1			
	20:00	0,093		1	1			
	21:00	0,092		1	1			
	22:00	0,084		1	1			
	23:00	0,084		1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης