

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,052			1			
	01:00	0,054			1			
	02:00	0,057			1			
	03:00	0,057			1			
	04:00	0,058			1			
	05:00	0,069	1		1			
	06:00	0,066	1	1				
	07:00	0,067	1	1				
	08:00	0,075	1	1				
	09:00	0,084	1	1				
	10:00	0,070	1	1				
	11:00	0,066	1	1				
	12:00	0,067	1	1				
	13:00	0,064	1	1				
	14:00	0,071	1	1				
	15:00	0,085	1	1				
	16:00	0,090	1	1				
	17:00	0,084	1	1				
	18:00	0,087	1	1				
	19:00	0,083	1	1				
	20:00	0,084						1
	21:00	0,084						1
	22:00	0,078						1
	23:00	0,066						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,065						1
	01:00	0,062						1
	02:00	0,062			1			
	03:00	0,059			1			
	04:00	0,069	1		1			
	05:00	0,066	1		1			
	06:00	0,069		1	1			
	07:00	0,074		1	1			
	08:00	0,070			1			
	09:00	0,059			1			
	10:00	0,067		1	1			
	11:00	0,067		1	1			
	12:00	0,068		1	1			
	13:00	0,055	1					
	14:00	0,056	1					
	15:00	0,063	1	1				
	16:00	0,079	1	1				
	17:00	0,075	1	1				
	18:00	0,083	1	1				
	19:00	0,086	1	1				
	20:00	0,080						1
	21:00	0,077						1
	22:00	0,075						1
	23:00	0,074						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ρ Α Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,064						1
	01:00	0,060						1
	02:00	0,060	1					
	03:00	0,057	1					
	04:00	0,063	1					
	05:00	0,068	1	1				
	06:00	0,072	1	1				
	07:00	0,080	1	1				
	08:00	0,100	1	1				
	09:00	0,103	1	1				
	10:00	0,100	1	1				
	11:00	0,097	1	1				
	12:00	0,099	1	1				
	13:00	0,100	1	1				
	14:00	0,106	1	1				
	15:00	0,104	1	1				
	16:00	0,106	1	1				
	17:00	0,098	1	1				
	18:00	0,108	1	1				
	19:00	0,115	1		1			
	20:00	0,103	1		1			
	21:00	0,082	1		1			
	22:00	0,078	1		1			
	23:00	0,077						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,068						1
	01:00	0,061			1			
	02:00	0,064			1			
	03:00	0,065			1			
	04:00	0,062			1			
	05:00	0,065			1			
	06:00	0,063			1			
	07:00	0,065			1			
	08:00	0,058			1			
	09:00	0,053			1			
	10:00	0,065			1			
	11:00	0,063	1		1			
	12:00	0,067	1	1				
	13:00	0,063	1	1				
	14:00	0,057		1				
	15:00	0,052		1				
	16:00	0,059		1				
	17:00	0,066	1	1				
	18:00	0,074	1	1				
	19:00	0,074	1	1				
	20:00	0,086	1	1				
	21:00	0,082	1	1				
	22:00	0,078	1	1				
	23:00	0,073						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,062						1
	01:00	0,060						1
	02:00	0,060	1					
	03:00	0,057	1					
	04:00	0,065	1					
	05:00	0,066	1	1				
	06:00	0,065	1	1				
	07:00	0,062	1	1				
	08:00	0,066	1	1				
	09:00	0,093	1	1				
	10:00	0,095	1	1				
	11:00	0,096	1	1				
	12:00	0,097	1	1				
	13:00	0,102	1	1				
	14:00	0,100	1	1				
	15:00	0,106	1	1				
	16:00	0,093	1	1				
	17:00	0,099	1	1				
	18:00	0,115	1	1				
	19:00	0,121	1	1				
	20:00	0,123	1	1				
	21:00	0,098	1	1				
	22:00	0,076						1
	23:00	0,075						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,064						1
	01:00	0,058			1			
	02:00	0,062			1			
	03:00	0,059			1			
	04:00	0,063			1			
	05:00	0,068			1			
	06:00	0,064			1			
	07:00	0,059			1			
	08:00	0,068		1	1			
	09:00	0,066		1	1			
	10:00	0,075		1	1			
	11:00	0,076		1	1			
	12:00	0,073		1	1			
	13:00	0,065	1	1				
	14:00	0,074	1	1				
	15:00	0,080	1	1				
	16:00	0,081	1	1				
	17:00	0,076	1	1				
	18:00	0,087	1	1				
	19:00	0,086	1	1				
	20:00	0,094	1	1				
	21:00	0,089	1	1				1
	22:00	0,081						1
	23:00	0,075						1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,066						1
	01:00	0,062						1
	02:00	0,062			1			
	03:00	0,061			1			
	04:00	0,059			1			
	05:00	0,060			1			
	06:00	0,059			1			
	07:00	0,063		1	1			
	08:00	0,073		1	1			
	09:00	0,076		1	1			
	10:00	0,106		1	1			
	11:00	0,097		1	1			
	12:00	0,113		1	1			
	13:00	0,117		1	1			
	14:00	0,092	1	1				
	15:00	0,092	1	1				
	16:00	0,095	1	1				
	17:00	0,099	1	1				
	18:00	0,103	1	1				
	19:00	0,112	1	1				
	20:00	0,102	1	1				
	21:00	0,092	1	1				
	22:00	0,092						1
	23:00	0,080						1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης