

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ						Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
ΑΡΘΡΟ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	0,084				1			0,166	34%	45
	01:00	0,081				1			0,169	32%	43
	02:00	0,082				1			0,168	33%	44
	03:00	0,083				1			0,167	33%	44
	04:00	0,087				1			0,163	35%	46
	05:00	0,087				1			0,163	35%	46
	06:00	0,092				1			0,158	37%	48
	07:00	0,100				1			0,150	40%	52
	08:00	0,105				1			0,145	42%	54
	09:00	0,117				1			0,133	47%	60
	10:00	0,124				1			0,126	50%	63
	11:00	0,131				1			0,119	52%	66
	12:00	0,133				1			0,117	53%	67
	13:00	0,133				1			0,117	53%	67
	14:00	0,132				1			0,118	53%	66
	15:00	0,133				1			0,117	53%	67
	16:00	0,130				1			0,120	52%	65
	17:00	0,132				1			0,118	53%	66
	18:00	0,131				1			0,119	52%	66
	19:00	0,128				1			0,122	51%	64
	20:00	0,128				1			0,122	51%	64
	21:00	0,122				1			0,128	49%	62
	22:00	0,111				1			0,139	44%	57
	23:00	0,101				1			0,149	40%	52
		2,69 MWh									1.373 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ						Σάββατο, 31 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	0,082				1			0,168	33%	44
	01:00	0,081				1			0,169	32%	43
	02:00	0,082				1			0,168	33%	44
	03:00	0,083				1			0,167	33%	44
	04:00	0,088				1			0,162	35%	47
	05:00	0,090				1			0,160	36%	47
	06:00	0,091				1			0,159	36%	48
	07:00	0,097				1			0,153	39%	51
	08:00	0,098				1			0,152	39%	51
	09:00	0,104				1			0,146	42%	54
	10:00	0,113				1			0,137	45%	58
	11:00	0,116				1			0,134	46%	59
	12:00	0,119				1			0,131	48%	60
	13:00	0,119				1			0,131	48%	60
	14:00	0,119				1			0,131	48%	60
	15:00	0,120				1			0,130	48%	61
	16:00	0,114				1			0,136	46%	58
	17:00	0,115				1			0,135	46%	59
	18:00	0,116				1			0,134	46%	59
	19:00	0,119				1			0,131	48%	60
	20:00	0,116				1			0,134	46%	59
	21:00	0,112				1			0,138	45%	57
	22:00	0,104				1			0,146	42%	54
	23:00	0,096				1			0,154	38%	50
		2,49 MWh									1.288 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ						Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200				
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	0,079				1			0,171	32%	42	
	01:00	0,076				1			0,174	30%	41	
	02:00	0,076				1			0,174	30%	41	
	03:00	0,076				1			0,174	30%	41	
	04:00	0,078				1			0,172	31%	42	
	05:00	0,079				1			0,171	32%	42	
	06:00	0,080				1			0,170	32%	43	
	07:00	0,083				1			0,167	33%	44	
	08:00	0,088				1			0,162	35%	47	
	09:00	0,097				1			0,153	39%	51	
	10:00	0,102				1			0,148	41%	53	
	11:00	0,106				1			0,144	42%	55	
	12:00	0,110				1			0,140	44%	56	
	13:00	0,112				1			0,138	45%	57	
	14:00	0,111				1			0,139	44%	57	
	15:00	0,103				1			0,147	41%	53	
	16:00	0,102				1			0,148	41%	53	
	17:00	0,107				1			0,143	43%	55	
	18:00	0,112				1			0,138	45%	57	
	19:00	0,114				1			0,136	46%	58	
	20:00	0,114				1			0,136	46%	58	
	21:00	0,109				1			0,141	44%	56	
	22:00	0,103				1			0,147	41%	53	
23:00	0,096				1			0,154	38%	50		
2,31 MWh											1.207 €	

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ						Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	0,087				1			0,163	35%	46
	01:00	0,085				1			0,165	34%	45
	02:00	0,085				1			0,165	34%	45
	03:00	0,085				1			0,165	34%	45
	04:00	0,087				1			0,163	35%	46
	05:00	0,087				1			0,163	35%	46
	06:00	0,089				1			0,161	36%	47
	07:00	0,092				1			0,158	37%	48
	08:00	0,098				1			0,152	39%	51
	09:00	0,105				1			0,145	42%	54
	10:00	0,109				1			0,141	44%	56
	11:00	0,114				1			0,136	46%	58
	12:00	0,119				1			0,131	48%	60
	13:00	0,119				1			0,131	48%	60
	14:00	0,121				1			0,129	48%	61
	15:00	0,115				1			0,135	46%	59
	16:00	0,114				1			0,136	46%	58
	17:00	0,117				1			0,133	47%	60
	18:00	0,118				1			0,132	47%	60
	19:00	0,121				1			0,129	48%	61
	20:00	0,122				1			0,128	49%	62
	21:00	0,117				1			0,133	47%	60
	22:00	0,107				1			0,143	43%	55
	23:00	0,101				1			0,149	40%	52
2,51 MWh											1.297 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΙΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ						Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	0,095				1			0,155	38%	50
	01:00	0,092				1			0,158	37%	48
	02:00	0,091				1			0,159	36%	48
	03:00	0,091				1			0,159	36%	48
	04:00	0,092				1			0,158	37%	48
	05:00	0,094				1			0,156	38%	49
	06:00	0,096				1			0,154	38%	50
	07:00	0,101				1			0,149	40%	52
	08:00	0,109				1			0,141	44%	56
	09:00	0,113				1			0,137	45%	58
	10:00	0,117				1			0,133	47%	60
	11:00	0,124				1			0,126	50%	63
	12:00	0,126				1			0,124	50%	63
	13:00	0,129				1			0,121	52%	65
	14:00	0,128				1			0,122	51%	64
	15:00	0,124				1			0,126	50%	63
	16:00	0,121				1			0,129	48%	61
	17:00	0,122				1			0,128	49%	62
	18:00	0,124				1			0,126	50%	63
	19:00	0,124				1			0,126	50%	63
	20:00	0,124				1			0,126	50%	63
	21:00	0,120				1			0,130	48%	61
	22:00	0,103				1			0,147	41%	53
	23:00	0,095				1			0,155	38%	50
		2,66 MWh									1.360 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΙΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ						Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	0,097				1			0,153	39%	51
	01:00	0,093				1			0,157	37%	49
	02:00	0,091				1			0,159	36%	48
	03:00	0,091				1			0,159	36%	48
	04:00	0,093				1			0,157	37%	49
	05:00	0,093				1			0,157	37%	49
	06:00	0,094				1			0,156	38%	49
	07:00	0,101				1			0,149	40%	52
	08:00	0,107				1			0,143	43%	55
	09:00	0,118				1			0,132	47%	60
	10:00	0,125				1			0,125	50%	63
	11:00	0,132				1			0,118	53%	66
	12:00	0,134				1			0,116	54%	67
	13:00	0,134				1			0,116	54%	67
	14:00	0,135				1			0,115	54%	67
	15:00	0,133				1			0,117	53%	67
	16:00	0,130				1			0,120	52%	65
	17:00	0,129				1			0,121	52%	65
	18:00	0,128				1			0,122	51%	64
	19:00	0,127				1			0,123	51%	64
	20:00	0,121				1			0,129	48%	61
	21:00	0,117				1			0,133	47%	60
	22:00	0,103				1			0,147	41%	53
	23:00	0,095				1			0,155	38%	50
		2,72 MWh									1.389 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΙΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ						Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200			
ΤΕ (MW)			0,036	0,036	0,036	0,100	0,100	0,088			
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	0,103				1			0,147	41%	53
	01:00	0,098				1			0,152	39%	51
	02:00	0,096				1			0,154	38%	50
	03:00	0,095				1			0,155	38%	50
	04:00	0,095				1			0,155	38%	50
	05:00	0,094				1			0,156	38%	49
	06:00	0,096				1			0,154	38%	50
	07:00	0,106				1			0,144	42%	55
	08:00	0,112				1			0,138	45%	57
	09:00	0,123				1			0,127	49%	62
	10:00	0,130				1			0,120	52%	65
	11:00	0,136				1			0,114	54%	68
	12:00	0,138				1			0,112	55%	69
	13:00	0,138				1			0,112	55%	69
	14:00	0,139				1			0,111	56%	69
	15:00	0,137				1			0,113	55%	68
	16:00	0,134				1			0,116	54%	67
	17:00	0,132				1			0,118	53%	66
	18:00	0,130				1			0,120	52%	65
	19:00	0,128				1			0,122	51%	64
	20:00	0,121				1			0,129	48%	61
	21:00	0,115				1			0,135	46%	59
	22:00	0,105				1			0,145	42%	54
	23:00	0,097				1			0,153	39%	51
2,80 MWh											1.423 €

Παρατηρήσεις:

Μπορεί να γίνει εναλλαγή μεταξύ μονάδων με όμοια χαρακτηριστικά κατά την κρίση του ΤΣΠ, ανάλογα και με τις συμπληρωμένες ώρες λειτουργίας τους.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης