

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	56,1		1	1				
	01:00	54,7		1	1				
	02:00	56,6		1	1				
	03:00	56,0		1	1				
	04:00	55,1		1	1				
	05:00	54,8		1	1				
	06:00	55,8		1	1				
	07:00	44,6		1	1				
	08:00	48,2		1	1				
	09:00	40,8		1	1				
	10:00	35,6		1	1				
	11:00	36,0		1					
	12:00	36,3		1					
	13:00	37,9		1					
	14:00	42,3		1					
	15:00	40,3		1					
	16:00	45,7		1	1				
	17:00	50,3		1	1				
	18:00	54,7		1	1				
	19:00	52,0		1	1				
	20:00	63,3		1	1				
	21:00	66,5		1	1				
	22:00	69,0		1	1				
	23:00	67,5		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	61,0		1	1				
	01:00	55,7		1	1				
	02:00	55,2		1	1				
	03:00	53,8		1	1				
	04:00	54,4		1	1				
	05:00	56,5		1	1				
	06:00	54,8		1	1				
	07:00	45,6		1	1				
	08:00	47,1		1	1				
	09:00	51,8		1	1				
	10:00	51,5		1	1				
	11:00	49,0		1	1				
	12:00	51,4		1	1				
	13:00	41,4		1	1				
	14:00	42,0		1	1				
	15:00	50,6		1	1				
	16:00	57,5		1	1				
	17:00	57,8		1	1				
	18:00	65,6		1	1				
	19:00	59,7		1	1				
	20:00	80,3		1	1				
	21:00	84,1		1	1				
	22:00	71,3		1	1				
	23:00	69,3		1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	62,3		1	1				
	01:00	59,9		1	1				
	02:00	57,0		1	1				
	03:00	54,1		1	1				
	04:00	54,8		1	1				
	05:00	53,9		1	1				
	06:00	57,0		1	1				
	07:00	48,1		1	1				
	08:00	48,0		1	1				
	09:00	48,8		1	1				
	10:00	52,6		1	1				
	11:00	41,6		1	1				
	12:00	49,0		1	1				
	13:00	46,7		1	1				
	14:00	41,7		1	1				
	15:00	47,7		1	1				
	16:00	49,2		1	1				
	17:00	50,9		1	1				
	18:00	46,6		1	1				
	19:00	65,9		1	1				
	20:00	83,9		1	1				
	21:00	85,2		1	1				
	22:00	70,0		1	1				
	23:00	71,0		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	59,9		1	1				
	01:00	55,3		1	1				
	02:00	56,8		1	1				
	03:00	54,8		1	1				
	04:00	55,8		1	1				
	05:00	55,0		1	1				
	06:00	57,0		1	1				
	07:00	48,8		1	1				
	08:00	51,1		1	1				
	09:00	45,5		1	1				
	10:00	43,1		1	1				
	11:00	43,4		1	1				
	12:00	61,5		1	1				
	13:00	62,7		1	1				
	14:00	62,1		1	1				
	15:00	62,2		1	1				
	16:00	76,2		1	1				
	17:00	53,9		1	1				
	18:00	53,6		1	1				
	19:00	61,5		1	1				
	20:00	82,8		1	1				
	21:00	79,5		1	1				
	22:00	69,7		1	1				
	23:00	62,9		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	61,6		1	1				
	01:00	59,5		1	1				
	02:00	56,6		1	1				
	03:00	55,6		1	1				
	04:00	56,1		1	1				
	05:00	59,7		1	1				
	06:00	58,7		1	1				
	07:00	51,7		1	1				
	08:00	64,9		1	1				
	09:00	46,7		1	1				
	10:00	53,5		1	1				
	11:00	46,9		1	1				
	12:00	48,0		1	1				
	13:00	48,6		1	1				
	14:00	48,6		1	1				
	15:00	46,2		1	1				
	16:00	47,4		1	1				
	17:00	56,6		1	1				
	18:00	58,0		1	1				
	19:00	68,0		1	1				
	20:00	78,4		1	1				
	21:00	81,3		1	1				
	22:00	79,7		1	1				
	23:00	73,3		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	71,1		1	1				
	01:00	70,7		1	1				
	02:00	65,6		1	1				
	03:00	64,3		1	1				
	04:00	63,3		1	1				
	05:00	63,6		1	1				
	06:00	64,4		1	1				
	07:00	57,4		1	1				
	08:00	58,7		1	1				
	09:00	52,2		1	1				
	10:00	54,3		1	1				
	11:00	54,7		1	1				
	12:00	57,3		1	1				
	13:00	54,8		1	1				
	14:00	58,9		1	1				
	15:00	57,5		1	1				
	16:00	54,4		1	1				
	17:00	53,8		1	1				
	18:00	56,7		1	1				
	19:00	72,5		1	1				
	20:00	84,8		1	1				
	21:00	93,0		1	1				
	22:00	89,5		1	1				
	23:00	79,1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	67,6		1	1				
	01:00	67,6		1	1				
	02:00	63,6		1	1				
	03:00	64,0		1	1				
	04:00	60,8		1	1				
	05:00	61,9		1	1				
	06:00	65,0		1	1				
	07:00	59,3		1	1				
	08:00	73,0		1	1				
	09:00	65,3		1	1				
	10:00	69,3		1	1				
	11:00	59,9		1	1				
	12:00	63,1		1	1				
	13:00	63,7		1	1				
	14:00	58,9		1	1				
	15:00	56,1		1	1				
	16:00	55,8		1	1				
	17:00	67,3		1	1				
	18:00	72,5		1	1				
	19:00	78,7		1	1				
	20:00	92,2		1	1				
	21:00	101,5		1	1				
	22:00	91,7		1	1				
	23:00	86,6		1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης