

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	48						1	
	01:00	48						1	
	02:00	47						1	
	03:00	46						1	
	04:00	47						1	
	05:00	47						1	
	06:00	47						1	
	07:00	45						1	
	08:00	38						1	
	09:00	47						1	
	10:00	44						1	
	11:00	41						1	
	12:00	43						1	
	13:00	44						1	
	14:00	41						1	
	15:00	43						1	
	16:00	47						1	
	17:00	46						1	
	18:00	61						1	
	19:00	66						1	
	20:00	65						1	
	21:00	68						1	
	22:00	60						1	
	23:00	57						1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	53						1	
	01:00	53						1	
	02:00	51						1	
	03:00	51						1	
	04:00	53						1	
	05:00	51						1	
	06:00	56						1	
	07:00	55						1	
	08:00	45						1	
	09:00	39						1	
	10:00	40						1	
	11:00	39						1	
	12:00	39						1	
	13:00	39						1	
	14:00	38						1	
	15:00	41						1	
	16:00	43						1	
	17:00	47						1	
	18:00	60						1	
	19:00	66						1	
	20:00	66						1	
	21:00	70						1	
	22:00	64						1	
	23:00	53						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	53						1	
	01:00	53						1	
	02:00	54						1	
	03:00	53						1	
	04:00	51						1	
	05:00	50						1	
	06:00	49						1	
	07:00	48						1	
	08:00	44						1	
	09:00	39						1	
	10:00	42						1	
	11:00	40						1	
	12:00	44						1	
	13:00	44						1	
	14:00	43						1	
	15:00	41						1	
	16:00	41						1	
	17:00	44						1	
	18:00	64						1	
	19:00	63						1	
	20:00	65						1	
	21:00	62						1	
	22:00	59						1	
	23:00	54						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	54						1	
	01:00	51						1	
	02:00	50						1	
	03:00	51						1	
	04:00	53						1	
	05:00	53						1	
	06:00	53						1	
	07:00	51						1	
	08:00	44						1	
	09:00	41						1	
	10:00	47						1	
	11:00	40						1	
	12:00	40						1	
	13:00	44						1	
	14:00	43						1	
	15:00	41						1	
	16:00	39						1	
	17:00	40						1	
	18:00	58						1	
	19:00	64						1	
	20:00	61						1	
	21:00	62						1	
	22:00	60						1	
	23:00	53						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	48						1	
	01:00	49						1	
	02:00	47						1	
	03:00	46						1	
	04:00	46						1	
	05:00	44						1	
	06:00	44						1	
	07:00	44						1	
	08:00	37						1	
	09:00	39						1	
	10:00	44						1	
	11:00	45						1	
	12:00	48						1	
	13:00	49						1	
	14:00	51						1	
	15:00	47						1	
	16:00	45						1	
	17:00	48						1	
	18:00	55						1	
	19:00	58						1	
	20:00	58						1	
	21:00	56						1	
	22:00	55						1	
	23:00	53						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	50						1	
	01:00	48						1	
	02:00	47						1	
	03:00	45						1	
	04:00	44						1	
	05:00	42						1	
	06:00	42						1	
	07:00	43						1	
	08:00	45						1	
	09:00	47						1	
	10:00	50						1	
	11:00	45		1	1				
	12:00	49		1	1				
	13:00	49		1	1				
	14:00	51		1	1				
	15:00	46		1	1				
	16:00	44		1	1				
	17:00	45		1	1				
	18:00	65		1	1				
	19:00	59		1	1				
	20:00	56		1	1				
	21:00	59		1	1				
	22:00	58		1	1				
	23:00	55		1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	49		1	1				
	01:00	48		1	1				
	02:00	44		1	1				
	03:00	42		1	1				
	04:00	41		1	1				
	05:00	42		1	1				
	06:00	45		1	1				
	07:00	49		1	1				
	08:00	44		1	1				
	09:00	40		1	1				
	10:00	44		1	1				
	11:00	37		1	1				
	12:00	40		1	1				
	13:00	40		1	1				
	14:00	43		1	1				
	15:00	40		1	1				
	16:00	37		1	1				
	17:00	42		1	1				
	18:00	57		1	1				
	19:00	56		1	1				
	20:00	52		1	1				
	21:00	54		1	1				
	22:00	51		1	1				
	23:00	49		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης