

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	119,5					1		
	01:00	108,4					1		
	02:00	106,5					1		
	03:00	100,7					1		
	04:00	98,1					1		
	05:00	105,8					1		
	06:00	100,0					1		
	07:00	103,8					1		
	08:00	125,4					1		
	09:00	122,2					1		
	10:00	130,2							1
	11:00	145,1							1
	12:00	149,3							1
	13:00	146,4							1
	14:00	138,8							1
	15:00	128,7							1
	16:00	114,0					1		1
	17:00	119,8					1		1
	18:00	122,6					1		1
	19:00	139,7					1		1
	20:00	157,1					1		1
	21:00	156,4					1		1
	22:00	163,9					1		
	23:00	149,8					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	122,7					1		
	01:00	112,3					1		
	02:00	106,0					1		
	03:00	103,2					1		
	04:00	102,5					1		
	05:00	112,2					1		
	06:00	105,4					1		
	07:00	110,7					1		
	08:00	122,8					1		
	09:00	143,2					1		
	10:00	150,9					1		
	11:00	160,1					1		
	12:00	152,4					1		
	13:00	143,0					1		
	14:00	137,5					1		
	15:00	129,2			1		1		
	16:00	126,6			1		1		
	17:00	120,2			1		1		
	18:00	124,6			1		1		
	19:00	129,2			1		1		
	20:00	148,9			1		1		
	21:00	148,1			1		1		
	22:00	146,3					1		
	23:00	134,5					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ ΟΥ Σ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	120,2					1		
	01:00	113,7					1		
	02:00	107,5					1		
	03:00	106,3					1		
	04:00	102,9					1		
	05:00	109,9					1		
	06:00	97,7					1		
	07:00	102,0					1		
	08:00	120,4					1		
	09:00	124,4					1		
	10:00	130,1					1		
	11:00	149,8					1		
	12:00	153,9					1		
	13:00	158,9					1		
	14:00	142,3					1		
	15:00	139,9					1		
	16:00	132,8					1		
	17:00	127,5					1		
	18:00	134,6					1		
	19:00	142,3					1		
	20:00	150,9					1		
	21:00	173,1					1		
	22:00	164,7					1		
	23:00	135,7					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	126,8					1		
	01:00	117,9					1		
	02:00	112,4					1		
	03:00	109,4					1		
	04:00	107,1					1		
	05:00	114,0					1		
	06:00	103,6					1		
	07:00	120,1					1		
	08:00	139,3					1		
	09:00	137,3					1		
	10:00	161,3					1		
	11:00	166,2					1		
	12:00	171,7		1			1		
	13:00	165,7		1			1		
	14:00	157,3		1			1		
	15:00	154,6		1			1		
	16:00	139,3		1			1		
	17:00	136,2		1			1		
	18:00	142,4		1			1		
	19:00	160,1		1			1		
	20:00	171,6		1			1		
	21:00	178,5		1			1		
	22:00	168,1		1			1		
	23:00	158,5		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	138,4		1			1		
	01:00	120,5		1			1		
	02:00	114,5					1		
	03:00	111,7					1		
	04:00	109,9					1		
	05:00	114,6					1		
	06:00	109,4					1		
	07:00	127,7					1		
	08:00	140,1					1		
	09:00	154,2					1		
	10:00	150,0					1		
	11:00	171,1					1		
	12:00	173,8		1			1		
	13:00	168,1		1			1		
	14:00	168,4		1			1		
	15:00	160,8		1			1		
	16:00	151,6		1			1		
	17:00	157,3		1			1		
	18:00	161,5		1			1		
	19:00	178,5		1			1		
	20:00	182,8		1			1		
	21:00	173,0		1			1		
	22:00	164,9		1			1		
	23:00	154,5		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	134,7		1			1		
	01:00	120,2					1		
	02:00	116,9					1		
	03:00	116,1					1		
	04:00	114,1					1		
	05:00	120,7					1		
	06:00	110,3					1		
	07:00	112,0					1		
	08:00	152,6					1		
	09:00	140,0					1		
	10:00	161,2					1		
	11:00	162,7					1		
	12:00	139,1					1		
	13:00	157,7					1		
	14:00	145,9					1		
	15:00	134,0					1		
	16:00	128,6	1	1			1		
	17:00	104,1	1	1			1		
	18:00	44,7	1	1		1			
	19:00	54,5	1			1	1		
	20:00	113,5				1	1		
	21:00	114,8	1			1	1		
	22:00	118,2	1			1	1		
	23:00	107,0					1		

Τα διαστήματα 17:32 - 17:40, 17:52 - 17:57, 18:05 - 18:06, 18:19 - 18:20, 18:24 - 19:13 σημειώθηκαν γενικές διακοπές λόγω βλάβης στο δίκτυο. Στις 21:20 σημειώθηκε μερική διακοπή για εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ ΟΥ Σ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	94,3					1		
	01:00	87,3					1		
	02:00	80,3					1		
	03:00	78,9					1		
	04:00	79,1					1		
	05:00	81,7					1		
	06:00	75,1					1		
	07:00	86,6					1		
	08:00	102,0					1		
	09:00	108,7					1		
	10:00	77,0					1		
	11:00	45,5					1		
	12:00	0,0							
	13:00	0,0							
	14:00	0,0							
	15:00	42,2					1		
	16:00	137,9		1			1		
	17:00	138,6		1			1		
	18:00	144,1		1			1		
	19:00	147,9		1			1		
	20:00	158,2		1			1		
	21:00	162,9		1			1		
	22:00	171,2		1			1		
	23:00	146,4		1			1		

Το διάστημα 12:00 – 14:43 σημειώθηκε γενική διακοπή για εκτέλεση εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης