

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	53,2		1	1				
	01:00	52,7		1	1				
	02:00	52,4		1	1				
	03:00	50,5		1	1				
	04:00	54,4		1	1				
	05:00	51,0		1	1				
	06:00	53,1		1	1				
	07:00	48,0		1	1				
	08:00	45,4		1	1				
	09:00	41,7		1	1				
	10:00	8,0		1					
	11:00	27,4		1	1				
	12:00	43,6		1	1				
	13:00	38,1		1	1				
	14:00	44,1		1	1				
	15:00	47,4		1	1				
	16:00	50,3		1	1				
	17:00	58,9		1	1				
	18:00	63,8		1	1				
	19:00	58,8		1	1				
	20:00	53,2		1	1				
	21:00	55,4		1	1				
	22:00	51,3		1	1				
	23:00	47,5		1	1				

Γενική διακοπή στις 10:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	45,1		1	1				
	01:00	42,7		1	1				
	02:00	43,0		1	1				
	03:00	43,6		1	1				
	04:00	43,1		1	1				
	05:00	44,2		1	1				
	06:00	43,2		1	1				
	07:00	41,6		1	1				
	08:00	44,9		1	1				
	09:00	47,0		1	1				
	10:00	42,1		1	1				
	11:00	43,4		1	1				
	12:00	48,0		1	1				
	13:00	43,4		1	1				
	14:00	46,2		1	1				
	15:00	44,0		1	1				
	16:00	54,8		1	1				
	17:00	52,9		1	1				
	18:00	70,2		1	1				
	19:00	69,2		1	1				
	20:00	71,6		1	1				
	21:00	66,7		1	1				
	22:00	63,2		1	1				
	23:00	59,5		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	56,3		1	1				
	01:00	50,2		1	1				
	02:00	51,5		1	1				
	03:00	49,9		1	1				
	04:00	48,3		1	1				
	05:00	49,0		1	1				
	06:00	52,2		1	1				
	07:00	53,4		1	1				
	08:00	44,6		1	1				
	09:00	40,7		1	1				
	10:00	39,0		1	1				
	11:00	41,7		1	1				
	12:00	42,0		1	1				
	13:00	43,0		1	1				
	14:00	41,4		1	1				
	15:00	37,5		1	1				
	16:00	53,2		1	1				
	17:00	62,3		1	1				
	18:00	66,2		1	1				
	19:00	74,9		1	1				
	20:00	66,9		1	1				
	21:00	65,2		1	1				
	22:00	57,1		1	1				
	23:00	52,9		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	50,3		1	1				
	01:00	47,8		1	1				
	02:00	46,9		1	1				
	03:00	46,9		1	1				
	04:00	45,7		1	1				
	05:00	47,9		1	1				
	06:00	48,5		1	1				
	07:00	41,4		1	1				
	08:00	43,2		1	1				
	09:00	44,2		1	1				
	10:00	42,7		1	1				
	11:00	46,2		1	1				
	12:00	46,8		1	1				
	13:00	51,2		1	1				
	14:00	54,3		1	1				
	15:00	52,0		1	1				
	16:00	60,6		1	1				
	17:00	57,6		1	1				
	18:00	58,8		1	1				
	19:00	66,6		1	1				
	20:00	77,8		1	1				
	21:00	65,4		1	1				
	22:00	60,9		1	1				
	23:00	59,5		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	53,7		1	1				
	01:00	51,2		1	1				
	02:00	49,5		1	1				
	03:00	51,7		1	1				
	04:00	50,5		1	1				
	05:00	51,7		1	1				
	06:00	53,7		1	1				
	07:00	50,1		1	1				
	08:00	41,9		1	1				
	09:00	52,2		1	1				
	10:00	50,5		1	1				
	11:00	55,0		1	1				
	12:00	51,4		1	1				
	13:00	43,6		1	1				
	14:00	40,3		1	1				
	15:00	40,4						1	
	16:00	47,1						1	
	17:00	43,4						1	
	18:00	43,2						1	
	19:00	76,9						1	
	20:00	76,2						1	
	21:00	67,1						1	
	22:00	64,4						1	
	23:00	60,7						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	51,6						1	
	01:00	49,0						1	
	02:00	48,0						1	
	03:00	47,0						1	
	04:00	49,1						1	
	05:00	50,5						1	
	06:00	52,5						1	
	07:00	48,0						1	
	08:00	47,5						1	
	09:00	51,1						1	
	10:00	47,0						1	
	11:00	42,7						1	
	12:00	41,4						1	
	13:00	41,3						1	
	14:00	44,6						1	
	15:00	43,7						1	
	16:00	63,0						1	
	17:00	56,2						1	
	18:00	64,3						1	
	19:00	91,5						1	
	20:00	88,7						1	
	21:00	77,1						1	
	22:00	71,4						1	
	23:00	65,2						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	60,7						1	
	01:00	52,3						1	
	02:00	51,9						1	
	03:00	50,7						1	
	04:00	49,3						1	
	05:00	50,8						1	
	06:00	52,9						1	
	07:00	51,1						1	
	08:00	47,4						1	
	09:00	56,1						1	
	10:00	61,7						1	
	11:00	50,8						1	
	12:00	63,9						1	
	13:00	58,4						1	
	14:00	66,5						1	
	15:00	68,2						1	
	16:00	53,0						1	
	17:00	76,0						1	
	18:00	70,0						1	
	19:00	104,5						1	
	20:00	113,6						1	
	21:00	95,6						1	
	22:00	76,7						1	
	23:00	68,4						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης