

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	75,4					1		
	01:00	75,0					1		
	02:00	69,8					1		
	03:00	71,0					1		
	04:00	71,5					1		
	05:00	74,0					1		
	06:00	76,1					1		
	07:00	65,4					1		
	08:00	64,9					1		
	09:00	75,9					1		
	10:00	65,7					1		
	11:00	66,2					1		
	12:00	72,0					1		
	13:00	70,0					1		
	14:00	61,6					1		
	15:00	59,5					1		
	16:00	71,5					1		
	17:00	81,0					1		
	18:00	81,2					1		
	19:00	74,2					1		
	20:00	83,0					1		
	21:00	98,2					1		
	22:00	88,8					1		
	23:00	82,8					1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	81,6					1		
	01:00	75,4					1		
	02:00	72,3					1		
	03:00	70,1					1		
	04:00	69,4					1		
	05:00	69,9					1		
	06:00	67,5					1		
	07:00	60,2					1		
	08:00	61,2					1		
	09:00	60,6					1		
	10:00	60,0					1		
	11:00	64,2					1		
	12:00	62,6					1		
	13:00	64,3					1		
	14:00	69,9					1		
	15:00	64,9					1		
	16:00	72,9					1		
	17:00	71,0					1		
	18:00	72,1					1		
	19:00	81,7					1		
	20:00	95,9					1		
	21:00	100,3					1		
	22:00	88,8					1		
	23:00	79,0					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	75,5					1		
	01:00	71,3					1		
	02:00	72,6					1		
	03:00	74,5					1		
	04:00	73,9					1		
	05:00	76,6					1		
	06:00	68,8					1		
	07:00	59,9					1		
	08:00	77,7					1		
	09:00	68,7					1		
	10:00	56,3					1		
	11:00	52,6					1		
	12:00	55,0					1		
	13:00	58,1					1		
	14:00	67,1					1		
	15:00	56,9					1		
	16:00	56,4					1		
	17:00	54,4					1		
	18:00	53,7					1		
	19:00	62,6					1		
	20:00	76,3					1		
	21:00	98,1					1		
	22:00	86,2					1		
	23:00	78,6					1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 19 Απριλίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7			
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	72,4					1					
	01:00	72,7					1					
	02:00	67,0					1					
	03:00	69,2					1					
	04:00	68,9					1					
	05:00	68,1					1					
	06:00	66,3					1					
	07:00	60,7					1					
	08:00	65,9					1					
	09:00	47,2							1			
	10:00	0,0										
	11:00	0,0										
	12:00	5,0										
	13:00	5,0										
	14:00	0,0										
	15:00	0,0										
	16:00	0,0										
	17:00	0,0										
	18:00	110,4					1					
	19:00	84,8					1					
	20:00	86,3					1					
	21:00	100,8					1					
	22:00	95,3					1					
	23:00	85,0					1					

Γενική διακοπή στις 09:35 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 20 Απριλίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7			
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	78,4					1					
	01:00	71,6					1					
	02:00	69,7					1					
	03:00	73,5					1					
	04:00	71,6					1					
	05:00	67,1					1					
	06:00	65,9					1					
	07:00	57,7					1					
	08:00	69,4					1					
	09:00	71,1					1					
	10:00	70,9					1					
	11:00	70,7					1					
	12:00	75,2					1					
	13:00	60,1					1					
	14:00	57,1					1					
	15:00	55,4					1					
	16:00	54,3					1					
	17:00	57,3					1					
	18:00	55,9					1					
	19:00	58,7					1					
	20:00	70,0					1					
	21:00	88,8					1					
	22:00	86,5					1					
	23:00	80,6					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7			
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	72,8					1					
	01:00	69,6					1					
	02:00	68,6					1					
	03:00	67,7					1					
	04:00	71,1					1					
	05:00	69,6					1					
	06:00	64,8					1					
	07:00	57,6					1					
	08:00	73,3					1					
	09:00	58,7					1					
	10:00	59,6					1					
	11:00	61,4					1					
	12:00	55,9					1					
	13:00	63,3					1					
	14:00	57,5					1					
	15:00	54,6					1					
	16:00	53,6					1					
	17:00	62,3					1					
	18:00	54,0					1					
	19:00	61,4					1					
	20:00	72,8					1					
	21:00	81,5					1					
	22:00	81,7					1					
	23:00	78,9					1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	68,4					1		
	01:00	65,6					1		
	02:00	65,2					1		
	03:00	69,9					1		
	04:00	71,0					1		
	05:00	65,8					1		
	06:00	65,9					1		
	07:00	55,5					1		
	08:00	53,4					1		
	09:00	56,0					1		
	10:00	57,6					1		
	11:00	58,1					1		
	12:00	61,3					1		
	13:00	68,2					1		
	14:00	61,2					1		
	15:00	58,3					1		
	16:00	60,2					1		
	17:00	69,6					1		
	18:00	57,5					1		
	19:00	54,2					1		
	20:00	90,5					1		
	21:00	91,2					1		
	22:00	91,5					1		
	23:00	87,2					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης