

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ ΟΥ Σ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	53,7						1	
	01:00	48,4						1	
	02:00	46,9						1	
	03:00	47,1						1	
	04:00	48,1						1	
	05:00	48,0						1	
	06:00	49,6						1	
	07:00	46,0						1	
	08:00	40,2						1	
	09:00	44,9						1	
	10:00	0,0							
	11:00	0,0							
	12:00	0,0							
	13:00	0,0							
	14:00	0,0							
	15:00	0,0							
	16:00	46,2					1		
	17:00	57,1					1		
	18:00	59,3					1		
	19:00	77,4					1		
	20:00	73,6					1		
	21:00	70,4					1		
	22:00	65,4					1		
	23:00	58,1					1		

Το διάστημα 10:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ ΟΥ Σ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	54,7					1		
	01:00	55,3					1		
	02:00	48,4					1		
	03:00	49,2					1		
	04:00	48,3					1		
	05:00	50,3					1		
	06:00	54,0					1		
	07:00	49,0					1		
	08:00	50,8					1		
	09:00	56,9					1		
	10:00	63,8					1		
	11:00	69,4					1		
	12:00	62,3					1		
	13:00	57,6						1	
	14:00	60,6						1	
	15:00	62,2						1	
	16:00	60,5						1	
	17:00	61,4						1	
	18:00	69,3						1	
	19:00	69,3						1	
	20:00	68,6						1	
	21:00	65,5						1	
	22:00	60,5						1	
	23:00	56,9						1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	58,7						1	
	01:00	53,0						1	
	02:00	53,6						1	
	03:00	53,4						1	
	04:00	54,0						1	
	05:00	55,6						1	
	06:00	54,9						1	
	07:00	48,8						1	
	08:00	49,9						1	
	09:00	52,7						1	
	10:00	54,2						1	
	11:00	49,3						1	
	12:00	47,7						1	
	13:00	47,5						1	
	14:00	54,7						1	
	15:00	47,9						1	
	16:00	51,9						1	
	17:00	52,7						1	
	18:00	58,1						1	
	19:00	81,9						1	
	20:00	75,9						1	
	21:00	71,3						1	
	22:00	60,4						1	
	23:00	55,4						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	51,6						1	
	01:00	48,6						1	
	02:00	48,3						1	
	03:00	45,1						1	
	04:00	44,4						1	
	05:00	44,7						1	
	06:00	53,3						1	
	07:00	49,7						1	
	08:00	46,3						1	
	09:00	44,6						1	
	10:00	42,6						1	
	11:00	40,9						1	
	12:00	35,4						1	
	13:00	38,2						1	
	14:00	43,4						1	
	15:00	37,3						1	
	16:00	47,8						1	
	17:00	46,3						1	
	18:00	62,0						1	
	19:00	64,0						1	
	20:00	53,0						1	
	21:00	54,3						1	
	22:00	48,6						1	
	23:00	48,8						1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	44,2						1	
	01:00	41,6						1	
	02:00	40,4						1	
	03:00	40,7						1	
	04:00	41,0						1	
	05:00	41,1						1	
	06:00	42,8						1	
	07:00	43,5						1	
	08:00	46,3						1	
	09:00	47,7						1	
	10:00	56,2						1	
	11:00	56,5						1	
	12:00	58,5						1	
	13:00	52,1						1	
	14:00	49,8						1	
	15:00	55,6						1	
	16:00	54,1						1	
	17:00	52,5						1	
	18:00	54,7						1	
	19:00	65,3						1	
	20:00	63,1						1	
	21:00	60,6						1	
	22:00	56,6						1	
	23:00	56,0						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	53,5						1	
	01:00	46,7						1	
	02:00	45,6						1	
	03:00	45,4						1	
	04:00	44,0						1	
	05:00	45,3						1	
	06:00	47,2						1	
	07:00	40,9						1	
	08:00	45,5						1	
	09:00	49,6						1	
	10:00	49,2						1	
	11:00	49,7						1	
	12:00	43,1						1	
	13:00	43,4						1	
	14:00	38,8						1	
	15:00	42,6						1	
	16:00	44,4						1	
	17:00	45,4						1	
	18:00	56,3						1	
	19:00	65,1						1	
	20:00	60,9						1	
	21:00	59,1						1	
	22:00	52,3						1	
	23:00	51,0						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	49,9						1	
	01:00	45,5						1	
	02:00	45,5						1	
	03:00	46,6						1	
	04:00	46,5						1	
	05:00	44,7						1	
	06:00	46,9						1	
	07:00	43,3						1	
	08:00	43,2						1	
	09:00	44,2						1	
	10:00	57,5						1	
	11:00	54,3						1	
	12:00	46,0						1	
	13:00	46,7						1	
	14:00	52,5						1	
	15:00	46,3						1	
	16:00	44,7						1	
	17:00	54,6						1	
	18:00	64,6						1	
	19:00	73,8						1	
	20:00	77,6						1	
	21:00	64,7						1	
	22:00	63,7						1	
	23:00	67,0						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης