

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	64,3		1	1				
	01:00	62,4		1	1				
	02:00	60,4		1	1				
	03:00	58,2		1	1				
	04:00	60,4		1	1				
	05:00	59,8		1	1				
	06:00	54,6		1	1				
	07:00	56,5		1	1				
	08:00	59,3		1	1				
	09:00	56,5		1	1				
	10:00	52,4		1	1				
	11:00	58,3		1	1				
	12:00	63,2		1	1				
	13:00	66,4		1	1				
	14:00	52,0		1	1				
	15:00	46,9		1	1				
	16:00	47,7		1	1				
	17:00	63,3		1	1				
	18:00	64,3		1	1				
	19:00	84,0		1	1				
	20:00	84,4		1	1				
	21:00	82,0		1	1				
	22:00	71,6		1	1				
	23:00	65,7		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	61,0		1	1				
	01:00	61,2		1	1				
	02:00	61,7		1	1				
	03:00	61,2		1	1				
	04:00	58,1		1	1				
	05:00	57,6		1	1				
	06:00	51,4		1	1				
	07:00	58,8		1	1				
	08:00	58,2		1	1				
	09:00	63,2		1	1				
	10:00	57,5		1	1				
	11:00	53,9		1	1				
	12:00	56,1		1	1				
	13:00	60,6		1	1				
	14:00	54,8		1	1				
	15:00	47,8		1	1				
	16:00	41,9		1	1				
	17:00	38,6		1	1				
	18:00	50,0		1	1				
	19:00	69,3		1	1				
	20:00	68,7		1	1				
	21:00	74,4		1	1				
	22:00	72,4		1	1				
	23:00	64,7		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	60,6		1	1				
	01:00	58,6		1	1				
	02:00	58,8		1	1				
	03:00	55,7		1	1				
	04:00	56,4		1	1				
	05:00	52,8		1	1				
	06:00	47,3		1	1				
	07:00	54,4		1	1				
	08:00	43,9		1	1				
	09:00	43,0		1	1				
	10:00	49,6		1	1				
	11:00	45,4		1	1				
	12:00	46,7		1	1				
	13:00	44,0		1	1				
	14:00	37,0		1	1				
	15:00	43,1		1	1				
	16:00	44,3		1	1				
	17:00	55,5		1	1				
	18:00	64,2		1	1				
	19:00	79,4		1	1				
	20:00	74,5		1	1				
	21:00	65,6		1	1				
	22:00	64,3		1	1				
	23:00	63,1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	57,2		1	1				
	01:00	59,0		1	1				
	02:00	57,3		1	1				
	03:00	55,7		1	1				
	04:00	60,2		1	1				
	05:00	59,4		1	1				
	06:00	46,8		1	1				
	07:00	51,6		1	1				
	08:00	54,2		1	1				
	09:00	60,1		1	1				
	10:00	57,5		1	1				
	11:00	63,5		1	1				
	12:00	63,0		1	1				
	13:00	58,4		1	1				
	14:00	55,6		1	1				
	15:00	55,9		1	1				
	16:00	57,0		1	1				
	17:00	64,2		1	1				
	18:00	58,5		1	1				
	19:00	95,7		1	1				
	20:00	79,3		1	1				
	21:00	74,9		1	1				
	22:00	73,9		1	1				
	23:00	65,1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	60,9		1	1				
	01:00	61,3		1	1				
	02:00	59,0		1	1				
	03:00	57,3		1	1				
	04:00	57,0		1	1				
	05:00	56,7		1	1				
	06:00	58,3		1	1				
	07:00	51,1		1	1				
	08:00	53,3		1	1				
	09:00	57,5		1	1				
	10:00	56,4		1	1				
	11:00	51,5		1	1				
	12:00	53,3		1	1				
	13:00	48,1		1	1				
	14:00	50,8		1	1				
	15:00	58,2		1	1				
	16:00	48,2		1	1				
	17:00	53,5		1	1				
	18:00	51,7		1	1				
	19:00	62,7		1	1				
	20:00	69,2		1	1				
	21:00	68,8		1	1				
	22:00	71,1		1	1				
	23:00	72,0		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	62,8		1	1				
	01:00	57,4		1	1				
	02:00	59,4		1	1				
	03:00	57,8		1	1				
	04:00	58,3		1	1				
	05:00	56,3		1	1				
	06:00	53,5		1	1				
	07:00	48,1		1	1				
	08:00	50,0		1	1				
	09:00	46,5		1	1				
	10:00	45,0		1	1		1		
	11:00	40,9		1	1		1		
	12:00	45,6		1	1				
	13:00	47,7		1	1				
	14:00	43,2		1	1				
	15:00	49,6		1	1				
	16:00	45,5		1	1				
	17:00	52,4		1	1				
	18:00	45,3		1	1				
	19:00	53,0		1	1				
	20:00	65,5		1	1				
	21:00	72,5		1	1				
	22:00	69,9		1	1				
	23:00	60,4		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Απριλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	56,6		1	1				
	01:00	55,6		1	1				
	02:00	54,8		1	1				
	03:00	55,1		1	1				
	04:00	54,9		1	1				
	05:00	53,5		1	1				
	06:00	54,2		1	1				
	07:00	49,9		1	1				
	08:00	48,9		1	1				
	09:00	48,1		1	1				
	10:00	50,8		1	1				
	11:00	44,3		1	1				
	12:00	42,4		1	1				
	13:00	38,0		1	1				
	14:00	37,6		1	1				
	15:00	39,2		1	1				
	16:00	41,3		1	1				
	17:00	49,7		1	1				
	18:00	51,8		1	1				
	19:00	47,8		1	1				
	20:00	56,0		1	1				
	21:00	64,0		1	1				
	22:00	64,3		1	1				
	23:00	56,4		1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης