

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία							Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
TE (kW)			36	36	36	41	85	72	100			
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	70,4					1			130	35%	31
	01:00	64,7					1			135	32%	28
	02:00	64,9					1			135	32%	28
	03:00	62,0					1			138	31%	27
	04:00	62,5					1			137	31%	27
	05:00	61,1					1			139	31%	27
	06:00	49,9					1			150	25%	23
	07:00	55,9					1			144	28%	25
	08:00	55,3					1			145	28%	25
	09:00	62,5					1			138	31%	27
	10:00	69,3					1			131	35%	30
	11:00	58,2					1			142	29%	26
	12:00	66,5					1			134	33%	29
	13:00	69,3					1			131	35%	30
	14:00	67,3					1			133	34%	29
	15:00	56,7					1			143	28%	25
	16:00	77,3					1			123	39%	33
	17:00	71,0					1			129	36%	31
	18:00	76,2					1			124	38%	33
	19:00	71,7					1			128	36%	31
	20:00	66,0					1			134	33%	29
	21:00	81,9					1			118	41%	35
	22:00	79,2					1			121	40%	34
	23:00	74,2					1			126	37%	32
		1.594,2										695 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία							Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
ΤΕ (kW)			36	36	36	41	85	72	100			
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	63,9					1			136	32%	28
	01:00	62,2					1			138	31%	27
	02:00	59,5					1			140	30%	26
	03:00	58,5					1			141	29%	26
	04:00	59,1					1			141	30%	26
	05:00	61,2					1			139	31%	27
	06:00	52,9					1			147	26%	24
	07:00	64,0					1			136	32%	28
	08:00	79,8					1			120	40%	34
	09:00	64,8					1			135	32%	28
	10:00	78,9					1			121	39%	34
	11:00	76,5					1			123	38%	33
	12:00	65,1					1			135	33%	28
	13:00	69,0					1			131	35%	30
	14:00	62,3					1			138	31%	27
	15:00	73,4					1			127	37%	32
	16:00	64,1					1			136	32%	28
	17:00	77,1					1			123	39%	33
	18:00	74,7					1			125	37%	32
	19:00	103,7					1			96	52%	43
	20:00	81,8					1			118	41%	35
	21:00	89,0					1			111	45%	37
	22:00	83,6					1			116	42%	35
	23:00	73,7					1			126	37%	32
		1.698,8										734 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία							Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
TE (kW)			36	36	36	41	85	72	100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	68,3					1			132	34%	30
	01:00	64,7					1			135	32%	28
	02:00	62,6					1			137	31%	28
	03:00	61,0					1			139	31%	27
	04:00	62,2					1			138	31%	27
	05:00	60,6					1			139	30%	27
	06:00	50,6					1			149	25%	23
	07:00	59,3					1			141	30%	26
	08:00	64,7					1			135	32%	28
	09:00	59,2					1			141	30%	26
	10:00	65,1					1			135	33%	28
	11:00	67,7					1			132	34%	29
	12:00	65,4					1			135	33%	29
	13:00	69,5					1			131	35%	30
	14:00	69,0					1			131	34%	30
	15:00	75,9					1			124	38%	33
	16:00	68,3					1			132	34%	30
	17:00	68,1					1			132	34%	30
	18:00	79,7					1			120	40%	34
	19:00	82,9					1			117	41%	35
	20:00	81,8					1			118	41%	35
	21:00	86,6					1			113	43%	36
	22:00	81,1					1			119	41%	34
	23:00	73,3					1			127	37%	32
		1.647,5										715 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία							Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
TE (kW)			36	36	36	41	85	72	100			
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	67,3					1			133	34%	29
	01:00	64,8					1			135	32%	28
	02:00	64,4					1			136	32%	28
	03:00	64,6					1			135	32%	28
	04:00	63,1					1			137	32%	28
	05:00	63,1					1			137	32%	28
	06:00	53,5					1			147	27%	24
	07:00	66,3					1			134	33%	29
	08:00	60,9					1			139	30%	27
	09:00	64,1					1			136	32%	28
	10:00	73,3					1			127	37%	32
	11:00	84,2					1			116	42%	36
	12:00	73,5					1			127	37%	32
	13:00	81,2					1			119	41%	35
	14:00	67,6					1			132	34%	29
	15:00	67,1					1			133	34%	29
	16:00	70,3					1			130	35%	30
	17:00	75,1					1			125	38%	32
	18:00	73,3					1			127	37%	32
	19:00	81,5					1			119	41%	35
	20:00	97,7					1			102	49%	41
	21:00	96,4					1			104	48%	40
	22:00	91,2					1			109	46%	38
	23:00	79,5					1			121	40%	34
		1.743,7										751 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία							Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
TE (kW)			36	36	36	41	85	72	100			
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	72,3					1			128	36%	31
	01:00	68,8					1			131	34%	30
	02:00	66,6					1			133	33%	29
	03:00	67,0					1			133	34%	29
	04:00	65,2					1			135	33%	29
	05:00	66,4					1			134	33%	29
	06:00	61,1					1			139	31%	27
	07:00	58,9					1			141	29%	26
	08:00	70,7					1			129	35%	31
	09:00	74,3					1			126	37%	32
	10:00	81,2					1			119	41%	35
	11:00	82,1					1			118	41%	35
	12:00	85,5					1			114	43%	36
	13:00	79,2					1			121	40%	34
	14:00	74,8					1			125	37%	32
	15:00	74,7					1			125	37%	32
	16:00	68,0					1			132	34%	30
	17:00	73,5					1			127	37%	32
	18:00	79,9					1			120	40%	34
	19:00	77,8					1			122	39%	33
	20:00	85,4					1			115	43%	36
	21:00	107,3					1			93	54%	44
	22:00	90,9					1			109	45%	38
	23:00	84,7					1			115	42%	36
		1.816,2										778 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία							Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
TE (kW)			36	36	36	41	85	72	100			
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	80,5					1			120	40%	34
	01:00	74,0					1			126	37%	32
	02:00	71,6					1			128	36%	31
	03:00	68,8					1			131	34%	30
	04:00	69,9					1			130	35%	30
	05:00	69,0					1			131	34%	30
	06:00	57,3					1			143	29%	25
	07:00	58,7					1			141	29%	26
	08:00	70,2					1			130	35%	30
	09:00	71,9					1			128	36%	31
	10:00	72,0					1			128	36%	31
	11:00	74,2					1			126	37%	32
	12:00	79,6					1			120	40%	34
	13:00	71,2					1			129	36%	31
	14:00	64,5					1			135	32%	28
	15:00	61,1					1			139	31%	27
	16:00	60,7					1			139	30%	27
	17:00	68,2					1			132	34%	30
	18:00	75,4					1			125	38%	32
	19:00	81,7					1			118	41%	35
	20:00	90,6					1			109	45%	38
	21:00	93,3					1			107	47%	39
	22:00	89,7					1			110	45%	38
	23:00	83,5					1			117	42%	35
		1.757,7										757 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία							Τρίτη, 27 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400			
TE (kW)			36	36	36	41	85	72	100			
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	73,5					1			126	37%	32
	01:00	72,1					1			128	36%	31
	02:00	71,7					1			128	36%	31
	03:00	67,8					1			132	34%	30
	04:00	65,5					1			134	33%	29
	05:00	67,3					1			133	34%	29
	06:00	58,7					1			141	29%	26
	07:00	74,7					1			125	37%	32
	08:00	77,5					1			123	39%	33
	09:00	65,1					1			135	33%	29
	10:00	70,3					1			130	35%	30
	11:00	84,8					1			115	42%	36
	12:00	70,0					1			130	35%	30
	13:00	72,8					1			127	36%	31
	14:00	75,0					1			125	38%	32
	15:00	67,4					1			133	34%	29
	16:00	65,5					1			134	33%	29
	17:00	72,7					1			127	36%	31
	18:00	63,7					1			136	32%	28
	19:00	85,4					1			115	43%	36
	20:00	91,0					1			109	45%	38
	21:00	101,4					1			99	51%	42
	22:00	92,4					1			108	46%	39
	23:00	77,3					1			123	39%	33
		1.783,6										766 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης