

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ρ Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	56,0		1	1				
	01:00	54,7		1	1				
	02:00	54,5		1	1				
	03:00	54,0		1	1				
	04:00	53,4		1	1				
	05:00	53,4		1	1				
	06:00	51,7		1	1				
	07:00	53,1		1	1				
	08:00	53,6		1	1				
	09:00	53,5		1	1				
	10:00	52,6		1	1				
	11:00	51,4		1	1				
	12:00	50,5		1	1				
	13:00	51,5		1	1				
	14:00	50,6		1	1				
	15:00	49,4		1	1				
	16:00	48,4		1	1				
	17:00	50,4		1	1				
	18:00	55,5		1	1				
	19:00	59,2		1	1				
	20:00	62,0		1	1				
	21:00	65,8		1	1				
	22:00	66,3		1	1				
	23:00	62,6		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	56,2		1	1				
	01:00	55,2		1	1				
	02:00	54,8		1	1				
	03:00	54,1		1	1				
	04:00	53,6		1	1				
	05:00	53,1		1	1				
	06:00	51,8		1	1				
	07:00	53,4		1	1				
	08:00	51,2		1	1				
	09:00	50,3		1	1				
	10:00	51,6		1	1				
	11:00	50,2		1	1				
	12:00	50,1		1	1				
	13:00	49,3		1	1				
	14:00	46,8		1	1				
	15:00	48,6		1	1				
	16:00	49,5		1	1				
	17:00	52,6		1	1				
	18:00	56,5		1	1				
	19:00	60,7		1	1				
	20:00	62,6		1	1				
	21:00	64,1		1	1				
	22:00	64,8		1	1				
	23:00	63,2		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 5 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	56,3		1	1				
	01:00	55,0		1	1				
	02:00	54,1		1	1				
	03:00	53,3		1	1				
	04:00	53,4		1	1				
	05:00	53,2		1	1				
	06:00	51,2		1	1				
	07:00	52,5		1	1				
	08:00	52,4		1	1				
	09:00	52,3		1	1				
	10:00	51,8		1	1				
	11:00	51,4		1	1				
	12:00	50,8		1	1				
	13:00	49,7		1	1				
	14:00	48,3		1	1				
	15:00	49,5		1	1				
	16:00	50,5		1	1				
	17:00	53,6		1	1				
	18:00	55,5		1	1				
	19:00	62,4		1	1				
	20:00	63,5		1	1				
	21:00	64,5		1	1				
	22:00	65,1		1	1				
	23:00	63,5		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 6 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	56,0		1	1				
	01:00	54,5		1	1				
	02:00	53,5		1	1				
	03:00	52,7		1	1				
	04:00	52,4		1	1				
	05:00	52,3		1	1				
	06:00	51,8		1	1				
	07:00	51,6		1	1				
	08:00	51,9		1	1				
	09:00	52,0		1	1				
	10:00	51,3		1	1				
	11:00	49,8		1	1				
	12:00	49,6		1	1				
	13:00	48,2		1	1				
	14:00	48,5		1	1				
	15:00	50,6		1	1				
	16:00	50,0		1	1				
	17:00	53,0		1	1				
	18:00	54,2		1	1				
	19:00	60,2		1	1				
	20:00	62,5		1	1				
	21:00	63,6		1	1				
	22:00	64,7		1	1				
	23:00	64,0		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	53,6		1	1				
	01:00	52,6		1	1				
	02:00	52,8		1	1				
	03:00	52,9		1	1				
	04:00	52,9		1	1				
	05:00	52,7		1	1				
	06:00	52,2		1	1				
	07:00	50,9		1	1				
	08:00	51,7		1	1				
	09:00	50,2		1	1				
	10:00	48,7		1	1				
	11:00	45,5		1	1				
	12:00	47,0		1	1				
	13:00	47,3		1	1				
	14:00	46,1		1	1				
	15:00	49,5		1	1				
	16:00	48,4		1	1				
	17:00	52,2		1	1				
	18:00	51,3		1	1				
	19:00	57,0		1	1				
	20:00	62,3		1	1				
	21:00	64,8		1	1				
	22:00	65,7		1	1				
	23:00	64,4		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	54,9		1	1				
	01:00	53,5		1	1				
	02:00	52,9		1	1				
	03:00	52,7		1	1				
	04:00	52,4		1	1				
	05:00	52,1		1	1				
	06:00	52,2		1	1				
	07:00	50,6		1	1				
	08:00	49,8		1	1				
	09:00	46,8		1	1				
	10:00	46,1		1	1				
	11:00	42,7		1	1				
	12:00	43,1		1	1				
	13:00	42,0		1	1				
	14:00	41,7		1	1				
	15:00	44,2		1	1				
	16:00	45,4		1	1				
	17:00	50,3		1	1				
	18:00	51,5		1	1				
	19:00	54,0		1	1				
	20:00	59,9		1	1				
	21:00	64,7		1	1				
	22:00	66,3		1	1				
	23:00	64,4		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	54,6		1	1				
	01:00	53,3		1	1				
	02:00	52,5		1	1				
	03:00	52,1		1	1				
	04:00	51,7		1	1				
	05:00	51,7		1	1				
	06:00	51,3		1	1				
	07:00	51,2		1	1				
	08:00	51,2		1	1				
	09:00	49,1		1	1				
	10:00	48,2		1	1				
	11:00	45,9		1	1				
	12:00	44,1		1	1				
	13:00	43,4		1	1				
	14:00	42,7		1	1				
	15:00	43,6		1	1				
	16:00	44,7		1	1				
	17:00	49,0		1	1				
	18:00	51,1		1	1				
	19:00	53,6		1	1				
	20:00	59,2		1	1				
	21:00	63,6		1	1				
	22:00	65,1		1	1				
	23:00	63,8		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης