

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	102,6					1		
	01:00	98,9					1		
	02:00	96,5					1		
	03:00	95,3					1		
	04:00	94,0					1		
	05:00	93,1					1		
	06:00	91,1					1		
	07:00	92,5					1		
	08:00	95,2					1		
	09:00	90,9					1		
	10:00	91,7					1		
	11:00	99,4					1		
	12:00	100,1					1		
	13:00	101,9					1		
	14:00	100,6					1		
	15:00	98,2					1		
	16:00	101,1					1		
	17:00	103,1					1		
	18:00	106,2					1		
	19:00	113,2					1		
	20:00	114,0					1		
	21:00	124,6					1		
	22:00	121,5					1		
	23:00	108,1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	101,1					1		
	01:00	98,5					1		
	02:00	96,3					1		
	03:00	94,6					1		
	04:00	93,6					1		
	05:00	92,8					1		
	06:00	89,5					1		
	07:00	90,4					1		
	08:00	94,2					1		
	09:00	91,2					1		
	10:00	93,3					1		
	11:00	98,1					1		
	12:00	100,2					1		
	13:00	103,3					1		
	14:00	102,3					1		
	15:00	100,8					1		
	16:00	109,4					1		
	17:00	111,3					1		
	18:00	113,1					1		
	19:00	117,0					1		
	20:00	116,2					1		
	21:00	125,1					1		
	22:00	122,5					1		
	23:00	111,3					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	98,8					1		
	01:00	97,1					1		
	02:00	95,3					1		
	03:00	93,7					1		
	04:00	92,5					1		
	05:00	91,3					1		
	06:00	87,4					1		
	07:00	91,2					1		
	08:00	95,3					1		
	09:00	94,0					1		
	10:00	98,2					1		
	11:00	104,0					1		
	12:00	107,7					1		
	13:00	110,9					1		
	14:00	113,3					1		
	15:00	114,4					1		
	16:00	119,5					1		
	17:00	121,2					1		
	18:00	122,2					1		
	19:00	123,7					1		
	20:00	122,3					1		
	21:00	128,1					1		
	22:00	126,1					1		
	23:00	117,7					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	101,6					1		
	01:00	100,1					1		
	02:00	98,3					1		
	03:00	96,8					1		
	04:00	95,4					1		
	05:00	94,6					1		
	06:00	92,9					1		
	07:00	95,7					1		
	08:00	99,2					1		
	09:00	101,7					1		
	10:00	106,1					1		
	11:00	112,7					1		
	12:00	118,5					1		
	13:00	122,0					1		
	14:00	125,2					1		
	15:00	126,6					1		
	16:00	130,2					1		
	17:00	131,1					1		
	18:00	131,5					1		
	19:00	132,3					1		
	20:00	129,8					1		
	21:00	133,3					1		
	22:00	131,7					1		
	23:00	124,7					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	104,3					1		
	01:00	101,7					1		
	02:00	99,4					1		
	03:00	97,1					1		
	04:00	95,0					1		
	05:00	94,4					1		
	06:00	92,5					1		
	07:00	94,8					1		
	08:00	99,4					1		
	09:00	102,4					1		
	10:00	110,4					1		
	11:00	118,8					1		
	12:00	127,1					1		
	13:00	133,9					1		
	14:00	138,6					1		
	15:00	141,3					1		
	16:00	142,7					1		
	17:00	141,7					1		
	18:00	139,9					1		
	19:00	136,9					1		
	20:00	131,6					1		
	21:00	131,8					1		
	22:00	131,3					1		
	23:00	127,9					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	107,8					1		
	01:00	104,7					1		
	02:00	102,3					1		
	03:00	99,6					1		
	04:00	98,3					1		
	05:00	98,0					1		
	06:00	97,0					1		
	07:00	98,2					1		
	08:00	103,0					1		
	09:00	109,1					1		
	10:00	121,1					1		
	11:00	133,9					1		
	12:00	144,5					1		
	13:00	151,2					1		
	14:00	156,2					1		
	15:00	158,7					1		
	16:00	161,1					1		
	17:00	159,9					1		
	18:00	155,6					1		
	19:00	147,9					1		
	20:00	141,4					1		
	21:00	135,9					1		
	22:00	134,7					1		
	23:00	134,2					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	114,1					1		
	01:00	111,0					1		
	02:00	108,4					1		
	03:00	106,4					1		
	04:00	105,2					1		
	05:00	104,7					1		
	06:00	103,4					1		
	07:00	104,0					1		
	08:00	109,1					1		
	09:00	115,6					1		
	10:00	127,5					1		
	11:00	140,5					1		
	12:00	152,7					1		
	13:00	162,8					1		
	14:00	170,1			1		1		
	15:00	172,3			1		1		
	16:00	172,9			1		1		
	17:00	169,7			1		1		
	18:00	162,9					1		
	19:00	154,4					1		
	20:00	148,0					1		
	21:00	140,5					1		
	22:00	139,3					1		
	23:00	140,2					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης