

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	129,7					1		
	01:00	125,1					1		
	02:00	121,5					1		
	03:00	119,8					1		
	04:00	118,0					1		
	05:00	118,8					1		
	06:00	114,9					1		
	07:00	117,5					1		
	08:00	131,0					1		
	09:00	136,0					1		
	10:00	139,8					1		
	11:00	147,1					1		
	12:00	141,1					1		
	13:00	144,5					1		
	14:00	145,2					1		
	15:00	146,1					1		
	16:00	148,7					1		
	17:00	151,2					1		
	18:00	155,4					1		
	19:00	164,9					1		
	20:00	168,4			1		1		
	21:00	165,5			1		1		
	22:00	173,2			1		1		
	23:00	151,0					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	132,1					1		
	01:00	128,2					1		
	02:00	125,2					1		
	03:00	123,3					1		
	04:00	121,6					1		
	05:00	121,0					1		
	06:00	119,5					1		
	07:00	121,7					1		
	08:00	129,4					1		
	09:00	134,9					1		
	10:00	139,6					1		
	11:00	144,8					1		
	12:00	143,0					1		
	13:00	146,5					1		
	14:00	149,0					1		
	15:00	150,1					1		
	16:00	168,7			1		1		
	17:00	167,8			1		1		
	18:00	167,1			1		1		
	19:00	171,9			1		1		
	20:00	172,4			1		1		
	21:00	168,6			1		1		
	22:00	175,5			1		1		
	23:00	155,9					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	136,1					1		
	01:00	133,1					1		
	02:00	130,2					1		
	03:00	127,9					1		
	04:00	125,7					1		
	05:00	124,7					1		
	06:00	123,5					1		
	07:00	124,3					1		
	08:00	129,6					1		
	09:00	134,7					1		
	10:00	141,8					1		
	11:00	149,9					1		
	12:00	154,5					1		
	13:00	160,9					1		
	14:00	164,7					1		
	15:00	167,8			1		1		
	16:00	179,5			1		1		
	17:00	178,1			1		1		
	18:00	175,0			1		1		
	19:00	176,1			1		1		
	20:00	176,1			1		1		
	21:00	171,0			1		1		
	22:00	176,1			1		1		
	23:00	157,2					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	135,8					1		
	01:00	133,8					1		
	02:00	132,4					1		
	03:00	130,6					1		
	04:00	129,0					1		
	05:00	128,4					1		
	06:00	126,7					1		
	07:00	127,5					1		
	08:00	131,6					1		
	09:00	137,2					1		
	10:00	147,5					1		
	11:00	157,3					1		
	12:00	164,4					1		
	13:00	169,9			1		1		
	14:00	173,6			1		1		
	15:00	176,5			1		1		
	16:00	184,5			1		1		
	17:00	183,4			1		1		
	18:00	180,5			1		1		
	19:00	180,8			1		1		
	20:00	180,3			1		1		
	21:00	174,6			1		1		
	22:00	177,6			1		1		
	23:00	158,9					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	142,5					1		
	01:00	138,7					1		
	02:00	135,5					1		
	03:00	132,3					1		
	04:00	129,6					1		
	05:00	128,1					1		
	06:00	124,2					1		
	07:00	125,2					1		
	08:00	130,0					1		
	09:00	135,7					1		
	10:00	147,9					1		
	11:00	159,3					1		
	12:00	168,7			1		1		
	13:00	175,0			1		1		
	14:00	178,8			1		1		
	15:00	181,7			1		1		
	16:00	187,1			1		1		
	17:00	186,5			1		1		
	18:00	182,8			1		1		
	19:00	181,4			1		1		
	20:00	179,3			1		1		
	21:00	172,3			1		1		
	22:00	175,0			1		1		
	23:00	154,6					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	144,8					1		
	01:00	141,1					1		
	02:00	136,9					1		
	03:00	133,4					1		
	04:00	130,7					1		
	05:00	129,8					1		
	06:00	126,7					1		
	07:00	126,8					1		
	08:00	130,0					1		
	09:00	135,4					1		
	10:00	148,5					1		
	11:00	160,7					1		
	12:00	172,0			1		1		
	13:00	179,1			1		1		
	14:00	184,0			1		1		
	15:00	186,5			1		1		
	16:00	190,1			1		1		
	17:00	188,7			1		1		
	18:00	185,3			1		1		
	19:00	183,2			1		1		
	20:00	180,1			1		1		
	21:00	172,0			1		1		
	22:00	173,7			1		1		
	23:00	154,0					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	144,9					1		
	01:00	141,6					1		
	02:00	137,9					1		
	03:00	135,0					1		
	04:00	132,6					1		
	05:00	131,7					1		
	06:00	129,0					1		
	07:00	129,3					1		
	08:00	134,8					1		
	09:00	143,0					1		
	10:00	158,0					1		
	11:00	170,7			1		1		
	12:00	182,9			1		1		
	13:00	190,2			1		1		
	14:00	192,6			1		1		
	15:00	194,5			1		1		
	16:00	196,0			1		1		
	17:00	193,9			1		1		
	18:00	191,2			1		1		
	19:00	187,5			1		1		
	20:00	182,9			1		1		
	21:00	174,7			1		1		
	22:00	174,7			1		1		
	23:00	159,1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης