

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	62,8						1	
	01:00	61,7						1	
	02:00	58,8						1	
	03:00	57,3						1	
	04:00	56,6						1	
	05:00	58,1						1	
	06:00	57,8						1	
	07:00	58,1						1	
	08:00	51,5						1	
	09:00	49,3						1	
	10:00	46,5						1	
	11:00	45,7						1	
	12:00	46,9						1	
	13:00	47,1						1	
	14:00	48,2						1	
	15:00	48,0						1	
	16:00	52,3						1	
	17:00	55,1						1	
	18:00	67,0						1	
	19:00	69,7						1	
	20:00	67,8						1	
	21:00	68,2						1	
	22:00	68,1						1	
	23:00	63,7						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ρ Ε Ι Κ ΟΥ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	64,5						1	
	01:00	64,2						1	
	02:00	63,5						1	
	03:00	63,1						1	
	04:00	63,1						1	
	05:00	63,4						1	
	06:00	63,7						1	
	07:00	63,2						1	
	08:00	55,1						1	
	09:00	51,4						1	
	10:00	49,8						1	
	11:00	48,9						1	
	12:00	51,8						1	
	13:00	51,5						1	
	14:00	51,3						1	
	15:00	52,3						1	
	16:00	53,0						1	
	17:00	52,9						1	
	18:00	63,0						1	
	19:00	68,2						1	
	20:00	69,0						1	
	21:00	69,0						1	
	22:00	67,8						1	
	23:00	64,1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	65,8						1	
	01:00	63,7						1	
	02:00	62,8						1	
	03:00	62,3						1	
	04:00	62,4						1	
	05:00	62,5						1	
	06:00	63,0						1	
	07:00	62,1						1	
	08:00	56,9						1	
	09:00	54,6						1	
	10:00	53,8						1	
	11:00	53,3						1	
	12:00	55,2						1	
	13:00	52,5						1	
	14:00	54,6						1	
	15:00	54,4						1	
	16:00	54,6						1	
	17:00	55,6						1	
	18:00	64,9						1	
	19:00	70,2						1	
	20:00	70,7						1	
	21:00	69,2						1	
	22:00	67,2						1	
	23:00	64,7						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	64,2						1	
	01:00	62,8						1	
	02:00	63,6						1	
	03:00	63,2						1	
	04:00	63,0						1	
	05:00	62,9						1	
	06:00	63,4						1	
	07:00	63,8						1	
	08:00	60,4						1	
	09:00	59,3						1	
	10:00	58,4						1	
	11:00	56,0						1	
	12:00	56,1						1	
	13:00	54,6						1	
	14:00	54,6						1	
	15:00	54,2						1	
	16:00	55,3						1	
	17:00	58,2						1	
	18:00	64,4						1	
	19:00	70,2						1	
	20:00	71,0						1	
	21:00	68,9						1	
	22:00	66,3						1	
	23:00	63,9						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	61,6						1	
	01:00	59,7						1	
	02:00	58,4						1	
	03:00	57,0						1	
	04:00	57,3						1	
	05:00	57,0						1	
	06:00	58,0						1	
	07:00	58,7						1	
	08:00	57,7						1	
	09:00	55,8						1	
	10:00	54,3						1	
	11:00	53,5						1	
	12:00	52,7						1	
	13:00	54,8						1	
	14:00	54,9						1	
	15:00	52,9						1	
	16:00	55,8						1	
	17:00	61,2						1	
	18:00	69,8						1	
	19:00	76,4						1	
	20:00	75,8						1	
	21:00	72,6						1	
	22:00	70,6						1	
	23:00	68,3						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	61,2						1	
	01:00	59,1						1	
	02:00	58,1						1	
	03:00	57,0						1	
	04:00	56,7						1	
	05:00	56,4						1	
	06:00	58,9						1	
	07:00	57,4						1	
	08:00	55,0						1	
	09:00	58,8						1	
	10:00	59,2						1	
	11:00	56,8						1	
	12:00	57,8						1	
	13:00	57,2						1	
	14:00	57,3						1	
	15:00	55,6						1	
	16:00	58,5						1	
	17:00	61,3						1	
	18:00	70,5						1	
	19:00	75,5						1	
	20:00	74,6						1	
	21:00	73,9						1	
	22:00	72,9						1	
	23:00	70,7						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	63,1						1	
	01:00	61,3						1	
	02:00	60,2						1	
	03:00	59,3						1	
	04:00	58,9						1	
	05:00	58,6						1	
	06:00	59,3						1	
	07:00	59,1						1	
	08:00	58,3						1	
	09:00	60,1						1	
	10:00	59,5						1	
	11:00	57,3						1	
	12:00	57,9						1	
	13:00	57,7						1	
	14:00	58,8						1	
	15:00	58,1						1	
	16:00	60,6						1	
	17:00	62,8						1	
	18:00	70,6						1	
	19:00	74,7						1	
	20:00	73,6						1	
	21:00	73,8						1	
	22:00	73,8						1	
	23:00	72,0						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης