

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	54,6						1	
	01:00	52,4						1	
	02:00	51,2						1	
	03:00	50,5						1	
	04:00	50,7						1	
	05:00	51,0						1	
	06:00	52,1						1	
	07:00	50,1						1	
	08:00	50,1						1	
	09:00	51,2						1	
	10:00	51,1						1	
	11:00	49,2						1	
	12:00	48,6						1	
	13:00	50,9						1	
	14:00	49,0						1	
	15:00	50,6						1	
	16:00	53,6						1	
	17:00	54,2						1	
	18:00	62,4						1	
	19:00	65,9						1	
	20:00	66,6						1	
	21:00	65,2						1	
	22:00	64,2						1	
	23:00	63,0						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ρ Ε Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	56,6						1	
	01:00	55,0						1	
	02:00	54,2						1	
	03:00	54,4						1	
	04:00	54,3						1	
	05:00	54,0						1	
	06:00	55,0						1	
	07:00	54,2						1	
	08:00	53,8						1	
	09:00	53,0						1	
	10:00	50,8						1	
	11:00	48,2						1	
	12:00	47,3						1	
	13:00	48,5						1	
	14:00	47,2						1	
	15:00	49,1						1	
	16:00	51,8						1	
	17:00	51,7						1	
	18:00	59,3						1	
	19:00	67,9						1	
	20:00	68,7						1	
	21:00	68,4						1	
	22:00	66,6						1	
	23:00	64,1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	58,8						1	
	01:00	57,1						1	
	02:00	56,0						1	
	03:00	55,6						1	
	04:00	55,4						1	
	05:00	55,4						1	
	06:00	55,9						1	
	07:00	55,5						1	
	08:00	55,9						1	
	09:00	53,4						1	
	10:00	50,6						1	
	11:00	48,0						1	
	12:00	48,7						1	
	13:00	48,5						1	
	14:00	47,6						1	
	15:00	47,6						1	
	16:00	51,0						1	
	17:00	54,6						1	
	18:00	62,5						1	
	19:00	68,9						1	
	20:00	70,1						1	
	21:00	68,5						1	
	22:00	66,0						1	
	23:00	63,3						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	58,7						1	
	01:00	57,4						1	
	02:00	56,2						1	
	03:00	55,4						1	
	04:00	54,9						1	
	05:00	54,8						1	
	06:00	55,1						1	
	07:00	55,2						1	
	08:00	55,1						1	
	09:00	55,6						1	
	10:00	53,1						1	
	11:00	54,0						1	
	12:00	52,3						1	
	13:00	52,0						1	
	14:00	53,6						1	
	15:00	51,6						1	
	16:00	52,0						1	
	17:00	54,4						1	
	18:00	61,6						1	
	19:00	68,3						1	
	20:00	70,2						1	
	21:00	67,7						1	
	22:00	65,4						1	
	23:00	63,8						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	57,0						1	
	01:00	55,8						1	
	02:00	54,8						1	
	03:00	54,7						1	
	04:00	54,6						1	
	05:00	55,0						1	
	06:00	56,0						1	
	07:00	54,9						1	
	08:00	54,2						1	
	09:00	54,0						1	
	10:00	52,6						1	
	11:00	53,9						1	
	12:00	52,4						1	
	13:00	51,3						1	
	14:00	51,2						1	
	15:00	50,8						1	
	16:00	51,7						1	
	17:00	55,2						1	
	18:00	63,5						1	
	19:00	69,4						1	
	20:00	70,4						1	
	21:00	69,9						1	
	22:00	67,0						1	
	23:00	65,2						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	58,2						1	
	01:00	57,0						1	
	02:00	55,8						1	
	03:00	55,4						1	
	04:00	55,0						1	
	05:00	54,9						1	
	06:00	56,5						1	
	07:00	53,2						1	
	08:00	50,9						1	
	09:00	52,0						1	
	10:00	48,8						1	
	11:00	48,9						1	
	12:00	47,7						1	
	13:00	47,6						1	
	14:00	46,9						1	
	15:00	46,3						1	
	16:00	48,5						1	
	17:00	50,9						1	
	18:00	59,0						1	
	19:00	64,8						1	
	20:00	67,0						1	
	21:00	66,6						1	
	22:00	65,0						1	
	23:00	65,1						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	57,4						1	
	01:00	55,3						1	
	02:00	53,8						1	
	03:00	53,0						1	
	04:00	52,6						1	
	05:00	53,0						1	
	06:00	53,8						1	
	07:00	52,1						1	
	08:00	51,5						1	
	09:00	51,8						1	
	10:00	50,0						1	
	11:00	49,1						1	
	12:00	48,3						1	
	13:00	48,9						1	
	14:00	48,6						1	
	15:00	48,7						1	
	16:00	50,5						1	
	17:00	52,1						1	
	18:00	58,0						1	
	19:00	62,6						1	
	20:00	64,8						1	
	21:00	64,9						1	
	22:00	64,2						1	
	23:00	64,9						1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης