

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 23 Μάιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Παρασκευή, 23 Μάιος 2025	00:00	34,70			1	1		1	1		1	1	
	01:00	32,67			1	1		1	1		1	1	
	02:00	31,51			1	1		1	1		1	1	
	03:00	30,51			1	1		1	1		1	1	
	04:00	30,02			1	1		1	1		1	1	
	05:00	29,98			1	1		1	1		1	1	
	06:00	31,42			1	1		1	1		1	1	
	07:00	35,43			1	1		1	1		1	1	6
	08:00	38,52			1	1		1	1		1	1	7
	09:00	40,11			1	1		1	1		1	1	8
	10:00	40,77			1	1		1	1		1	1	8
	11:00	41,38			1	1		1	1		1	1	9
	12:00	41,13			1	1		1	1		1	1	9
	13:00	41,33			1	1		1	1		1	1	8
	14:00	41,24			1	1		1	1		1	1	8
	15:00	40,89			1	1		1	1		1	1	8
	16:00	40,58			1	1		1	1		1	1	8
	17:00	41,18			1	1		1	1		1	1	8
	18:00	41,58			1	1		1	1		1	1	8
	19:00	42,69			1	1		1	1		1	1	9
	20:00	43,41			1	1		1	1		1	1	9
	21:00	41,72			1	1		1	1		1	1	7
	22:00	39,70			1	1		1	1		1	1	5
	23:00	36,65			1	1		1	1		1	1	2

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης