

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 25 Μάιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Κυριακή, 25 Μάιος 2025	00:00	35,68			1	1		1	1		1	1	
	01:00	33,48			1	1		1	1		1	1	
	02:00	32,06			1	1		1	1		1	1	
	03:00	32,25			1	1		1	1		1	1	
	04:00	32,02			1	1		1	1		1	1	
	05:00	32,58			1	1		1	1		1	1	
	06:00	33,71			1	1		1	1		1	1	3
	07:00	34,79			1	1		1	1		1	1	1
	08:00	38,57			1	1		1	1	1	1		10
	09:00	41,68			1	1		1	1	1	1		12
	10:00	43,44			1	1		1	1	1	1		14
	11:00	44,54			1	1		1	1	1	1		13
	12:00	46,04			1	1		1	1	1	1		9
	13:00	46,81			1	1		1	1	1	1	1	7
	14:00	47,10			1	1		1	1	1	1	1	7
	15:00	45,35			1	1		1	1	1	1	1	7
	16:00	42,62			1	1		1	1	1	1	1	6
	17:00	42,29			1	1		1	1	1	1	1	6
	18:00	43,18			1	1		1	1	1	1	1	6
	19:00	43,30			1	1		1	1	1	1	1	6
	20:00	44,58			1	1		1	1	1	1	1	6
	21:00	44,55			1	1		1	1	1	1	1	6
	22:00	41,76			1	1		1	1	1	1	1	4
	23:00	38,18			1	1		1	1	1	1	1	3

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης