

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 26 Μάιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Δευτέρα, 26 Μάιος 2025	00:00	35,35			1	1		1	1	1	1	1	
	01:00	32,58			1	1		1	1	1	1	1	
	02:00	31,86			1	1		1	1	1	1	1	
	03:00	31,53			1	1		1	1	1	1	1	
	04:00	31,35			1	1		1	1	1	1	1	
	05:00	31,37			1	1		1	1	1	1	1	
	06:00	32,70			1	1		1	1	1	1	1	
	07:00	37,29			1	1		1	1	1	1	1	5
	08:00	40,53			1	1		1	1	1	1	1	6
	09:00	41,87			1	1		1	1	1	1	1	6
	10:00	42,09			1	1		1	1	1	1	1	6
	11:00	42,35			1	1		1	1	1	1	1	6
	12:00	42,18			1	1		1	1	1	1	1	6
	13:00	42,58			1	1		1	1	1	1	1	6
	14:00	42,15			1	1		1	1	1	1	1	5
	15:00	43,32			1	1		1	1	1	1	1	5
	16:00	43,41			1	1		1	1	1	1	1	5
	17:00	43,72			1	1		1	1	1	1	1	6
	18:00	44,82			1	1		1	1	1	1	1	7
	19:00	45,23			1	1		1	1	1	1	1	7
	20:00	45,91			1	1		1	1	1	1	1	9
	21:00	46,73			1	1		1	1	1	1	1	8
	22:00	44,36			1	1		1	1	1	1	1	4
	23:00	39,39			1	1		1	1	1	1	1	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης