

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Τετάρτη, 28 Μάιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100			
ΤΕ (MW)			4,016	4,016	1,788	1,788	1,788	3,257	4,000	5,000	5,000	5,000	0,510			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 28 Μάιος 2025	00:00	35,42			1	1		1	1	1	1	1		20,03	64%	12.582
	01:00	33,92			1	1		1	1	1	1	1		21,52	61%	12.273
	02:00	32,31			1	1		1	1	1	1	1		23,13	58%	11.930
	03:00	31,42			1	1		1	1	1	1	1		24,03	57%	11.735
	04:00	31,21			1	1		1	1	1	1	1		24,24	56%	11.690
	05:00	30,52			1	1		1	1	1		1	3	18,23	63%	10.233
	06:00	31,98			1	1		1	1	1		1	5	18,96	63%	10.645
	07:00	35,56			1	1		1	1	1		1	7	17,59	67%	11.487
	08:00	39,48			1	1		1	1	1		1	9	15,86	71%	12.404
	09:00	38,74			1	1		1	1	1		1	12	19,90	66%	12.433
	10:00	41,50			1	1		1	1	1		1	12	17,15	71%	13.001
	11:00	41,26			1	1		1	1	1		1	11	16,28	72%	12.892
	12:00	41,97			1	1		1	1	1	1	1	2	15,68	73%	14.343
	13:00	42,08			1	1		1	1	1	1	1	2	15,56	73%	14.045
	14:00	42,65			1	1		1	1	1	1	1	2	15,00	74%	14.156
	15:00	41,97			1	1		1	1	1	1	1	2	15,67	73%	14.023
	16:00	41,66			1	1		1	1	1	1	1	2	15,99	72%	13.960
	17:00	42,12			1	1		1	1	1	1	1	2	15,53	73%	14.052
	18:00	42,57			1	1		1	1	1	1	1	2	15,08	74%	14.141
	19:00	43,40			1	1		1	1	1	1	1	3	15,34	74%	14.375
	20:00	43,91			1	1		1	1	1	1	1	4	15,94	73%	14.542
	21:00	44,22			1	1		1	1	1	1	1	4	15,63	74%	14.605
	22:00	42,24			1	1		1	1	1	1	1	4	17,61	71%	14.206
	23:00	37,97			1	1		1	1	1	1	1	4	21,88	63%	13.332
		930,10 MWh														313.086 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης