

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 29 Μάιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Πέμπτη, 29 Μάιος 2025	00:00	35,00			1	1		1	1	1	1		2
	01:00	32,79			1	1		1	1	1	1		
	02:00	32,19			1	1		1	1	1	1		
	03:00	31,33			1	1		1	1	1	1		
	04:00	31,15			1	1		1	1	1	1		
	05:00	30,93			1	1		1	1	1	1		
	06:00	32,21			1	1		1	1	1	1		3
	07:00	36,63			1	1		1	1	1	1		3
	08:00	39,58			1	1		1	1	1	1		6
	09:00	40,83			1	1		1	1	1	1		8
	10:00	41,83			1	1		1	1	1	1		8
	11:00	42,12			1	1		1	1	1	1		8
	12:00	42,23			1	1		1	1	1	1		8
	13:00	42,85			1	1	1	1	1	1	1	1	
	14:00	42,77			1	1	1	1	1	1	1	1	
	15:00	42,07			1	1	1	1	1	1	1	1	
	16:00	41,23			1	1	1	1	1	1	1	1	
	17:00	42,27			1	1	1	1	1	1	1	1	
	18:00	43,79			1	1	1	1	1	1	1	1	
	19:00	44,02			1	1	1	1	1	1	1	1	
	20:00	44,32			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	21:00	44,75			1	1	1	1	1	1	1	1	
	22:00	42,80			1	1	1	1	1	1	1	1	
	23:00	38,10			1	1	1	1	1	1	1	1	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης