

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 2 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Δευτέρα, 2 Ιούνιος 2025	00:00	35,20			1	1		1		1	1	1	3
	01:00	32,85			1	1		1		1	1	1	
	02:00	31,81			1	1		1		1	1	1	
	03:00	31,15			1	1		1		1	1	1	
	04:00	30,77			1	1		1		1	1	1	
	05:00	30,53			1	1		1		1	1	1	
	06:00	31,70			1	1		1		1	1	1	
	07:00	36,45			1	1		1		1	1	1	3
	08:00	39,62			1	1	1	1		1	1	1	3
	09:00	41,25			1	1	1	1		1	1	1	3
	10:00	41,83			1	1	1	1		1	1	1	4
	11:00	41,48			1	1	1	1		1	1	1	4
	12:00	40,44			1	1	1	1		1	1	1	5
	13:00	42,26			1	1	1	1		1	1	1	7
	14:00	42,77			1	1	1	1		1	1	1	7
	15:00	42,22			1	1	1	1		1	1	1	7
	16:00	41,84			1	1	1	1		1	1	1	7
	17:00	41,65			1	1	1	1		1	1	1	6
	18:00	42,54			1	1	1	1		1	1	1	6
	19:00	43,26			1	1	1	1		1	1	1	6
	20:00	43,49			1	1	1	1		1	1	1	6
	21:00	44,32			1	1	1	1		1	1	1	7
	22:00	42,44			1	1	1	1		1	1	1	7
	23:00	38,29			1	1	1	1		1	1	1	4

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ. Μερική διακοπή λόγω εργασιών 12:02 - 12:16.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης