

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 6 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Παρασκευή, 6 Ιούνιος 2025	00:00	36,48		1	1	1	1	1			1	1	
	01:00	33,78		1	1	1	1	1			1	1	
	02:00	32,36		1	1	1	1	1			1	1	
	03:00	31,74		1	1	1	1	1			1	1	
	04:00	31,51		1	1	1	1	1			1	1	
	05:00	31,77		1	1	1	1	1			1	1	
	06:00	33,02		1	1	1	1	1			1	1	
	07:00	37,00		1	1	1	1	1			1	1	1
	08:00	40,77		1	1	1	1	1		1	1	1	4
	09:00	43,21		1	1	1	1	1		1	1	1	
	10:00	44,52		1	1	1	1	1		1	1	1	
	11:00	44,98		1	1	1	1	1		1	1	1	
	12:00	46,09		1	1	1	1	1			1	1	6
	13:00	46,15		1	1	1	1	1			1	1	6
	14:00	46,16		1	1	1	1	1			1	1	6
	15:00	45,54		1	1	1	1	1			1	1	6
	16:00	45,03		1	1	1	1	1			1	1	6
	17:00	45,27		1	1	1	1	1			1	1	6
	18:00	45,80		1	1	1	1	1			1	1	6
	19:00	46,06		1	1	1	1	1			1	1	6
	20:00	45,73		1	1	1	1	1			1	1	6
	21:00	46,27		1	1	1	1	1			1	1	6
	22:00	44,42		1	1	1	1	1			1	1	4
	23:00	40,74		1	1	1	1	1			1	1	3

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης