

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 7 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Σάββατο, 7 Ιούνιος 2025	00:00	35,79			1	1	1	1			1	1	
	01:00	34,10			1	1	1	1			1	1	
	02:00	33,75			1	1	1	1			1	1	
	03:00	33,14			1	1	1	1			1	1	
	04:00	32,53			1	1	1	1			1	1	
	05:00	32,85			1	1	1	1			1	1	
	06:00	34,28			1	1	1	1			1	1	
	07:00	37,73			1	1	1	1			1	1	4
	08:00	40,84			1	1	1	1			1	1	6
	09:00	43,71			1	1	1	1			1	1	9
	10:00	45,57			1	1	1	1			1	1	9
	11:00	46,45			1	1	1	1			1	1	12
	12:00	46,50			1	1	1	1			1	1	13
	13:00	47,12		1	1	1	1	1			1	1	10
	14:00	46,52		1	1	1	1	1			1	1	7
	15:00	46,29		1	1	1	1	1			1	1	9
	16:00	46,22			1	1	1	1			1	1	10
	17:00	46,52		1	1	1	1	1			1	1	7
	18:00	46,87		1	1	1	1	1			1	1	6
	19:00	47,24		1	1	1	1	1			1	1	6
	20:00	46,89		1	1	1	1	1			1	1	7
	21:00	47,71		1	1	1	1	1			1	1	7
	22:00	44,91		1	1	1	1	1			1	1	7
	23:00	40,03		1	1	1	1	1			1	1	4

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW. Ανένταξη G2 στο διάστημα 15:25 - 16:45 για αντικατάσταση κάποιου βοηθητικού εξαρτήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης