

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 8 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Κυριακή, 8 Ιούνιος 2025	00:00	38,59		1	1	1	1	1			1	1	
	01:00	36,11		1	1	1	1	1			1	1	
	02:00	34,55		1	1	1	1	1			1	1	
	03:00	33,78		1	1	1	1	1			1	1	
	04:00	33,13		1	1	1	1	1			1	1	
	05:00	33,41		1	1	1	1	1			1	1	
	06:00	34,15		1	1	1	1	1			1	1	
	07:00	37,52		1	1	1	1	1			1	1	
	08:00	41,05		1	1	1	1	1			1	1	
	09:00	43,20		1	1	1	1	1			1	1	
	10:00	16,51			1	1	1	1			1	1	
	11:00	21,51			1	1	1	1			1	1	
	12:00	44,48			1	1	1	1		1	1	1	20
	13:00	48,50			1	1	1	1	1	1	1	1	9
	14:00	47,41			1	1	1	1		1	1	1	8
	15:00	46,24			1	1	1	1		1	1	1	5
	16:00	45,56			1	1	1	1		1	1	1	5
	17:00	46,37			1	1	1	1		1	1	1	5
	18:00	47,52			1	1	1	1		1	1	1	5
	19:00	47,21			1	1	1	1		1	1	1	5
	20:00	47,20			1	1	1	1		1	1	1	5
	21:00	48,32			1	1	1	1		1	1	1	6
	22:00	45,85			1	1	1	1		1	1	1	4
	23:00	41,77			1	1	1	1		1	1	1	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW. Γενική διακοπή στις 10:13 και η πλήρης αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ολοκληρώθηκε στις 12:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης