

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 9 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Δευτέρα, 9 Ιούνιος 2025	00:00	38,72			1	1	1	1		1	1	1	
	01:00	36,23			1	1	1	1		1	1	1	
	02:00	34,66			1	1	1	1		1	1	1	
	03:00	33,67			1	1	1	1		1	1	1	
	04:00	33,66			1	1	1	1		1	1	1	
	05:00	33,27			1	1	1	1		1	1	1	
	06:00	34,42			1	1	1	1		1	1	1	
	07:00	37,73			1	1	1	1		1	1	1	
	08:00	41,60			1	1	1	1		1	1	1	2
	09:00	44,10			1	1	1	1		1	1	1	3
	10:00	45,21			1	1	1	1		1	1	1	4
	11:00	46,14			1	1	1	1		1	1	1	5
	12:00	47,64			1	1	1	1		1	1	1	6
	13:00	47,89			1	1	1	1		1	1	1	7
	14:00	47,38			1	1	1	1		1	1	1	7
	15:00	46,49			1	1	1	1		1	1	1	6
	16:00	45,91			1	1	1	1		1	1	1	6
	17:00	46,66			1	1	1	1		1	1	1	4
	18:00	47,15			1	1	1	1		1	1	1	4
	19:00	47,00			1	1	1	1		1	1	1	4
	20:00	46,69			1	1	1	1		1	1	1	4
	21:00	47,60			1	1	1	1		1	1	1	6
	22:00	46,03			1	1	1	1		1	1	1	4
	23:00	42,34			1	1	1	1		1	1	1	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης