

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 10 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Τρίτη, 10 Ιούνιος 2025	00:00	39,11			1	1	1	1		1	1	1	
	01:00	36,37			1	1	1	1		1	1	1	
	02:00	35,04			1	1	1	1		1	1	1	
	03:00	34,02			1	1	1	1		1	1	1	
	04:00	34,08			1	1	1	1		1	1	1	
	05:00	34,11			1	1	1	1		1	1	1	
	06:00	35,16			1	1	1	1		1	1	1	
	07:00	38,65			1	1	1	1		1	1	1	1
	08:00	42,21			1	1	1	1		1	1	1	12
	09:00	44,46			1	1	1	1			1	1	13
	10:00	45,73			1	1	1	1			1	1	14
	11:00	47,36			1	1	1	1			1	1	14
	12:00	48,11			1	1	1	1			1	1	15
	13:00	49,31			1	1	1	1			1	1	16
	14:00	49,74			1	1	1	1			1	1	13
	15:00	48,44			1	1	1	1			1	1	13
	16:00	48,46			1	1	1	1			1	1	13
	17:00	48,75			1	1	1	1			1	1	13
	18:00	49,49			1	1	1	1			1	1	15
	19:00	48,89			1	1	1	1			1	1	15
	20:00	48,46			1	1	1	1			1	1	15
	21:00	49,12			1	1	1	1			1	1	15
	22:00	46,20			1	1	1	1			1	1	11
	23:00	42,36			1	1	1	1			1	1	9

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης