

ΗΣ ΘΗΡΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Τετάρτη, 11 Ιούνιος 2025	00:00	39,13			1	1	1	1			1	1	7
	01:00	36,04			1	1	1	1			1	1	5
	02:00	35,14			1	1	1	1			1	1	5
	03:00	33,87			1	1	1	1			1	1	4
	04:00	33,41			1	1	1	1			1	1	4
	05:00	33,83			1	1	1	1			1	1	4
	06:00	34,55			1	1	1	1			1	1	4
	07:00	38,06			1	1	1	1			1	1	11
	08:00	42,12			1	1	1	1			1	1	14
	09:00	44,42			1	1	1	1		1	1	1	9
	10:00	45,05			1	1	1	1		1	1	1	9
	11:00	45,94			1	1	1	1		1		1	12
	12:00	47,36		1	1	1	1	1		1		1	12
	13:00	49,02		1	1	1	1	1		1		1	9
	14:00	48,74		1	1	1	1	1		1	1	1	5
	15:00	47,77		1	1	1	1	1		1	1	1	5
	16:00	47,76		1	1	1	1	1		1	1	1	4
	17:00	48,14		1	1	1	1	1		1	1	1	4
	18:00	48,66		1	1	1	1	1		1	1	1	6
	19:00	48,34		1	1	1	1			1	1	1	6
	20:00	48,39		1	1	1	1			1	1	1	6
	21:00	49,17		1	1	1	1			1	1	1	4
	22:00	46,16		1	1	1	1			1	1	1	1
	23:00	42,19		1	1	1	1			1	1	1	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης