

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Δευτέρα, 23 Ιούνιος 2025	00:00	39,61		1	1	1	1			1	1	1	
	01:00	37,62		1	1	1	1			1	1	1	
	02:00	35,44		1	1	1	1			1	1	1	
	03:00	34,77		1	1	1	1			1	1	1	
	04:00	34,67		1	1	1	1			1	1	1	
	05:00	34,71		1	1	1	1			1	1	1	
	06:00	35,17		1	1	1	1			1	1	1	
	07:00	39,21		1	1	1	1			1	1	1	
	08:00	43,13		1	1	1	1			1	1	1	7
	09:00	46,15		1		1	1			1	1	1	8
	10:00	47,01		1		1	1			1	1	1	9
	11:00	47,80		1		1	1			1	1	1	9
	12:00	48,47		1	1	1	1			1	1	1	7
	13:00	49,42		1	1	1	1			1	1	1	8
	14:00	49,11		1	1	1	1			1	1	1	6
	15:00	48,45		1	1	1	1			1	1	1	6
	16:00	48,17		1	1	1	1			1	1	1	6
	17:00	48,47		1	1	1	1			1	1	1	6
	18:00	48,16		1	1	1	1			1	1	1	12
	19:00	49,04			1	1	1			1	1	1	13
	20:00	48,98		1	1	1	1			1	1	1	9
	21:00	48,86		1	1	1	1			1	1	1	7
	22:00	46,13		1	1	1	1			1	1	1	5
	23:00	41,82		1	1	1	1			1	1	1	6

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW. Μερική διακοπή από τις 18:37 - 18:44 λόγω της G2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης