

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 25 Ιούνιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Τετάρτη, 25 Ιούνιος 2025	00:00	38,90		1	1	1	1		1	1		1	3
	01:00	36,79		1	1	1	1		1	1		1	
	02:00	35,33		1	1	1	1		1	1		1	
	03:00	34,24		1	1	1	1		1	1		1	
	04:00	33,83		1	1	1	1		1	1		1	
	05:00	34,80		1	1	1	1		1	1		1	
	06:00	35,52		1	1	1	1		1	1		1	
	07:00	40,14		1	1	1	1		1	1		1	2
	08:00	43,66		1	1	1	1		1	1		1	9
	09:00	46,32		1	1	1	1		1	1		1	9
	10:00	49,89		1	1	1	1		1	1		1	9
	11:00	50,39		1	1	1	1		1	1		1	9
	12:00	51,91		1	1	1	1		1	1		1	9
	13:00	53,00		1	1	1	1		1	1	1	1	5
	14:00	53,26		1	1	1	1		1	1	1	1	5
	15:00	52,31		1	1	1	1		1	1	1	1	4
	16:00	52,54		1	1	1	1		1	1	1	1	4
	17:00	52,56		1	1	1	1		1	1	1	1	4
	18:00	52,45		1	1	1	1		1	1	1	1	4
	19:00	52,09		1	1	1	1		1	1	1	1	4
	20:00	51,65		1	1	1	1		1	1	1	1	4
	21:00	49,72		1	1	1	1		1	1	1	1	4
	22:00	48,17		1	1	1	1		1	1	1	1	3
	23:00	44,45		1	1	1	1		1	1	1	1	2

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης