

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 27 Μάιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Τρίτη, 27 Μάιος 2025	00:00	33,98			1	1		1	1		1	1	
	01:00	31,70			1	1		1	1		1	1	
	02:00	30,37			1	1		1	1		1	1	
	03:00	29,71			1	1		1	1		1	1	
	04:00	29,07			1	1		1	1		1	1	
	05:00	29,57			1	1		1	1		1	1	
	06:00	31,11			1	1		1	1		1	1	
	07:00	35,40			1	1		1	1		1	1	4
	08:00	38,68			1	1		1	1		1	1	8
	09:00	40,53			1	1		1	1		1	1	10
	10:00	41,44			1	1		1	1		1	1	10
	11:00	42,12			1	1		1	1		1	1	11
	12:00	43,13			1	1		1	1		1	1	12
	13:00	44,04			1	1		1	1		1	1	13
	14:00	43,83			1	1		1	1		1	1	13
	15:00	43,23			1	1		1	1		1	1	13
	16:00	42,99			1	1		1	1		1	1	12
	17:00	43,49			1	1		1	1		1	1	12
	18:00	43,63			1	1		1	1		1	1	12
	19:00	43,37			1	1		1	1		1	1	12
	20:00	43,83			1	1		1	1		1	1	12
	21:00	43,93			1	1		1	1		1	1	13
	22:00	41,20			1	1		1	1		1	1	10
	23:00	38,71			1	1		1	1		1	1	7

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης