

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 1 Ιούνιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Κυριακή, 1 Ιούνιος 2025	00:00	34,54			1	1		1	1	1	1	1	
	01:00	32,37			1	1		1	1	1	1	1	
	02:00	31,77			1	1		1	1	1	1		
	03:00	30,92			1	1		1	1	1	1		
	04:00	30,75			1	1		1	1	1	1		
	05:00	30,53			1	1		1	1	1	1		
	06:00	31,79			1	1		1	1	1	1		
	07:00	36,15			1	1		1	1	1	1	1	
	08:00	39,06			1	1		1	1	1	1	1	
	09:00	40,30			1	1		1	1	1	1	1	
	10:00	41,29			1	1		1	1	1	1	1	1
	11:00	41,57			1	1		1	1	1	1	1	1
	12:00	41,68			1	1		1	1	1	1	1	1
	13:00	42,29			1	1		1	1	1	1	1	2
	14:00	42,22			1	1		1	1	1	1	1	2
	15:00	41,53			1	1		1	1	1	1	1	1
	16:00	40,69			1	1		1	1	1	1	1	1
	17:00	41,72			1	1		1	1	1	1	1	2
	18:00	43,22			1	1		1	1	1	1	1	3
	19:00	43,45			1	1		1	1	1	1	1	3
	20:00	43,75			1	1		1	1	1	1	1	4
	21:00	44,16			1	1		1	1	1	1	1	4
	22:00	42,24			1	1		1	1	1	1	1	2
	23:00	37,60			1	1		1	1	1	1	1	

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης