

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 4 Ιούνιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Τετάρτη, 4 Ιούνιος 2025	00:00	35,59			1	1		1		1	1	1	3
	01:00	33,21			1	1		1		1	1	1	
	02:00	32,16			1	1		1		1	1	1	
	03:00	31,49			1	1		1		1	1	1	
	04:00	31,11			1	1		1		1	1	1	
	05:00	30,86			1	1		1		1	1	1	
	06:00	32,04			1	1		1		1	1	1	
	07:00	36,85			1	1	1	1		1	1	1	2
	08:00	40,06			1	1	1	1		1	1	1	5
	09:00	41,70			1	1	1	1		1	1	1	7
	10:00	42,29			1	1	1	1		1	1	1	8
	11:00	41,94			1	1	1	1		1	1	1	8
	12:00	40,88			1	1	1	1		1	1	1	6
	13:00	42,72			1	1	1	1		1	1	1	8
	14:00	43,24			1	1	1	1		1	1	1	9
	15:00	42,68			1	1	1	1		1	1	1	8
	16:00	42,30			1	1	1	1		1	1	1	8
	17:00	42,11			1	1	1	1		1	1	1	8
	18:00	43,01			1	1	1	1		1	1	1	9
	19:00	43,73			1	1	1	1		1	1	1	9
	20:00	43,97			1	1	1	1		1	1	1	9
	21:00	44,80			1	1	1	1		1	1	1	10
	22:00	42,91			1	1	1	1		1	1	1	8
	23:00	38,71			1	1	1	1		1	1	1	3

Δύο φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία. Η G29 & η G30 λειτουργούν με μειωμένη ισχύ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης