

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 12 Ιούνιος 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	10,000	10,000	1,100
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Πέμπτη, 12 Ιούνιος 2025	00:00	39,54			1	1	1	1	1		1	1	5
	01:00	36,77			1	1	1	1	1		1	1	2
	02:00	35,42			1	1	1	1	1		1	1	
	03:00	34,40			1	1	1	1	1		1	1	
	04:00	34,45			1	1	1	1	1		1	1	
	05:00	34,48			1	1	1	1	1		1	1	
	06:00	35,55			1	1	1	1	1		1	1	
	07:00	39,08		1	1	1	1	1	1		1	1	
	08:00	42,67		1	1	1	1	1	1		1	1	3
	09:00	44,94		1	1	1	1	1	1		1	1	5
	10:00	46,23		1	1	1	1	1	1		1	1	6
	11:00	47,88		1	1	1	1	1	1		1	1	8
	12:00	48,64		1	1	1	1	1	1		1	1	9
	13:00	49,85		1	1	1	1	1	1		1	1	10
	14:00	50,28		1	1	1	1	1	1		1	1	11
	15:00	48,97		1	1	1	1	1	1		1	1	10
	16:00	48,99		1	1	1	1	1	1		1	1	10
	17:00	49,28		1	1	1	1	1	1		1	1	10
	18:00	50,03		1	1	1	1	1	1		1	1	10
	19:00	49,43		1	1	1	1	1	1		1	1	10
	20:00	49,00		1	1	1	1	1	1		1	1	10
	21:00	49,66		1	1	1	1	1	1		1	1	10
	22:00	46,71		1	1	1	1	1	1		1	1	7
	23:00	42,83		1	1	1	1	1	1		1	1	2

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης