

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2025							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	8,500	10,500	10,000	10,000	1,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2025	00:00	39,20		1	1	1	1			1	1	1	2
	01:00	37,34		1	1	1	1			1	1	1	
	02:00	35,45		1	1	1	1			1	1	1	
	03:00	34,34		1	1	1	1			1	1	1	
	04:00	33,67		1	1	1	1			1	1	1	
	05:00	33,84		1	1	1	1			1	1	1	
	06:00	34,97		1	1	1	1			1	1	1	
	07:00	39,44		1	1	1	1			1	1	1	2
	08:00	43,09		1	1	1	1		1	1	1	1	1
	09:00	45,14		1	1	1	1		1	1	1	1	1
	10:00	46,79		1	1	1	1		1	1	1	1	3
	11:00	47,68		1	1	1	1		1	1	1	1	4
	12:00	48,84		1	1	1	1		1	1	1	1	5
	13:00	50,39		1	1	1	1		1	1	1	1	7
	14:00	51,49		1	1	1	1		1	1	1	1	8
	15:00	50,09		1	1	1	1		1	1	1	1	7
	16:00	49,24		1	1	1	1		1	1	1	1	6
	17:00	49,85		1	1	1	1		1	1	1	1	7
	18:00	50,90		1	1	1	1		1	1	1	1	8
	19:00	50,94		1	1	1	1		1	1	1	1	8
	20:00	50,48		1	1	1	1		1	1	1	1	8
	21:00	49,15		1	1	1	1		1	1	1	1	7
	22:00	46,86		1	1	1	1			1	1	1	11
	23:00	43,36		1	1	1	1			1	1	1	7

Τρία φορητά H/Z βρίσκονται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & G32 βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία έως 12 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης