

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία									Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,212	0,212	0,212	0,212	0,500	0,500	0,500			
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	1,009		1					1	1		2,291	31%	330
	01:00	0,921		1					1			1,279	42%	293
	02:00	0,889		1					1			1,311	40%	284
	03:00	0,926		1					1			1,274	42%	294
	04:00	0,919		1					1			1,281	42%	292
	05:00	0,963		1					1			1,237	44%	305
	06:00	1,014		1					1			1,186	46%	319
	07:00	0,993		1					1			1,207	45%	313
	08:00	0,994		1					1			1,206	45%	314
	09:00	0,995							1		1	1,205	45%	320
	10:00	1,011							1		1	1,189	46%	318
	11:00	1,114							1	1		1,086	51%	354
	12:00	1,140							1	1		1,060	52%	354
	13:00	1,126							1	1		1,074	51%	350
	14:00	1,087							1	1		1,113	49%	339
	15:00	1,023							1	1		1,177	47%	321
	16:00	1,104							1	1		1,096	50%	344
	17:00	1,164							1	1		1,036	53%	360
	18:00	1,239							1	1		0,961	56%	381
	19:00	1,275							1	1		0,925	58%	391
	20:00	1,379							1	1		0,821	63%	419
	21:00	1,376							1	1		0,824	63%	419
	22:00	1,227							1	1		0,973	56%	378
	23:00	1,130							1	1		1,070	51%	351
		26,02 MWh											8.141 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία									Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,212	0,212	0,212	0,212	0,500	0,500	0,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	1,038							1	1		1,162	47%	326
	01:00	0,936							1	1		1,264	43%	297
	02:00	0,906							1	1		1,294	41%	288
	03:00	0,930							1	1		1,270	42%	295
	04:00	0,938							1	1		1,262	43%	297
	05:00	1,000							1	1		1,200	45%	315
	06:00	1,017							1	1		1,183	46%	320
	07:00	1,009							1	1		1,191	46%	317
	08:00	1,040							1	1		1,160	47%	326
	09:00	1,051							1	1		1,149	48%	329
	10:00	1,060							1		1	1,140	48%	338
	11:00	1,168							1		1	1,032	53%	362
	12:00	1,196							1		1	1,004	54%	369
	13:00	1,228							1		1	0,972	56%	378
	14:00	1,199							1		1	1,001	54%	370
	15:00	1,151							1		1	1,049	52%	357
	16:00	1,144							1		1	1,056	52%	355
	17:00	1,224							1		1	0,976	56%	377
	18:00	1,325							1		1	0,876	60%	404
	19:00	1,307							1		1	0,893	59%	400
	20:00	1,381							1		1	0,819	63%	420
	21:00	1,485							1		1	0,715	67%	448
	22:00	1,340							1		1	0,860	61%	409
	23:00	1,189							1		1	1,011	54%	367
		27,26 MWh											8.464 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία									Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,212	0,212	0,212	0,212	0,500	0,500	0,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	1,077							1		1	1,123	49%	336
	01:00	0,979							1		1	1,221	45%	309
	02:00	0,952							1		1	1,248	43%	301
	03:00	0,973							1		1	1,227	44%	307
	04:00	0,983							1		1	1,217	45%	310
	05:00	1,025							1		1	1,175	47%	322
	06:00	1,060							1		1	1,140	48%	331
	07:00	1,063							1		1	1,137	48%	332
	08:00	1,118							1		1	1,082	51%	348
	09:00	1,119							1		1	1,081	51%	348
	10:00	1,131							1		1	1,069	51%	351
	11:00	1,173							1		1	1,027	53%	363
	12:00	1,222							1		1	0,978	56%	376
	13:00	1,205							1		1	0,996	55%	372
	14:00	1,220							1		1	0,980	55%	376
	15:00	1,177							1		1	1,023	53%	364
	16:00	1,245							1		1	0,955	57%	383
	17:00	1,339							1		1	0,861	61%	408
	18:00	1,415		1					1			0,785	64%	436
	19:00	1,425		1					1			0,775	65%	432
	20:00	1,511		1					1			0,689	69%	456
	21:00	1,513		1					1			0,687	69%	456
	22:00	1,394		1					1			0,806	63%	424
	23:00	1,285		1					1			0,915	58%	394
28,60 MWh													8.837 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία									Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,212	0,212	0,212	0,212	0,500	0,500	0,500			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	1,160		1					1			1,040	53%	360
	01:00	1,046		1					1			1,154	48%	328
	02:00	1,019		1						1		1,181	46%	327
	03:00	1,025		1						1		1,175	47%	322
	04:00	1,018		1						1		1,182	46%	320
	05:00	1,043		1						1		1,157	47%	327
	06:00	1,128							1	1		1,072	51%	357
	07:00	1,128		1						1		1,072	51%	357
	08:00	1,214		1						1		0,986	55%	374
	09:00	1,276		1						1		0,924	58%	391
	10:00	1,265		1						1		0,935	57%	388
	11:00	1,277		1						1		0,923	58%	392
	12:00	1,314		1						1		0,886	60%	402
	13:00	1,401		1						1		0,799	64%	425
	14:00	1,396		1						1		0,804	63%	424
	15:00	1,388		1					1			0,812	63%	429
	16:00	1,378		1					1			0,822	63%	420
	17:00	1,427		1					1			0,773	65%	433
	18:00	1,515		1					1			0,685	69%	457
	19:00	1,557		1					1			0,643	71%	468
	20:00	1,587		1					1			0,613	72%	476
	21:00	1,570		1					1			0,630	71%	472
	22:00	1,465		1					1			0,735	67%	443
	23:00	1,341		1					1			0,859	61%	409
		30,94 MWh											9.500 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία									Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,212	0,212	0,212	0,212	0,500	0,500	0,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	1,225		1					1			0,975	56%	378
	01:00	1,120		1					1			1,080	51%	349
	02:00	1,075		1					1			1,125	49%	336
	03:00	1,088		1					1			1,112	49%	340
	04:00	1,069		1					1			1,131	49%	334
	05:00	1,084		1					1			1,116	49%	339
	06:00	1,151		1					1			1,049	52%	357
	07:00	1,154		1					1			1,046	52%	358
	08:00	1,159		1					1			1,041	53%	360
	09:00	1,190		1					1			1,010	54%	368
	10:00	1,300		1					1			0,900	59%	398
	11:00	1,407		1					1			0,793	64%	427
	12:00	1,492		1					1			0,708	68%	450
	13:00	1,564		1					1			0,636	71%	470
	14:00	1,628		1					1			0,572	74%	487
	15:00	1,513		1					1			0,687	69%	456
	16:00	1,455		1					1			0,745	66%	440
	17:00	1,412		1					1			0,788	64%	429
	18:00	1,404		1					1			0,796	64%	427
	19:00	1,400		1					1			0,800	64%	425
	20:00	1,472		1					1			0,728	67%	445
	21:00	1,462		1					1			0,738	66%	442
	22:00	1,348		1					1			0,852	61%	411
	23:00	1,210		1					1			0,990	55%	374
31,38 MWh												9.601 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία									Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100			
ΤΕ (MW)			0,510	0,510	0,212	0,212	0,212	0,212	0,500	0,500	0,500			
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	1,104		1					1			1,096	50%	344
	01:00	0,986		1					1			1,214	45%	311
	02:00	0,961		1					1			1,239	44%	304
	03:00	0,997		1					1			1,203	45%	314
	04:00	0,978		1					1			1,222	44%	309
	05:00	0,981		1					1			1,219	45%	310
	06:00	1,001		1					1			1,199	46%	315
	07:00	1,025		1					1			1,175	47%	322
	08:00	1,098		1					1			1,102	50%	342
	09:00	1,062		1					1			1,138	48%	332
	10:00	1,056		1					1			1,144	48%	331
	11:00	1,075		1					1			1,125	49%	336
	12:00	1,167		1					1			1,033	53%	362
	13:00	1,146		1					1			1,054	52%	356
	14:00	1,110		1					1			1,090	50%	346
	15:00	1,093		1					1			1,107	50%	341
	16:00	1,093		1					1			1,107	50%	341
	17:00	1,157		1					1			1,043	53%	359
	18:00	1,254		1					1			0,946	57%	386
	19:00	1,271		1					1			0,929	58%	390
	20:00	1,396		1					1			0,804	63%	424
	21:00	1,437		1					1			0,763	65%	435
	22:00	1,285		1					1			0,915	58%	394
	23:00	1,167		1					1			1,033	53%	362
		26,90 MWh											8.368 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΥΘΝΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία									Τρίτη, 27 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	0,400	0,400	0,400	0,400	1,100	1,100	1,100			
TE (MW)			0,510	0,510	0,212	0,212	0,212	0,212	0,500	0,500	0,500			
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	1,072		1					1			1,129	49%	335
	01:00	0,970		1					1			1,230	44%	307
	02:00	0,919		1					1			1,281	42%	292
	03:00	0,943		1					1			1,257	43%	299
	04:00	0,940		1					1			1,260	43%	298
	05:00	0,992		1					1			1,208	45%	313
	06:00	1,052		1					1			1,148	48%	330
	07:00	1,086		1					1			1,114	49%	339
	08:00	1,126		1					1			1,074	51%	350
	09:00	1,115		1					1			1,085	51%	347
	10:00	1,123		1					1			1,077	51%	350
	11:00	1,151		1					1			1,049	52%	357
	12:00	1,149		1					1			1,051	52%	357
	13:00	1,198		1					1			1,002	54%	370
	14:00	1,192		1					1			1,008	54%	369
	15:00	1,162		1					1			1,038	53%	360
	16:00	1,167		1					1			1,033	53%	362
	17:00	1,245		1					1			0,955	57%	383
	18:00	1,277		1					1			0,923	58%	392
	19:00	1,327		1					1			0,873	60%	406
	20:00	1,401		1					1			0,799	64%	426
	21:00	1,424		1					1			0,776	65%	432
	22:00	1,263		1					1			0,937	57%	388
	23:00	1,132		1					1			1,069	51%	352
		27,42 MWh											8.513 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης