

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	0,454		1	1					
	01:00	0,403		1		1				
	02:00	0,382		1		1				
	03:00	0,353		1		1				
	04:00	0,360		1		1				
	05:00	0,373		1		1				
	06:00	0,355		1		1				
	07:00	0,387		1		1				
	08:00	0,426		1		1				
	09:00	0,490		1		1				
	10:00	0,543		1	1					
	11:00	0,537		1	1					
	12:00	0,529		1	1					
	13:00	0,546		1	1					
	14:00	0,541		1	1					
	15:00	0,525		1	1					
	16:00	0,499		1	1					
	17:00	0,492		1	1					
	18:00	0,483		1	1					
	19:00	0,537		1	1					
	20:00	0,552		1	1					
	21:00	0,526		1	1					
	22:00	0,498		1	1					
	23:00	0,437		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	0,401		1		1				
	01:00	0,384		1		1				
	02:00	0,373		1		1				
	03:00	0,376		1		1				
	04:00	0,382		1		1				
	05:00	0,397		1		1				
	06:00	0,403		1		1				
	07:00	0,428		1		1				
	08:00	0,475		1		1				
	09:00	0,489		1		1				
	10:00	0,463		1		1				
	11:00	0,466		1		1				
	12:00	0,483		1		1				
	13:00	0,525		1	1	1				
	14:00	0,525		1	1					
	15:00	0,487		1	1					
	16:00	0,480		1	1					
	17:00	0,480		1	1					
	18:00	0,498		1	1					
	19:00	0,485		1	1					
	20:00	0,471		1	1					
	21:00	0,444		1		1				
	22:00	0,430		1		1				
	23:00	0,469		1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 3 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	0,441		1		1				
	01:00	0,415		1		1				
	02:00	0,360		1		1				
	03:00	0,348		1		1				
	04:00	0,347		1		1				
	05:00	0,355		1		1				
	06:00	0,366		1		1				
	07:00	0,423		1		1				
	08:00	0,472		1		1				
	09:00	0,482		1		1				
	10:00	0,486		1		1				
	11:00	0,492		1		1				
	12:00	0,513		1		1				
	13:00	0,516		1		1				
	14:00	0,515		1		1				
	15:00	0,484		1		1				
	16:00	0,467		1		1				
	17:00	0,465		1		1				
	18:00	0,497		1		1				
	19:00	0,517		1	1	1				
	20:00	0,568		1	1	1				
	21:00	0,516		1	1	1				
	22:00	0,483		1		1				
	23:00	0,439		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 4 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	0,412		1		1				
	01:00	0,391		1		1				
	02:00	0,375		1		1				
	03:00	0,385		1		1				
	04:00	0,381		1		1				
	05:00	0,377		1		1				
	06:00	0,372		1		1				
	07:00	0,403		1		1				
	08:00	0,462		1		1				
	09:00	0,485		1		1				
	10:00	0,476		1		1				
	11:00	0,481		1		1				
	12:00	0,490		1		1				
	13:00	0,509		1		1				
	14:00	0,501		1		1				
	15:00	0,489		1		1				
	16:00	0,480		1		1				
	17:00	0,471		1		1				
	18:00	0,487		1		1				
	19:00	0,490		1		1				
	20:00	0,541		1	1	1				
	21:00	0,527		1	1	1				
	22:00	0,485		1		1				
	23:00	0,449		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	0,415	1			1				
	01:00	0,380	1			1				
	02:00	0,378	1			1				
	03:00	0,385	1			1				
	04:00	0,382	1			1				
	05:00	0,381	1			1				
	06:00	0,387	1			1				
	07:00	0,427	1			1				
	08:00	0,435	1			1				
	09:00	0,372	1			1				
	10:00	0,364	1			1				
	11:00	0,366	1			1				
	12:00	0,484	1			1				
	13:00	0,518	1			1				
	14:00	0,529	1		1					
	15:00	0,522	1		1					
	16:00	0,483	1		1					
	17:00	0,485	1		1					
	18:00	0,457	1		1					
	19:00	0,509	1		1					
	20:00	0,547	1		1					
	21:00	0,546	1		1					
	22:00	0,508	1		1					
	23:00	0,433	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 6 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	0,421	1			1				
	01:00	0,401	1			1				
	02:00	0,399	1			1				
	03:00	0,387	1			1				
	04:00	0,383	1			1				
	05:00	0,387	1			1				
	06:00	0,409	1			1				
	07:00	0,450	1			1				
	08:00	0,476	1			1				
	09:00	0,464	1			1				
	10:00	0,460	1			1				
	11:00	0,485	1			1				
	12:00	0,510	1		1					
	13:00	0,517	1		1					
	14:00	0,521	1		1					
	15:00	0,488	1		1					
	16:00	0,447	1		1					
	17:00	0,473	1		1					
	18:00	0,490	1		1					
	19:00	0,461	1		1					
	20:00	0,422	1			1				
	21:00	0,425	1			1				
	22:00	0,384	1			1				
	23:00	0,345	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	0,329	1			1				
	01:00	0,312	1							
	02:00	0,302	1							
	03:00	0,297	1							
	04:00	0,296	1							
	05:00	0,308	1							
	06:00	0,314	1							
	07:00	0,352	1			1				
	08:00	0,355	1			1				
	09:00	0,351	1			1				
	10:00	0,358	1			1				
	11:00	0,354	1			1				
	12:00	0,353	1			1				
	13:00	0,386	1			1				
	14:00	0,396	1			1				
	15:00	0,383	1			1				
	16:00	0,360	1			1				
	17:00	0,338	1			1				
	18:00	0,356	1			1				
	19:00	0,419	1		1					
	20:00	0,564	1		1					
	21:00	0,527	1		1					
	22:00	0,480	1		1					
	23:00	0,431	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης