

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,421	1					1		
	01:00	0,405	1					1		
	02:00	0,410	1					1		
	03:00	0,394	1					1		
	04:00	0,391	1					1		
	05:00	0,415	1					1		
	06:00	0,417	1					1		
	07:00	0,413	1					1		
	08:00	0,435	1					1		
	09:00	0,440	1					1		
	10:00	0,459	1					1		
	11:00	0,440	1					1		
	12:00	0,509	1					1		
	13:00	0,503	1					1		
	14:00	0,505	1			1				
	15:00	0,489		1		1				
	16:00	0,510		1		1				
	17:00	0,499		1		1				
	18:00	0,534		1		1				
	19:00	0,538		1		1		1		
	20:00	0,517		1		1		1		
	21:00	0,501		1		1		1		
	22:00	0,474		1		1				
	23:00	0,455		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,418		1		1				
	01:00	0,411		1		1				
	02:00	0,407		1		1				
	03:00	0,391		1		1				
	04:00	0,407		1		1				
	05:00	0,412		1		1				
	06:00	0,436		1		1				
	07:00	0,426		1		1				
	08:00	0,447		1		1				
	09:00	0,480		1		1				
	10:00	0,543		1		1				
	11:00	0,502		1		1				
	12:00	0,400		1		1				
	13:00	0,406		1		1				
	14:00	0,532		1		1	1			
	15:00	0,566		1		1	1			
	16:00	0,577		1		1	1			
	17:00	0,635		1		1	1			
	18:00	0,592		1		1	1			
	19:00	0,589		1		1	1			
	20:00	0,560		1		1	1			
	21:00	0,547		1		1	1			
	22:00	0,488		1		1				
	23:00	0,468		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,435		1		1				
	01:00	0,426		1		1				
	02:00	0,428		1		1				
	03:00	0,404		1		1				
	04:00	0,425		1		1				
	05:00	0,421		1		1				
	06:00	0,440		1		1				
	07:00	0,440		1		1				
	08:00	0,457		1		1				
	09:00	0,486		1		1				
	10:00	0,505		1		1				
	11:00	0,502		1		1	1			
	12:00	0,560		1		1	1			
	13:00	0,536		1		1	1			
	14:00	0,563		1		1	1			
	15:00	0,556		1		1	1			
	16:00	0,560		1		1	1			
	17:00	0,636		1		1	1			
	18:00	0,648		1		1	1			
	19:00	0,625		1		1	1			
	20:00	0,549		1		1	1			
	21:00	0,502		1		1	1			
	22:00	0,492		1		1				
	23:00	0,472		1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,427		1		1				
	01:00	0,430		1		1				
	02:00	0,421		1		1				
	03:00	0,411		1		1				
	04:00	0,420		1		1				
	05:00	0,424		1		1				
	06:00	0,436		1		1				
	07:00	0,450		1		1				
	08:00	0,452		1		1				
	09:00	0,469		1		1				
	10:00	0,480		1		1				
	11:00	0,446		1		1				
	12:00	0,444		1		1				
	13:00	0,452		1		1				
	14:00	0,472		1				1		
	15:00	0,471		1				1		
	16:00	0,453		1				1		
	17:00	0,545		1			1	1		
	18:00	0,530		1			1	1		
	19:00	0,540		1			1	1		
	20:00	0,520		1			1	1		
	21:00	0,523		1				1		
	22:00	0,496		1				1		
	23:00	0,471		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,443		1				1		
	01:00	0,425		1				1		
	02:00	0,412		1				1		
	03:00	0,402		1				1		
	04:00	0,416		1				1		
	05:00	0,414		1				1		
	06:00	0,436		1				1		
	07:00	0,464		1				1		
	08:00	0,467		1				1		
	09:00	0,493		1				1		
	10:00	0,325		1				1		
	11:00	0,316		1				1		
	12:00	0,402		1				1		
	13:00	0,454		1				1		
	14:00	0,476		1				1		
	15:00	0,466		1				1		
	16:00	0,454		1				1		
	17:00	0,609		1			1	1		
	18:00	0,617		1			1	1		
	19:00	0,605		1			1	1		
	20:00	0,603		1			1	1		
	21:00	0,569		1			1	1		
	22:00	0,550		1			1	1		
	23:00	0,514		1			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,490		1				1		
	01:00	0,474		1				1		
	02:00	0,453		1				1		
	03:00	0,454		1				1		
	04:00	0,454		1				1		
	05:00	0,453		1				1		
	06:00	0,507		1				1		
	07:00	0,481		1				1		
	08:00	0,502		1				1		
	09:00	0,528		1			1	1		
	10:00	0,507		1			1	1		
	11:00	0,513		1			1	1		
	12:00	0,522		1			1	1		
	13:00	0,522		1				1		
	14:00	0,504		1				1		
	15:00	0,498		1				1		
	16:00	0,517		1				1		
	17:00	0,578		1			1	1		
	18:00	0,575		1			1	1		
	19:00	0,557		1			1	1		
	20:00	0,561		1			1	1		
	21:00	0,526		1			1	1		
	22:00	0,486		1				1		
	23:00	0,445		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,445	1					1		
	01:00	0,420	1					1		
	02:00	0,414	1					1		
	03:00	0,403	1					1		
	04:00	0,404	1					1		
	05:00	0,421	1					1		
	06:00	0,462	1					1		
	07:00	0,364	1					1		
	08:00	0,408	1					1		
	09:00	0,428	1					1		
	10:00	0,390	1					1		
	11:00	0,375	1					1		
	12:00	0,388	1					1		
	13:00	0,394	1					1		
	14:00	0,404	1					1		
	15:00	0,464	1					1		
	16:00	0,547	1				1	1		
	17:00	0,564	1				1	1		
	18:00	0,587	1				1	1		
	19:00	0,557	1				1	1		
	20:00	0,540	1				1	1		
	21:00	0,511	1				1	1		
	22:00	0,356	1					1		
	23:00	0,332	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης