

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α φ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	0,329	1				1			
	01:00	0,311	1							
	02:00	0,298	1							
	03:00	0,286	1				1			
	04:00	0,298	1				1			
	05:00	0,308	1				1			
	06:00	0,341	1				1			
	07:00	0,357	1				1			
	08:00	0,353	1				1			
	09:00	0,359	1				1			
	10:00	0,351	1				1			
	11:00	0,460	1				1			
	12:00	0,458	1				1			
	13:00	0,460	1				1			
	14:00	0,459	1				1			
	15:00	0,456	1				1			
	16:00	0,425	1				1			
	17:00	0,433	1				1			
	18:00	0,476	1				1			
	19:00	0,510	1		1					
	20:00	0,537	1		1					
	21:00	0,522	1		1					
	22:00	0,505	1		1					
	23:00	0,465	1		1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Σ Τ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	0,421	1				1			
	01:00	0,393	1				1			
	02:00	0,388	1				1			
	03:00	0,387	1				1			
	04:00	0,382	1				1			
	05:00	0,401	1				1			
	06:00	0,415	1				1			
	07:00	0,437	1				1			
	08:00	0,451	1				1			
	09:00	0,449	1				1			
	10:00	0,459	1				1			
	11:00	0,334	1				1			
	12:00	0,342	1				1			
	13:00	0,373	1				1			
	14:00	0,378	1				1			
	15:00	0,369	1				1			
	16:00	0,339	1				1			
	17:00	0,342	1				1			
	18:00	0,368	1							1
	19:00	0,379	1							1
	20:00	0,423	1							1
	21:00	0,408	1							1
	22:00	0,400	1							1
	23:00	0,361	1							1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 5 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	0,328	1							1
	01:00	0,311	1							1
	02:00	0,302	1							1
	03:00	0,297	1							1
	04:00	0,293	1							1
	05:00	0,310	1							1
	06:00	0,321	1							1
	07:00	0,332	1							1
	08:00	0,353	1							1
	09:00	0,361	1							1
	10:00	0,351	1							1
	11:00	0,350	1							1
	12:00	0,365	1							1
	13:00	0,366	1							1
	14:00	0,349	1							1
	15:00	0,343	1							1
	16:00	0,332	1							1
	17:00	0,371	1							1
	18:00	0,424	1							1
	19:00	0,433	1							1
	20:00	0,440	1							1
	21:00	0,419	1							1
	22:00	0,391	1				1			
	23:00	0,360	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 6 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	0,319	1				1			
	01:00	0,295	1				1			
	02:00	0,290	1				1			
	03:00	0,278	1				1			
	04:00	0,285	1							
	05:00	0,297	1							
	06:00	0,307	1							
	07:00	0,302	1							
	08:00	0,328	1							
	09:00	0,349	1				1			
	10:00	0,364	1				1			
	11:00	0,358	1				1			
	12:00	0,342	1				1			
	13:00	0,374	1				1			
	14:00	0,392	1				1			
	15:00	0,369	1				1			
	16:00	0,391	1				1			
	17:00	0,377	1				1			
	18:00	0,412	1				1			
	19:00	0,438	1				1			
	20:00	0,465	1				1			
	21:00	0,467	1				1			
	22:00	0,440	1				1			
	23:00	0,402	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	0,364	1				1			
	01:00	0,334	1				1			
	02:00	0,333	1				1			
	03:00	0,326	1				1			
	04:00	0,323	1				1			
	05:00	0,339	1				1			
	06:00	0,379			1		1			
	07:00	0,380			1					1
	08:00	0,393			1					1
	09:00	0,371			1					1
	10:00	0,359			1					1
	11:00	0,379			1					1
	12:00	0,387			1					1
	13:00	0,382			1					1
	14:00	0,398			1					1
	15:00	0,411			1					1
	16:00	0,377			1					1
	17:00	0,371			1					1
	18:00	0,352			1					1
	19:00	0,377			1					1
	20:00	0,433			1					1
	21:00	0,414			1					1
	22:00	0,392			1					1
	23:00	0,345			1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 8 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	0,311			1					1
	01:00	0,285			1					1
	02:00	0,276			1					1
	03:00	0,268			1					1
	04:00	0,265			1					1
	05:00	0,273			1					1
	06:00	0,304			1					1
	07:00	0,314			1					1
	08:00	0,334			1					1
	09:00	0,360			1					1
	10:00	0,369			1					1
	11:00	0,373			1					1
	12:00	0,355			1					1
	13:00	0,367			1					1
	14:00	0,369			1					1
	15:00	0,359			1					1
	16:00	0,318			1					1
	17:00	0,313			1					1
	18:00	0,349			1					1
	19:00	0,383			1					1
	20:00	0,425			1					1
	21:00	0,394			1					1
	22:00	0,366			1					1
	23:00	0,331			1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Π Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	0,292	1							
	01:00	0,271	1							
	02:00	0,266	1							
	03:00	0,266	1							
	04:00	0,261	1							
	05:00	0,276	1							
	06:00	0,301	1							
	07:00	0,313	1							
	08:00	0,369	1				1			
	09:00	0,404	1				1			
	10:00	0,423	1				1			
	11:00	0,325	1			1				
	12:00	0,328	1			1				
	13:00	0,360	1			1				
	14:00	0,415	1			1				
	15:00	0,378	1			1				
	16:00	0,283		1		1				
	17:00	0,345		1		1				
	18:00	0,311		1		1				
	19:00	0,387		1		1				
	20:00	0,414		1		1				
	21:00	0,409		1		1				
	22:00	0,397		1		1				
	23:00	0,359		1			1			

Επαναλαμβανόμενες γενικές διακοπές το διάστημα 11:00 με 18:45 λόγω βλαβών στο δίκτυο εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης