

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	0,533		1	1	1				
	01:00	0,515		1	1	1				
	02:00	0,485		1	1	1				
	03:00	0,463		1		1				
	04:00	0,473		1		1				
	05:00	0,472		1		1				
	06:00	0,483		1	1					
	07:00	0,531		1	1					
	08:00	0,593		1	1					
	09:00	0,641		1	1	1				
	10:00	0,666		1	1	1				
	11:00	0,687		1	1	1				
	12:00	0,697		1	1	1				
	13:00	0,705		1	1	1				
	14:00	0,725		1	1	1				
	15:00	0,684		1	1	1				
	16:00	0,655		1	1	1				
	17:00	0,658		1	1	1				
	18:00	0,683		1	1	1				
	19:00	0,671		1	1	1				
	20:00	0,690		1	1	1				
	21:00	0,591		1	1	1				
	22:00	0,523		1	1	1				
	23:00	0,473		1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	0,438			1	1				
	01:00	0,415			1	1				
	02:00	0,400			1	1				
	03:00	0,395			1	1				
	04:00	0,390			1	1				
	05:00	0,387			1	1				
	06:00	0,396			1	1				
	07:00	0,431			1	1				
	08:00	0,483			1	1				
	09:00	0,517			1	1	1			
	10:00	0,544			1	1	1			
	11:00	0,568			1	1	1			
	12:00	0,572			1	1	1			
	13:00	0,634			1	1	1			
	14:00	0,636		1	1	1				
	15:00	0,585		1	1	1				
	16:00	0,565		1	1	1				
	17:00	0,557		1	1	1				
	18:00	0,561		1	1	1				
	19:00	0,575		1	1	1				
	20:00	0,615		1	1	1				
	21:00	0,627		1	1	1				
	22:00	0,580		1	1	1				
	23:00	0,509		1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	0,487		1	1	1				
	01:00	0,454			1	1				
	02:00	0,438			1	1				
	03:00	0,424			1	1				
	04:00	0,417			1	1				
	05:00	0,409			1	1				
	06:00	0,421			1	1				
	07:00	0,448			1	1				
	08:00	0,478			1	1				
	09:00	0,536		1		1	1			
	10:00	0,569		1		1	1			
	11:00	0,578		1		1	1			
	12:00	0,601		1		1	1			
	13:00	0,632		1		1	1			
	14:00	0,630		1		1	1			1
	15:00	0,613		1		1	1			1
	16:00	0,580		1		1	1			1
	17:00	0,610		1			1			1
	18:00	0,622		1			1			1
	19:00	0,625		1	1		1			
	20:00	0,627		1	1		1			
	21:00	0,649		1	1		1			
	22:00	0,623		1	1		1			
	23:00	0,545		1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	0,515		1	1		1			
	01:00	0,481		1	1		1			
	02:00	0,453		1			1			
	03:00	0,434		1			1			
	04:00	0,430		1			1			
	05:00	0,417		1			1			
	06:00	0,421		1			1			
	07:00	0,511		1		1	1			
	08:00	0,566		1		1	1			
	09:00	0,648	1		1	1	1			
	10:00	0,673	1		1	1				1
	11:00	0,696	1		1	1				1
	12:00	0,734	1			1		1		1
	13:00	0,759	1			1		1		1
	14:00	0,781	1			1		1		1
	15:00	0,778	1			1		1		1
	16:00	0,738	1			1		1		1
	17:00	0,747	1			1		1		1
	18:00	0,765	1			1		1		1
	19:00	0,757	1			1		1		1
	20:00	0,756	1			1		1		1
	21:00	0,754	1			1		1		1
	22:00	0,731	1			1	1	1		
	23:00	0,671	1			1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	0,646	1			1		1		
	01:00	0,612	1			1		1		
	02:00	0,584	1			1		1		
	03:00	0,580	1			1		1		
	04:00	0,565	1			1		1		
	05:00	0,548	1			1		1		
	06:00	0,553	1			1		1		
	07:00	0,598	1			1		1		
	08:00	0,632	1			1		1		
	09:00	0,634	1			1		1		
	10:00	0,579	1			1		1		
	11:00	0,590	1			1		1		
	12:00	0,601	1			1		1		
	13:00	0,668	1			1	1	1		
	14:00	0,722	1			1	1	1		
	15:00	0,764	1			1	1	1		
	16:00	0,734	1			1	1	1		
	17:00	0,743	1			1	1	1		
	18:00	0,782	1			1	1	1		
	19:00	0,761	1			1	1	1		
	20:00	0,709	1			1	1	1		
	21:00	0,756	1			1	1	1		
	22:00	0,708	1			1	1	1		
	23:00	0,664	1			1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	0,636	1			1		1		
	01:00	0,605	1			1		1		
	02:00	0,578	1			1		1		
	03:00	0,565	1			1		1		
	04:00	0,552	1			1		1		
	05:00	0,543	1			1		1		
	06:00	0,568	1			1		1		
	07:00	0,602	1			1		1		
	08:00	0,640	1			1		1		
	09:00	0,701	1			1		1		
	10:00	0,731	1		1	1		1		
	11:00	0,746	1		1	1		1		
	12:00	0,785	1		1	1		1		
	13:00	0,803	1		1	1		1		
	14:00	0,773	1		1	1		1		
	15:00	0,788	1		1	1		1		
	16:00	0,745	1		1	1		1		
	17:00	0,750	1		1	1		1		
	18:00	0,749	1		1	1		1		
	19:00	0,758	1		1	1		1		
	20:00	0,771	1		1	1		1		
	21:00	0,790	1		1	1		1		
	22:00	0,738	1		1	1		1		
	23:00	0,701	1		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	0,654	1		1			1		
	01:00	0,635	1		1			1		
	02:00	0,617	1		1					
	03:00	0,576	1		1					
	04:00	0,580	1		1					
	05:00	0,579	1		1					
	06:00	0,581	1		1					
	07:00	0,612	1		1					
	08:00	0,664	1		1	1				
	09:00	0,722	1		1	1				
	10:00	0,729	1		1	1				
	11:00	0,598	1		1	1				
	12:00	0,631	1		1	1				
	13:00	0,666	1		1	1				
	14:00	0,693	1		1	1				
	15:00	0,701	1		1	1				
	16:00	0,661	1		1	1				
	17:00	0,632	1		1	1				
	18:00	0,654	1		1	1				
	19:00	0,667	1		1	1				
	20:00	0,674	1		1	1				
	21:00	0,660	1		1	1				
	22:00	0,628	1		1	1				
	23:00	0,581	1		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης