

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,507	1				1	1		
	01:00	0,486	1				1	1		
	02:00	0,463	1				1			
	03:00	0,457	1				1			
	04:00	0,415	1				1			
	05:00	0,430	1				1			
	06:00	0,494	1				1			
	07:00	0,486	1					1		
	08:00	0,491	1					1		
	09:00	0,526	1					1		
	10:00	0,486	1					1		
	11:00	0,512	1					1		
	12:00	0,495	1					1		
	13:00	0,544	1				1	1		
	14:00	0,571	1				1	1		
	15:00	0,582	1				1	1		
	16:00	0,575	1				1	1		
	17:00	0,558	1				1	1		
	18:00	0,636	1				1	1		
	19:00	0,686	1			1	1	1		
	20:00	0,675	1			1	1	1		
	21:00	0,665	1			1	1	1		
	22:00	0,619	1				1	1		
	23:00	0,563	1				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α φ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,491		1				1		
	01:00	0,485		1				1		
	02:00	0,439		1				1		
	03:00	0,425		1				1		
	04:00	0,424		1				1		
	05:00	0,436		1				1		
	06:00	0,497		1				1		
	07:00	0,494		1				1		
	08:00	0,527		1			1	1		
	09:00	0,549		1			1	1		
	10:00	0,511		1			1	1		
	11:00	0,494		1			1	1		
	12:00	0,432		1			1	1		
	13:00	0,421		1			1	1		
	14:00	0,474		1			1	1		
	15:00	0,577		1		1	1			
	16:00	0,570		1		1	1			
	17:00	0,615		1		1	1			
	18:00	0,705	1	1		1				
	19:00	0,702	1	1		1				
	20:00	0,637	1	1		1				
	21:00	0,579	1	1		1				
	22:00	0,551	1	1		1				
	23:00	0,528	1	1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,497		1		1				
	01:00	0,494		1		1				
	02:00	0,467		1		1				
	03:00	0,472		1		1				
	04:00	0,431		1		1				
	05:00	0,439		1		1				
	06:00	0,458		1		1				
	07:00	0,482		1		1				
	08:00	0,494		1		1				
	09:00	0,516		1		1				
	10:00	0,499		1		1	1			
	11:00	0,496		1		1	1			
	12:00	0,513		1		1	1			
	13:00	0,463		1		1				
	14:00	0,486		1		1				
	15:00	0,502		1		1				
	16:00	0,509		1		1				
	17:00	0,583		1		1	1			
	18:00	0,661		1		1	1			
	19:00	0,677		1		1	1			
	20:00	0,629		1		1	1			
	21:00	0,601		1		1	1			
	22:00	0,560		1		1	1			
	23:00	0,487		1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Β Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,456		1		1				
	01:00	0,463		1		1				
	02:00	0,484		1		1				
	03:00	0,466		1		1				
	04:00	0,425		1		1				
	05:00	0,424		1		1				
	06:00	0,434		1		1				
	07:00	0,437		1		1				
	08:00	0,509		1		1				
	09:00	0,501		1		1	1			
	10:00	0,512		1		1	1			
	11:00	0,573		1		1	1			
	12:00	0,596		1		1	1			
	13:00	0,585		1		1	1			
	14:00	0,603		1		1	1			
	15:00	0,598		1		1	1			
	16:00	0,586		1		1	1			
	17:00	0,602		1		1	1			
	18:00	0,645		1		1	1			
	19:00	0,634		1		1	1			
	20:00	0,627		1		1	1			
	21:00	0,589		1		1	1			
	22:00	0,536		1		1	1			
	23:00	0,484		1		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,434		1		1				
	01:00	0,415		1		1				
	02:00	0,416		1		1				
	03:00	0,391		1		1				
	04:00	0,394		1		1				
	05:00	0,419		1		1				
	06:00	0,486		1		1				
	07:00	0,492		1		1				
	08:00	0,529		1		1	1			
	09:00	0,536		1		1	1			
	10:00	0,460		1		1				
	11:00	0,435		1		1				
	12:00	0,565		1		1	1			
	13:00	0,621		1		1	1			
	14:00	0,630		1		1	1			
	15:00	0,650		1	1		1			
	16:00	0,635		1	1		1			
	17:00	0,651		1	1		1			
	18:00	0,704		1	1		1			
	19:00	0,574		1	1		1			
	20:00	0,520	1	1			1			
	21:00	0,500	1	1			1			
	22:00	0,446	1			1				
	23:00	0,394	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α ρ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,351	1			1				
	01:00	0,327	1			1				
	02:00	0,327	1			1				
	03:00	0,317	1			1				
	04:00	0,320	1			1				
	05:00	0,340	1			1				
	06:00	0,380	1			1				
	07:00	0,386	1			1				
	08:00	0,418	1			1				
	09:00	0,403	1			1				
	10:00	0,408	1			1				
	11:00	0,480	1			1				
	12:00	0,495	1			1				
	13:00	0,527	1			1				
	14:00	0,556	1			1	1			
	15:00	0,576	1			1	1			
	16:00	0,560	1			1	1			
	17:00	0,605	1			1	1			
	18:00	0,676	1			1	1			
	19:00	0,663	1			1	1			
	20:00	0,654	1			1	1			
	21:00	0,637	1			1	1			
	22:00	0,587	1			1	1			
	23:00	0,526	1			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,471	1			1				
	01:00	0,448	1			1				
	02:00	0,442	1			1				
	03:00	0,436	1			1				
	04:00	0,449	1			1				
	05:00	0,463	1			1				
	06:00	0,508	1			1	1			
	07:00	0,530	1			1	1			
	08:00	0,546	1			1	1			
	09:00	0,597	1			1	1			
	10:00	0,550	1			1	1			
	11:00	0,422	1			1	1			
	12:00	0,449	1			1	1			
	13:00	0,539	1			1	1			
	14:00	0,584	1			1	1			
	15:00	0,581	1			1	1			
	16:00	0,569	1			1	1			
	17:00	0,619	1			1	1			
	18:00	0,650	1			1	1			
	19:00	0,681	1			1	1			
	20:00	0,674	1			1	1			
	21:00	0,649	1			1	1			
	22:00	0,602	1			1	1			
	23:00	0,525	1			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης