

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,302	1							
	01:00	0,283	1							
	02:00	0,280	1							
	03:00	0,285	1							
	04:00	0,372	1					1		
	05:00	0,415	1					1		
	06:00	0,426	1					1		
	07:00	0,428	1					1		
	08:00	0,442	1					1		
	09:00	0,487	1					1		
	10:00	0,502	1					1		
	11:00	0,514	1					1		
	12:00	0,512	1					1		
	13:00	0,512	1				1	1		
	14:00	0,544	1				1	1		
	15:00	0,420	1					1		
	16:00	0,401	1					1		
	17:00	0,449	1					1		
	18:00	0,461	1					1		
	19:00	0,403	1					1		
	20:00	0,395	1					1		
	21:00	0,377	1					1		
	22:00	0,355	1					1		
	23:00	0,325	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,302	1							
	01:00	0,284	1							
	02:00	0,275	1							
	03:00	0,270	1							
	04:00	0,273	1							
	05:00	0,296	1							
	06:00	0,317	1							
	07:00	0,336	1					1		
	08:00	0,350	1					1		
	09:00	0,398	1					1		
	10:00	0,394	1					1		
	11:00	0,376	1					1		
	12:00	0,383	1					1		
	13:00	0,366	1				1	1		
	14:00	0,457	1				1	1		
	15:00	0,508	1				1	1		
	16:00	0,560	1				1	1		
	17:00	0,593	1				1	1		
	18:00	0,582	1				1	1		
	19:00	0,563	1				1	1		
	20:00	0,545	1				1	1		
	21:00	0,514	1				1	1		
	22:00	0,495	1					1		
	23:00	0,453	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,428	1			1				
	01:00	0,425	1			1				
	02:00	0,408	1			1				
	03:00	0,403	1			1				
	04:00	0,399	1			1				
	05:00	0,421	1			1				
	06:00	0,425	1			1				
	07:00	0,418	1			1				
	08:00	0,465	1			1				
	09:00	0,524	1			1	1			
	10:00	0,536	1			1	1			
	11:00	0,505	1			1	1			
	12:00	0,503	1			1	1			
	13:00	0,516	1			1				
	14:00	0,515	1			1				
	15:00	0,515	1			1				
	16:00	0,543	1			1	1			
	17:00	0,571	1			1	1			
	18:00	0,562	1			1	1			
	19:00	0,559	1			1	1			
	20:00	0,433	1			1				
	21:00	0,397	1			1				
	22:00	0,360	1			1				
	23:00	0,319	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,306	1			1				
	01:00	0,297	1			1				
	02:00	0,294	1							
	03:00	0,291	1							
	04:00	0,392	1			1				
	05:00	0,415	1			1				
	06:00	0,415	1			1				
	07:00	0,428	1			1				
	08:00	0,470	1			1				
	09:00	0,483	1			1				
	10:00	0,490	1			1				
	11:00	0,481	1			1				
	12:00	0,463	1			1				
	13:00	0,465	1			1				
	14:00	0,480	1			1				
	15:00	0,500	1			1				
	16:00	0,469	1			1				
	17:00	0,537	1			1	1			
	18:00	0,569	1			1	1			
	19:00	0,408	1			1				
	20:00	0,409	1			1				
	21:00	0,398	1			1				
	22:00	0,369	1			1				
	23:00	0,324	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,298	1			1				
	01:00	0,280	1			1				
	02:00	0,271	1			1				
	03:00	0,271	1			1				
	04:00	0,267	1			1				
	05:00	0,291	1			1				
	06:00	0,385	1			1				
	07:00	0,374	1			1				
	08:00	0,398	1			1				
	09:00	0,422	1			1				
	10:00	0,307	1			1				
	11:00	0,327	1			1				
	12:00	0,351	1			1				
	13:00	0,419	1			1				
	14:00	0,415	1			1				
	15:00	0,445	1			1				
	16:00	0,438	1			1				
	17:00	0,468	1			1				
	18:00	0,493	1			1				
	19:00	0,489	1			1				
	20:00	0,464	1			1				
	21:00	0,454	1			1				
	22:00	0,423	1			1				
	23:00	0,382	1			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,356	1			1				
	01:00	0,351	1			1				
	02:00	0,340	1			1				
	03:00	0,331	1			1				
	04:00	0,333	1			1				
	05:00	0,353	1			1				
	06:00	0,327	1			1				
	07:00	0,341	1			1				
	08:00	0,362	1			1				
	09:00	0,432	1			1				
	10:00	0,437	1			1				
	11:00	0,426	1			1				
	12:00	0,362	1			1				
	13:00	0,352	1			1				
	14:00	0,420	1			1				
	15:00	0,354	1					1		
	16:00	0,383	1					1		
	17:00	0,522	1				1	1		
	18:00	0,564	1				1	1		
	19:00	0,542	1				1	1		
	20:00	0,548	1				1	1		
	21:00	0,532	1				1	1		
	22:00	0,454	1					1		
	23:00	0,425	1					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	0,400	0,400	0,250	0,200	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,375		1				1		
	01:00	0,366		1				1		
	02:00	0,365		1				1		
	03:00	0,254		1						
	04:00	0,260		1						
	05:00	0,289		1						
	06:00	0,384		1				1		
	07:00	0,395		1				1		
	08:00	0,474		1			1	1		
	09:00	0,525		1			1	1		
	10:00	0,413		1				1		
	11:00	0,385		1				1		
	12:00	0,368		1				1		
	13:00	0,491		1				1		
	14:00	0,516		1			1	1		
	15:00	0,513		1			1	1		
	16:00	0,523		1			1	1		
	17:00	0,541		1			1	1		
	18:00	0,597		1			1	1		
	19:00	0,555		1			1	1		
	20:00	0,523		1			1	1		
	21:00	0,494		1			1	1		
	22:00	0,453		1				1		
	23:00	0,410		1				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης