

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	0,540	1		1	1				
	01:00	0,511	1		1					
	02:00	0,503	1		1					
	03:00	0,491	1		1					
	04:00	0,477	1		1					
	05:00	0,460	1		1					
	06:00	0,466	1			1				
	07:00	0,495	1			1				
	08:00	0,519	1			1				
	09:00	0,591	1			1		1		
	10:00	0,633	1			1		1		
	11:00	0,648	1			1		1		
	12:00	0,647	1			1		1		
	13:00	0,697	1			1	1	1		
	14:00	0,813	1			1	1	1		
	15:00	0,822	1		1	1		1		
	16:00	0,802	1		1	1		1		
	17:00	0,792	1		1	1				
	18:00	0,807	1		1	1				
	19:00	0,799	1		1	1				
	20:00	0,816	1		1	1				
	21:00	0,794	1		1	1		1		
	22:00	0,749	1		1	1		1		
	23:00	0,718	1		1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Σ Τ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	0,677	1		1	1		1		
	01:00	0,663	1		1	1		1		
	02:00	0,640	1		1	1		1		
	03:00	0,621	1			1		1		
	04:00	0,602	1			1		1		
	05:00	0,590	1			1		1		
	06:00	0,597	1			1		1		
	07:00	0,640	1			1		1		
	08:00	0,687	1			1		1		
	09:00	0,762	1		1	1		1		
	10:00	0,698	1		1	1		1		
	11:00	0,654	1			1		1		
	12:00	0,670	1			1		1		
	13:00	0,767	1		1	1		1		
	14:00	0,826	1		1	1		1		
	15:00	0,820	1		1	1		1		
	16:00	0,813	1		1	1		1		
	17:00	0,840	1		1	1		1		
	18:00	0,880	1		1	1		1		
	19:00	0,849	1		1	1		1		
	20:00	0,832	1		1	1		1		
	21:00	0,795	1		1	1		1		
	22:00	0,760	1		1	1		1		
	23:00	0,699	1		1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	0,664	1			1		1		
	01:00	0,656	1			1		1		
	02:00	0,633	1			1		1		
	03:00	0,598	1			1		1		
	04:00	0,598	1			1		1		
	05:00	0,576	1			1		1		
	06:00	0,589	1			1		1		
	07:00	0,609	1			1		1		
	08:00	0,683	1			1		1		
	09:00	0,763	1		1	1		1		
	10:00	0,786	1		1	1		1		
	11:00	0,808	1		1	1		1		
	12:00	0,789	1		1	1		1		
	13:00	0,825	1		1	1		1		
	14:00	0,822	1		1	1		1		
	15:00	0,790	1		1	1		1		
	16:00	0,766	1		1	1		1		
	17:00	0,791	1		1	1		1		
	18:00	0,799	1		1	1		1		
	19:00	0,784	1		1	1		1		
	20:00	0,785	1		1	1		1		
	21:00	0,783	1		1	1		1		
	22:00	0,742	1		1	1	1			
	23:00	0,687	1		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	0,674	1		1		1			
	01:00	0,637	1		1		1			
	02:00	0,616	1		1		1			
	03:00	0,607	1		1		1			
	04:00	0,593	1		1					
	05:00	0,576	1		1					
	06:00	0,579		1		1		1		
	07:00	0,598		1		1		1		
	08:00	0,658		1		1		1		
	09:00	0,725		1		1		1	1	
	10:00	0,796		1	1			1	1	
	11:00	0,819		1	1			1	1	
	12:00	0,805		1	1			1	1	
	13:00	0,824		1	1			1	1	
	14:00	0,833		1	1			1	1	
	15:00	0,810		1	1			1	1	
	16:00	0,741		1	1			1	1	
	17:00	0,785		1	1			1	1	
	18:00	0,782		1	1			1	1	
	19:00	0,781		1	1			1	1	
	20:00	0,772		1	1			1	1	
	21:00	0,759		1	1			1	1	
	22:00	0,717		1	1			1	1	
	23:00	0,662		1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ξ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	0,638		1				1	1	
	01:00	0,630		1				1	1	
	02:00	0,616		1				1	1	
	03:00	0,603		1				1	1	
	04:00	0,593		1				1	1	
	05:00	0,562		1				1	1	
	06:00	0,585		1				1	1	
	07:00	0,631		1				1	1	
	08:00	0,688		1	1			1	1	
	09:00	0,770		1	1			1	1	
	10:00	0,673		1				1	1	
	11:00	0,645		1				1	1	
	12:00	0,658		1				1	1	
	13:00	0,703		1				1	1	
	14:00	0,678		1				1	1	
	15:00	0,664		1				1	1	
	16:00	0,635		1				1	1	
	17:00	0,636		1				1	1	
	18:00	0,636		1				1	1	
	19:00	0,640		1				1	1	
	20:00	0,752		1	1			1	1	
	21:00	0,761		1	1			1	1	
	22:00	0,737		1	1			1	1	
	23:00	0,676		1	1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	0,644		1				1	1	
	01:00	0,605		1				1	1	
	02:00	0,585		1				1	1	
	03:00	0,555		1				1	1	
	04:00	0,535		1				1	1	
	05:00	0,511		1				1	1	
	06:00	0,485		1				1	1	
	07:00	0,557		1				1	1	
	08:00	0,617		1				1	1	
	09:00	0,730		1	1			1	1	
	10:00	0,750		1	1			1	1	
	11:00	0,798		1	1			1	1	
	12:00	0,821		1	1			1	1	
	13:00	0,839		1	1			1	1	
	14:00	0,832		1	1			1	1	
	15:00	0,813		1	1			1	1	
	16:00	0,787		1	1			1	1	
	17:00	0,779		1	1			1	1	
	18:00	0,811		1	1			1	1	
	19:00	0,813		1	1			1	1	
	20:00	0,822		1	1			1	1	
	21:00	0,819		1	1			1	1	
	22:00	0,757		1	1			1	1	
	23:00	0,709		1	1			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	0,681		1	1			1	1	
	01:00	0,635		1				1	1	
	02:00	0,622		1				1	1	
	03:00	0,614		1				1	1	
	04:00	0,590		1				1	1	
	05:00	0,563		1				1	1	
	06:00	0,576		1				1	1	
	07:00	0,640		1				1	1	
	08:00	0,712		1	1			1	1	
	09:00	0,752		1	1			1	1	
	10:00	0,725		1	1			1	1	
	11:00	0,662		1				1	1	
	12:00	0,699		1				1	1	
	13:00	0,855		1	1			1	1	
	14:00	0,863		1	1	1			1	
	15:00	0,850		1	1	1			1	
	16:00	0,815		1	1	1			1	
	17:00	0,833		1	1	1			1	
	18:00	0,864		1	1	1			1	
	19:00	0,876		1	1	1		1		
	20:00	0,861		1	1	1		1		
	21:00	0,857		1	1	1		1		
	22:00	0,794		1	1	1		1		
	23:00	0,700		1	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης